

# EG1.4

**Zestawienie danych z rozdzielnicy EG1.4**

| Nazwa | Producent | Typ | Nr katalogowy | Sztuk |
|---|---|---|---|---|
| Gniazdo tablicowe przel. 400V, 5x16A, IP44 | PCE | 315-6V | 315-6V | 1 |
| Gniazdo wtykowe 230V 1f 16A | SIEMENS | 5TE6800 | 5TE6800 | 2 |
| Wyłącznik izolacyjny 3p, 63A | SIEMENS | 5TE8513 | 5TE8513 | 2 |
| Styki pomocnicze 1z 1r do 5SL | SIEMENS | 5ST3 | 5ST3010 | 29 |
| Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1p, typ B, 6A, 6kA | SIEMENS | 5SL6 106-6 | 5SL6106-6 | 6 |
| Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1p, typ B, 16A, 6kA | SIEMENS | 5SL6 116-6 | 5SL6116-6 | 1 |
| Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3p, typ B, 16A, 6kA | SIEMENS | 5SL6316-6 | 5SL6316-6 | 1 |
| Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3p, typ C, 32A, 6kA | SIEMENS | 5SL6332-7 | 5SL6332-7 | 3 |
| Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P, typ B, 10A, 6kA | SIEMENS | 5SL6310-6 | 5SL6310-6 | 1 |
| Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P, typ B, 10A, 6kA | SIEMENS | 5SL6110-6 | 5SL6110-6 | 5 |
| Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P, typ C, 10A, 6kA | SIEMENS | 5SL6310-7 | 5SL6310-7 | 4 |
| Wyłącznik nadprądowy 2P, typ C, 2A, 6kA | EATON | CLS6 | CLS6-C2/2 | 1 |
| Wyłącznik nadprądowy 1P+N, typ C, 2A, 6kA | EATON | CLS6 | CLS6-C2/2 | 2 |
| Złączka gwintowana 2,5mm, 24A, 800V - szara | SIEMENS | 8WA 2,5 | 8WA1011-1DF11 | 120 |
| Złączka gwintowana 2,5mm, 24A, 800V - niebieska | SIEMENS | 8WA 2,5 | 8WA1011-1BF23 | 19 |
| Złączka gwintowana 2,5mm, 24A, 800V - żółto-zielona | SIEMENS | 8WA 2,5 | 8WA1011-1PF11 | 15 |
| Wyłącznik różnicowo-prądowy 4P 40A, 30mA, typ A | SIEMENS | 5SM3344 | 5SM3344-6 | 1 |
| Ogranicznik przepięć B/C 20kA, 10/350 40kA | DEHN | [illegible] | | 2 |
| Lampa oświ. rozdzielnicy 11W 230V z czujnikiem ruchu Slimline SL 025 | STEGO | Slimline SL 025 | 025200-04 | 1 |
| Kieszeń na dokumentację format A4 z materiału termoplastycznego | ETA | WA090 | WA090 | 1 |
| Wyłącznik krańcowy (otwarcia rozdzielnicy) | SIEMENS | 3SE5232-0HK50 | 3SE5232-0HK50 | 1 |
| Termostat - sterowanie ogrzewaniem rozdzielnicy | STEGO | KTO 011 | | 1 |
| Higrostat | STEGO | EFR 012 | | 1 |
| Element grzejny, 400W, 230V | STEGO | [illegible] | | 1 |
| Styki pomocnicze 1Z+1R do 5SM | SIEMENS | [illegible] | | 1 |
| Wkładka topikowa zwłoczna 16A, gG | ETI POLAM | [illegible] | | 1 |
| Zacisk uniwersalny 1x10mm, żółto-zielony | [illegible] | KL | [illegible] | 1 |
| Zacisk uniwersalny 1x10mm, żółto-zielony | [illegible] | KL | [illegible] | 1 |
| Zacisk uniwersalny 1x10mm, żółto-zielony | [illegible] | KL | [illegible] | 1 |
| Zacisk uniwersalny 1x10mm, żółto-zielony | [illegible] | KL | [illegible] | 1 |
| Zacisk uniwersalny 1x10mm, szary | [illegible] | KL | [illegible] | 6 |
| Zacisk uniwersalny 1x10mm, niebieski | [illegible] | KL | [illegible] | 2 |
| Zacisk uniwersalny 1x10mm, żółto-zielony | [illegible] | KL | [illegible] | 2 |
| Stycznik instalacyjny 25A, Uc 24V DC 4NO | SIEMENS | 5TT | [illegible] | 15 |
| Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy [illegible] | [illegible] | [illegible] | | 1 |
| Rozłącznik bezpiecznikowy, 1P, [illegible] | SIEMENS | [illegible] | [illegible] | 1 |
| Wkładka topikowa 2A, gG | ETI POLAM | cylindryczna | 10x38 | 1 |
| Automat schodowy 0,5-10min, 230V AC | SIEMENS | 7LF6110 | 7LF6110 | 1 |
| Przekaźnik interfejsowy 1NO+1NC 24V DC, [illegible], gniazdo + przekaźnik | FINDER | MasterBASIC | [illegible] + 91.51.7.060.x010 | 1 |
| Kombinacja styczników rewersyjnych 45kW 65A | SIEMENS | 3RA | | 1 |
| Styki pomocnicze do styczników rewersyjnych | SIEMENS | 3RH1921-1EA11 | | 1 |
| Soft-Start 45kW 93A, 400-600V AC | SIEMENS | 3RW | | 1 |
| Transformator 400/230V, 320VA | BREVE | PTM320 | | 1 |




| | |
|---|---|
| MAREL Sp. z o.o. | **Konsorcjum firm MAREL Sp. z o.o. i MAREL Marcin Szczęsny, ul. Jaśkowa Dolina 15/18, 80-252 Gdańsk** |
| NAZWA DOKUMENTACJI | **WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIA OGÓLNEGO W TUNELU POD MARTWĄ WISŁĄ W GDAŃSKU** |
| BRANŻA | **Tunel T1, T2 - Oświetlenie Ogólne Tunelu** |
| Data | **10.2025** |
| STADIUM | **Projekt wykonawczy** |
| Skala | - |
| TYTUŁ RYSUNKU | **Schemat rozdzielnicy EG1.4** |
| Nr rys. | 37 |
| OPRACOWAŁ | Marcin Szczęsny |
| Nr uprawnień | POM/0191/POOE/14 |