

Gdańsk, dnia 29 czerwca 2020 r.

L.dz. GIS/3008/06/2020

sygn. akt 1/A/2020

WYKONAWCY

ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA DO SIWZ

dot. zamówienia na roboty budowlane obejmujące zaprojektowanie i wybudowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Ptasiej w Gdańsku

Zamawiający informuje, że w trakcie postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. Dot. „PFU Ptasia – załącznik 12”: Na rysunku nr.2 rzut drugiej kondygnacji parter-przedszkole na styku sali zabaw 1 i sali zabaw 2 występuje ścianka przedzielająca (prawdopodobnie ścianka składana). Jeżeli zakres przetargu obejmuje tą ściankę prosimy o podanie niezbędnych parametrów technicznych.

Odp. *Ścianka składana mechanicznie, izolacyjność akustyczna 45dB*

2. Dot. „PFU Ptasia – załącznik 12”: Na rysunku nr.3 rzut trzeciej kondygnacji 1-piętro poradnia na styku gabinetów terapii ruchowej 1 i 2 występuje ścianka przedzielająca (prawdopodobnie ścianka składana). Jeżeli zakres przetargu obejmuje tą ściankę prosimy o podanie niezbędnych parametrów technicznych.

Odp. *Ścianka składana mechanicznie, izolacyjność akustyczna 45dB*

3. Prosimy o wskazanie, ilu jest właścicieli działek bezpośrednio sąsiadujących z działką o numerze 620/2, oraz o wskazanie ile podmiotów prywatnych jest właścicielami działek bezpośrednio sąsiadujących z działką o numerze 620/2.

Odp.

Jest jeden prywatny właściciel działki, na pozostałych działkach sąsiadujących z działką pod realizowaną inwestycję właścicielem jest Gmina Miasta Gdańska. Na portalu internetowym „Interaktywny Plan Gdańska” pokazano stan własnościowy działek sąsiednich <http://mapa.gdansk.gda.pl/ipg/app/index>

4. Prosimy o wskazanie czyją własnością są parkingi znajdujące się obecnie przed wjazdem na teren inwestycji.

Odp. *Stan własnościowy parkingów dostępny jest także w Interaktywnym Planie Gdańska pod linkiem <http://mapa.gdansk.gda.pl/ipg/app/index>*

5. W jakim zakresie wykonany ma być plac zabaw ? jakie urządzenia i w jakim standardzie ?

Odp. *Plac zabaw - wyposażenie i nawierzchnia jest poza zakresem przetargu*

6. Czy plac zabaw powinien być ogrodzony ?

Odp. – *Tak. Ogrodzenie placu zabaw oraz dojścia od strony sal przedszkola długości 80m²*

PROKURENT

Maciej Gwiazda