## REKOMENDACJE

**-wspierać ocieplanie budynków, (tym sposobem zatrzymamy wiecej ciepła i nie bedzie pleśni na ścinach) przedewszystkim te, które mają ściany z tzw. wykropleniem w punkcie rosy co skutkuje rozwojem pleśni**

**- przekonać konserwatorów, że potrzebujemy ciepłe i zdrowe budynki a nie ładne z zewnątrz,**

**-wpierać usprawnienia starej wentylację grawitacyjną aby sprawnie wentylować stare budynki**

**-wspierać stosowanie, odzysku ciepła z powietrza wywiewanego ( tam gdzie to możliwe)**

**aby mniej produkować ciepła i żyć w zdrowych budynkach**

**-wspierać regulowanie starych isntalacji i zakładanie termostatów lub wykonywanie nowych instalacji grzewczych**

**-wspierać zmiany źródeł na alternatywne źródła o wyższej sprawności i mniejszej mocy**

**-wspierać modernizacje obniżające emisję zanieczyszczeń, co jest społecznie pożyteczne, czyli dofinansowywać z różnych źródeł wsparcia**

**-stworzyć mapę terenów emisyjnych i opracować dla nich rekomendowane zmiany źródeł**

**w zależności od występowania sieci ciepłowniczej, gazowej lub elektrycznej (dla pompy ciepła)**

**-dofinansowywać również zmianę kotłowni opalanych olejem opałowym na mniej emisyjne**

**-wesprzeć obiekty modernizowane wsparciem w procedurze administracyjnej**

**- procesy modernizacji opierać na: projektach wykonawczych ogrzewania, audytach energetycznych, świadectwach energetycznych, analizach OZE, efekcie ekologicznym**

- ***projektach wykonawczych ogrzewania-podstawa wykonania instalacji***
- ***audyty energetyczny - opisuje możliwości modernizacji, koszty i czas zwrotu***
- ***świadectwo energetyczne- opisuje ilość energii przed i po modernizacji***
- ***analiza OZE-opisuje możliwość zastosowania odnawialnych źródeł energii***
- ***ekefekt ekologiczny -opisuje redukcje zanieczyszczeń po modernizacji***

**-powołać zespół specjalistów praktyków, którzy pomogą w drażaniu opracowanych rekomendacji w strukturę organizacyjną miasta, która jest stroną problemu w sprawie zanieczyszczenia powietrza (powołanie np. fundacji, stowarzyszenia do tego celu)**

projektant mgr inż. Marek Skoroś
Upr. bud. POM/0226/PWOS/11