

ala



PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

Nr BAiK.II.230.1.2018.PM.IK

Gdańsk, dnia 06 kwietnia 2018 r.

679081

URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU
Wydział Spraw Obywatelskich
SEKRETARIAT (1)
2018 -04- 10

Pani
Alicja Bielińska-Łoza
Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
WPLYNEŁO (1)
2018 -04- 11
Podpis.....

Sprawa: wystąpienie pokontrolne

Działając w oparciu o § 8 Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańsk Nr 1713/10 z dnia 15 listopada 2010 r, w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli instytucjonalnej w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego, jednostkach organizacyjnych i podmiotach gospodarczych z udziałem Miasta oraz miejskich służb, inspekcji i straży, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, pracownicy Biura Audytu i Kontroli - samodzielne stanowisko ds. bhp i ppoż. przeprowadzili kontrolę w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Wilanowskiej 2 w okresie od 05 marca 2018 r. do 20 marca 2018 r., w zakresie stanu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez strony w dniu 27.03.2018 r. którego po jednym egzemplarzu przekazano do Wydziału Kadr i Organizacji, Wydziału Spraw Obywatelskich i Wydziału Komunikacji.

W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów:

1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 zm.Dz.U.2013.926).

ISO 9001:2015
URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU
WYDZIAŁ KADR I ORGANIZACJI (1)
2018 -04- 10
Sekr. L. dz. Podpis.....

2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 109, poz.719).

3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 ost. zmiana Dz.U.2011.73.1034).

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, ujętych w protokole kontroli oraz zapobieżeniu ich powstawania należy :

1. Zapewnić pracownikom sztuczne doświetlenie stanowisk pracy ze względu na niedostateczne oświetlenie światłem dziennym oraz zbyt słabe natężenie oświetlenia sztucznego, w celu zapewnienia norm określonych w § 10 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 ost. zmiana Dz.U.2011.73.1034) (punkt II.II.1 protokołu).

2. Rozważyć możliwość innego ustawienia regałów lub zmianę zamocowania lamp w pomieszczeniach archiwum w budynku przy ul. Wilanowskiej 2 a w celu zapewnienia norm określonych w § 10 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 ost. zmiana Dz.U.2011.73.1034) (punkt II.II.1 protokołu).

3. Niezwłocznie wykonać zalecenia zawarte w Protokole nr 01/2018/K921 z przeglądu elektronicznego systemu zabezpieczeń firmy „KOLEKTOR” s.c. (punkt II.II.3.2)b) protokołu) w celu zapewnienia przestrzegania § 4 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 109, poz.719).

4. Niezwłocznie wykonać zalecenia zawarte w Protokole nr 186/S/17(4) z przeglądu Przeciwpożarowych Wyłączników Prądu firmy „KOLEKTOR” s.c. (punkt II.II.3. 2)c) protokołu) w celu zapewnienia przestrzegania § 4 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 109, poz.719).

Sprawozdanie o podjętych działaniach należy przesać do Biura Audytu i Kontroli w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.


Danuta Jondzyńska
Sekretarz Miasta Gdańska


DYREKTOR
BIURA AUDYTU I KONTROLI

Zbigniew Macczak

Sporządzono 4 egz.:

Egz. nr 1 - adresat

Egz. nr 2 - dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

Egz. nr 3 - pan Grzegorz Bystry - dyrektor Wydziału Komunikacji

Egz. nr 4 - a/a

Wyk.IK