



RPW/171057/2021 P
Data: 2021-05-10 UMG

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku

OHK.9022.1.103.KD.3

Gdańsk, 29.04.2021r.

Ocena stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z indywidualnego, podziemnego ujęcia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „PROMYK”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 195), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 2 oraz ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.),

na podstawie sprawozdania z badań nr 197910/21/GDY z dnia 21.04.2020r. próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z ujęcia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „PROMYK” przy ul. Przyrodników 14 w Gdańsku,

stwierdza:

warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z indywidualnego, podziemnego ujęcia wody Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „PROMYK” przy ul. Przyrodników 14 w Gdańsku **do dnia 20 maja 2021r.**, z uwagi na ponadnormatywną zawartość arsenu, określając dopuszczalną wartość arsenu na poziomie nieprzekraczającym 20µg/l.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z prowadzonym nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje.

niepodlega

POLEKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA
W GDAŃSKU

ul. Wałowa 27, 80-858 Gdańsk
tel. 58 320 08 00, fax 58 301 85 45
e-mail: kancelaria@psse.gda.pl, www.psse.gda.pl

W ramach kontroli wewnętrznej została pobrana próbka wody z indywidualnego, podziemnego ujęcia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „PROMYK” przy ul. Przyrodników 14 w Gdańsku, do badań w zakresie parametru chemicznego.

Badanie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zostało wykonane w Laboratorium Badawczym J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w cyt. wyżej Rozporządzeniu.

Przeprowadzone badanie jakości wody wykazało ponadnormatywną zawartość arsenu wynoszącą 13 µg/l – dopuszczalna wartość 10 µg/l, co jest niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.). Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia oraz w oparciu o wytyczne WHO, stwierdza warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z indywidualnego, podziemnego wody Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „PROMYK” przy ul. Przyrodników 14 w Gdańsku.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, przypomina, że zgodnie z § 26 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2291 ze zm.), należy przekazać odbiorcom usług pisemną informację o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Gdańsku

Alina Hamerska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gdańsku

Otrzymują:

I. Jako Strona w sprawie:

1. Gdański Ogród Zoologiczny
ul. Karwieńska 3, 80-328 Gdańsk
zoo@zoo.gda.pl

II. Do wiadomości:

1. Gdański Ogród Zoologiczny
Oddział Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „PROMYK”
ul. Przyrodników 14, 80-298 Gdańsk
m.labudda@schroniskopromyk.pl
2. Prezydent Miasta Gdańska
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
sekretariat.prezydenta@gdansk.gda.pl
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański
piwprus@gdansk.wiw.gov.pl
4. a/a
KD