

URZĄD MIEJSKI w Gdańsku  
WPLYNEŁO  
2022 -02- 21  
L.dz. .... Zat. ....  
XIX KANCELARIA



UM w Gdańsku  
  
RPW/78478/2022 P  
Data: 2022-02-21

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Gdańsku

OHK.9022.1.42.2022.BZ.1

Gdańsk, 14.02.2022r.

## OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI w 2021r.

**z indywidualnego, podziemnego ujęcia Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Bałtyk”  
Sp. z o.o., ul. Droszyńskiego 8/11 w Gdańsku**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 195), art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań jakości wody, próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z indywidualnego, podziemnego ujęcia Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Bałtyk” Sp. z o. o., ul. Droszyńskiego 8/11 w Gdańsku, a w szczególności:

- sprawozdanie z badań nr 92359/21/GDY z dnia 03.03.2021r. próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej po uzdatnieniu,
- sprawozdanie z badań nr 235808/21/GDY z dnia 13.05.2021r. próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej po uzdatnieniu,
- sprawozdanie z badań nr 235807/21/GDY z dnia 10.05.2021r. próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z kurka czerpalnego na wydziale makat, hala HBX,
- sprawozdanie z badań nr 444397/21/GDY z dnia 12.08.2021r. próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z kurka czerpalnego na wydziale czekoladowym, hala, kuchnia,

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA  
W GDAŃSKU

ul. Wałowa 27, 80-858 Gdańsk  
tel. 58 320 08 00, fax 58 301 85 45  
e-mail: [kancelaria@psse.gda.pl](mailto:kancelaria@psse.gda.pl), [www.psse.gda.pl](http://www.psse.gda.pl)

- sprawozdanie z badań nr 650490/21/GDY z dnia 24.12.2021 próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej po uzdatnieniu,

dokonał oceny posiadanych wyników dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów organoleptycznych, mikrobiologicznych i fizykochemicznych i stwierdził, że jakość wody z indywidualnego, podziemnego ujęcia Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Bałtyk” Sp. z o.o., ul. Droszyńskiego 8/11 w Gdańsku w 2021 roku, spełniała wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.).

### UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z prowadzonym nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje.

W ramach kontroli wewnętrznej zostały pobrane próbki wody z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę z indywidualnego, podziemnego ujęcia Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Bałtyk” Sp. z o.o., ul. Droszyńskiego 8/11 w Gdańsku do badań w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane były w Laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w cyt. wyżej Rozporządzeniu.

Przeprowadzone badania jakości wody wykazały spełnienie wymagań określonych w załącznikach nr 1 i 4 w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.).

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY**  
w Gdańsku

*[Podpis]*  
**dr Halina Bona**

#### Otrzymują:

1. Zakłady Przemysłu Cukierniczego  
Bałtyk Sp. z o. o.  
ul. Droszyńskiego 8/11, 80-381 Gdańsk

#### Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Gdańska  
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
2. Oddział Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia w/m
3. a/a

BZ