



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Gdańsku

Gdańsk, dnia 20.04.2023r.

OHK.9022.1.131.2023.BZ.1

Ocena stwierdzająca przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia m. Gdańska za miesiąc marzec 2023r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 338), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 537) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po przeanalizowaniu sprawozdań z przeprowadzonych badań próbek wody pobranych w punktach zgodności z instalacji wodociągowej w strefie zaopatrzenia miasta Gdańska, w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem, a w szczególności:

1. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000080 z dnia 04.04.2023r. próbek wody nr 2023002607 i 2023002738 pobranych w dniu 20.03.2023r. i 22.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku,
2. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000080 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 2023002520 pobranej w dniu 16.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
3. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000080 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 2023002654 pobranej w dniu 21.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Oczyszczalni Wschód przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku,
4. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000080 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 2023002715 pobranej w dniu 22.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 w Gdańsku,
5. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000080 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 2023001975 pobranej w dniu 01.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
6. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000080 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 2023002580 pobranej w dniu 20.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Czerwony Dwór 20 w Gdańsku,

7. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000080 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 2023002234 pobranej w dniu 09.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy al. Jana Pawła II 27 w Gdańsku,
8. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000080 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 2023002884 pobranej w dniu 28.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
9. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000080 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 2023002343 pobranej w dniu 13.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku,
10. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000080 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 2023002233 pobranej w dniu 09.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku,
11. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000081 z dnia 03.04.2023r. próbek wody nr 2023002787, 2023002882, 2023002949 i 2023002950 pobranych w dniu 23.03.2023r., 27.03.2023r. i 29.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Marina 1 Ergo Hestia przy ul. Jelitkowskiej 51 w Gdańsku,
12. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000081 z dnia 03.04.2023r. próbki wody nr 2023002417 pobranej w dniu 14.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni Niedźwiednik przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku,
13. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000081 z dnia 03.04.2023r. próbki wody nr 2023002418 pobranej w dniu 14.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12,
14. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000081 z dnia 03.04.2023r. próbek wody nr 2023002075 i 2023002427 pobranych w dniu 06.03.2023r. i 14.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
15. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000082 z dnia 04.04.2023r. próbek wody nr 2023002579 i 2023002828 pobranych w dniu 20.03.2023r. i 24.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
16. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000082 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 2023002458 pobranej w dniu 15.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
17. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000082 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 2023001982 pobranej w dniu 02.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku,
18. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000082 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 2023002219 pobranej w dniu 08.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
19. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000083 z dnia 11.04.2023r. próbki wody nr 2023001934 pobranej w dniu 01.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Wita Stwosza 27 w Gdańsku,

20. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000084 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 2023002650 pobranej w dniu 21.03.2023r. ze zbiornika wody Kazimierz przy ul. Lazurkowej w Gdańsku,
21. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000100 z dnia 14.04.2023r. próbki wody nr 2023002232 pobranej w dniu 09.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw BP przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w strefie zaopatrzenia miasta Gdańska.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z prowadzonym nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje.

W dniu 12.04.2023r. (uzupełnienie z dnia 17.04.2023r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku otrzymał sprawozdania z przeprowadzonych badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w punktach zgodności w strefie zaopatrzenia miasta Gdańska w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach kontroli wewnętrznej wykonane były w laboratorium Gdańskie Wodociągi S.A. Wydział Laboratorium, ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk, posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Przeprowadzone badania jakości wody wykazały spełnienie wymagań określonych w wyżej cyt. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Gdańsku