



**Komunikat Gdańskich Wodociągów S.A.**  
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
wodociąg m. Gdańska - czerwiec 2023r.

Dzielnica / Osiedla*	Ujęcie wody	Twardość	pH	Wapń	Magnez	Sód	Potas	Chlorki	Fluorki	Siarczany	Wodoro-węglany	Chlor wolny
Jednostka	-	mg/l /°N	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
<b>NDS**</b>	-	60-500	6,5-9,5	-	7-125****	200	-	250	1,5	250	-	0,3
Zakoniczyn	Straszyn Pręgowo	198/11,1	7,6	64,8	8,83	14,6	3,07	23,5	0,17	25,1	204	0,18
Chelm, Wzgórze Mickiewicza	Straszyn Pręgowo Zakoniczyn	215/12	7,5	70,6	9,29	14,7	3,33	23,5	0,24	29,2	222	<0,02
Ujeścisko	Straszyn Pręgowo Zakoniczyn	210/11,8	7,6	69,4	8,88	14,7	3,18	23,5	0,17	25,1	209	0,03
Matemblewo, Niedźwiednik	Straszyn Pręgowo Zakoniczyn	224/12,6	7,6	73	10,0	16,6	3,36	19,6	0,19	31,1	246	<0,02
Siedlce, Suchanino, Aniołki	Straszyn Pręgowo Zakoniczyn	222/12,4	7,5	72,7	9,9	16,1	3,24	20,8	0,2	31,1	244	<0,02
Stogi, Krakowiec, Górki Zachodnie, Przeróbka, Sobieszewo	Lipce	236/13,2	7,4	72,7	13,3	48	4,87	17,4	0,39	27,7	368	-
Orunia, Olszynka, Rudniki, Śródmieście	Lipce, Pręgowo	279/15,6	7,8	91,3	12,3	16,4	2,96	12,3	0,28	38,4	320	<0,02
Przymorze, Zaspą	Czarny Dwór	280/15,7	7,4	94,2	10,9	53,4	3,67	46,3	0,29	64,2	310	-

<b>Dzielnica / Osiedla*</b>	<b>Ujęcie wody</b>	<b>Twardość</b>	<b>pH</b>	<b>Wapń</b>	<b>Magnez</b>	<b>Sód</b>	<b>Potas</b>	<b>Chlorki</b>	<b>Fluorki</b>	<b>Siarczany</b>	<b>Wodoro-węglany</b>	<b>Chlor wolny</b>
Nowy Port, Letnica	Czarny Dwór, Zaspą	260/14,5	7,5	87	10,4	55	3,62	44,4	0,29	62,8	313	-
Wrzeszcz Dolny	Czarny Dwór, Lipce, Pręgowo, Straszyn	233/13	7,6	76,2	10,3	25,2	3,48	24,8	0,25	37,7	260	-
Żabianka os. Tysiąclecia, Jelitkowo	Czarny Dwór, Bitwy pod Płowcami (Sopot)	170/9,5	7,7	57,2	6,66	56,2	3,72	19,4	0,53	35,3	274	-
Osowa, Kiełpino, Matarnia, Jasień, Morena, Kokoszki	Osowa	177/9,9	7,6	61,1	6,02	4,39	1,32	8,67	0,19	26,1	222	-
Wrzeszcz Górny, Oliwa, VII Dwór	Dolina Radości	217/12,3	7,8	73,6	8,14	5,59	2,09	11,1	0,29	26,5	232	-
Smęgorzyno	Smęgorzyno	226/12,7	7,6	74,4	9,7	8	2,09	16,4	0,27	57	207	-
Brzeźno	Zaspą Wodną	241/13,5	7,6	81,7	8,97	73,9	3,3	41	0,47	73,5	325	-
Łostowice	Zakoniczyn	271/15,1	7,4	89,4	11,5	7,82	3,46	14,4	0,30	46,7	284	-
Rejon ul. Czyżewskiego-Karpacka	Nowe Samie Wzgórze (Sopot)	189/10,6	7,7	66,1	5,82	13,9	1,44	26,4	0,23	29,3	181	-

## **Objaśnienia:**

\* Zasięg oddziaływania ujęć wody często nie pokrywa się z obszarem dzielnicy. Jeśli chcesz być pewien skąd pochodzi dostarczana Tobie woda, sprawdź [Mapa ujęć wody](#)

NDS\*\* - Najwyższe dopuszczalne stężenie

\*\*\* - w przeliczeniu na węglan wapnia. Wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest to wartość pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w załączniku przed przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne.

\*\*\*\* - Nie więcej niż 30 mg/l magnezu, jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg/l. Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartość zalecana ze względów zdrowotnych - oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w załączniku przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne.

Laboratorium GdW, zgodnie z Ustawą z dnia 7.06.2001r. (tekst jednolity na podstawie Dz. U. 2020, poz. 2028) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, może wykonywać badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. System jakości zatwierdzony przez PPIS w Gdańsku - Decyzja Nr SZNS.9022.20.1.2022.JT.1. Zamieszczone w tabeli wyniki wykonywane są w Laboratorium Centralnym Gdańskich Wodociągów S.A., które posiadają kompetencje techniczne do wykonywania badań jakości wody zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025, poświadczone certyfikatem akredytacji PCA nr AB 216. Posiadany certyfikat potwierdza wiarygodność, rzetelność i obiektywność prowadzonych przez laboratorium badań.

Jakość wody podawanej mieszkańcom z ujęć wglębnych i ujęcia powierzchniowego Straszyn jest zgodna z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017.2294). Zbadano pod względem bakteriologicznym wodę ze wszystkich ujęć m. Gdańska oraz w sieci wodociągowej [99 prób].

Informacje o awariach oraz planowych pracach i włączeniach wody znajdują się na naszej stronie internetowej: [Awarie, komunikaty](#)