



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Gdańsku

Gdańsk, dnia 29.05.2024r.

OHK.9022.1.266.2024.BZ.1

Ocena stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z indywidualnego, podziemnego ujęcia zlokalizowanego na terenie Campingu nr 69 „Orlinek” przy ul. Lazurowej 5 w Gdańsku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań nr 2024/001050 z dnia 29.04.2024r., 231815/24/GDY z dnia 15.05.2024r. i 2024/001170 z dnia 13.05.2024r. próbek wody pobranych w dniach 23.04.2024r., 22.04.2024r. i 10.05.2024r. z instalacji wodociągowej indywidualnego, podziemnego ujęcia zlokalizowanego na terenie Campingu nr 69 „Orlinek” przy ul. Lazurowej 5 w Gdańsku

UZASADNIENIE

W dniu 24.05.2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku otrzymał sprawozdania z badań nr 2024/001050 z dnia 29.04.2024r., 231815/24/GDY z dnia 15.05.2024r. i 2024/001170 z dnia 13.05.2024r. Po przeanalizowaniu ww. sprawozdań z badań tut. Inspektor Sanitarny stwierdza co następuje.

Próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej zostały pobrane w dniach 23.04.2024r., 22.04.2022r. i 10.05.2024r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę z indywidualnego, podziemnego ujęcia zlokalizowanego na terenie Campingu nr 69 „Orlinek” przy ul. Lazurowej 5 w Gdańsku, do badania w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych oraz w zakresie substancji promieniotwórczych, tj. Ra-226, Ra-228, Rn-222 i tryt.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zostały wykonane w laboratorium Gdańskie Wodociągi S.A. Wydział Laboratorium, ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk, J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji oraz laboratorium ALS Czech Republic, s.r.o., posiadające akredytację Czeskiego Instytutu Akredytacji.

Przeprowadzone badania jakości wody wykazały spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z instalacji wodociągowej indywidualnego, podziemnego ujęcia zlokalizowanego na terenie Campingu nr 69 „Orlinek” przy ul. Lazurowej 5 w Gdańsku.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Gdańsku

Otrzymują:

1. „FLAUTA” Renata Olszewska
ul. Lazurowa 5, 80-680 Gdańsk

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
(w wersji spełniającej wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych) - wyłącznie za pośrednictwem e-PUAP na adres: /UMGDA/SkrytkaESP
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Grunwaldzka 25, 83-000 Pruszcz Gdański
- wyłącznie za pośrednictwem e-PUAP na adres: /piwprus/SkrytkaESP
3. aa
BZ