



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Gdańsku

Gdańsk, dnia 24.07.2024r.

OHK.9022.1.324.2024.ASL.1

Ocena stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z indywidualnego, podziemnego ujęcia Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego przy ul. Dębinki 7 w Gdańsku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań nr 323847/24/GDY z dnia 05.06.2024r. i 323840/24/GDY z dnia 17.07.2024r. próbek wody pobranych w dniu 31.05.2024r. z instalacji wodociągowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w budynku Centrum Medycyny Inwazyjnej (Kliniczny Oddział Ratunkowy, pokój socjalny, pom. 0/KOR/15) oraz sprawozdań z badań nr 323848/24/GDY z dnia 14.06.2024r. i 407238/24/GDY z dnia 09.07.2024r., próbek wody pobranych w dniach 31.05.2024r. i 08.07.2024r. z instalacji wodociągowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w budynku Centrum Medycyny Inwazyjnej (Klinika Okulistyki, sala chorych nr 4, łazienka pacjentów, pom. 1/KO/28) przy ul. Smoluchowskiego 17 w Gdańsku,

stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z instalacji wodociągowej indywidualnego, podziemnego ujęcia Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego przy ul. Dębinki 7 w Gdańsku.

UZASADNIENIE

W dniach 01.07.2024r., 15.07.2024r. i 22.07.2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku otrzymał sprawozdania z badań nr 323847/24/GDY z dnia 05.06.2024r., nr 323848/24/GDY z dnia 14.06.2024r., nr 407238/24/GDY z dnia 09.07.2024r. oraz nr 323840/24/GDY z dnia 17.07.2024r. Po przeanalizowaniu ww. sprawozdań z badań tut. Inspektor Sanitarny stwierdza co następuje.

Próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej zostały pobrane w dniu 31.05.2024r. oraz 08.07.2024r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w budynku Centrum Medycyny Inwazyjnej (Kliniczny Oddział Ratunkowy, pokój socjalny, pom. 0/KOR/15) oraz w budynku Centrum Medycyny Inwazyjnej (Klinika Okulistyki, sala chorych nr 4, pomieszczenie 1/KO/28) przy ul. Smoluchowskiego 17 w Gdańsku, do badania w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych oraz w zakresie substancji promieniotwórczych, tj. Ra-226, Ra-228, Rn-222 i tryt.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zostały wykonane w laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia oraz Laboratorium Głównego Instytutu Górnictwa, ul. Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w cyt. wyżej Rozporządzeniu.

Przeprowadzone badania jakości wody wykazały spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z instalacji wodociągowej indywidualnego, podziemnego ujęcia Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego przy ul. Dębinki 7 w Gdańsku.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Gdańsku
z up. Z-ca PPIS w Gdańsku

Otrzymują:

1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk (wyłącznie za pośrednictwem e-PUAP na adres: /UCK_GDA/SkrytkaESP)

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk (w wersji spełniającej wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych) wyłącznie za pośrednictwem e-PUAP na adres: /UMGDA/SkrytkaESP
2. OPE w m.
3. aa
BZ