



Komunikat Gdańskich Wodociągów S.A. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wodociąg m. Gdańska – wrzesień 2024 r.

Dzielnica / Osiedla*	Ujęcie wody	Twardość	pH	Wapń	Magnez	Sód	Potas	Chlorki	Fluorki	Siarczany	Wodoro-węglany	Chlor wolny
Jednostka	-	mg/l /°N	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
NDS**	-	60-500	6,5-9,5	-	7-125****	200	-	250	1,5	250	-	0,3
Zakoniczyn	Straszyn Pręgowo	213/11,9	7,5	70,4	9,01	10,3	2,8	18,2	0,19	26,1	231	0,13
Chęlm, Wzgórze Mickiewicza	Straszyn Pręgowo Zakoniczyn	213/11,9	7,5	70,4	9,1	10,1	2,94	18,1	0,2	28,1	233	<0,02
Ujeścisko	Straszyn Pręgowo Zakoniczyn	216//12,1	7,5	69,7	10,3	27,2	3,71	17,8	0,27	29	305	0,07
Matemblewo, Niedźwiednik	Straszyn Pręgowo Zakoniczyn	221/12,4	7,5	71,8	10,2	18	3,35	18	0,25	27,9	260	<0,02
Siedlce, Suchanino, Aniołki	Straszyn Pręgowo Zakoniczyn	215/12,0	7,5	70,2	9,72	17,2	3,4	17,6	0,21	28,3	254	<0,02
Stogi, Krakowiec, Górki Zachodnie, Przeróbka, Sobieszewo	Lipce	243/13,6	7,5	75,8	13	51,1	5,66	14,1	0,38	29,7	385	-
Orunia, Olszynka, Rudniki, Śródmieście	Lipce, Pręgowo	247/13,8	7,6	76,5	13,7	48,4	5,38	14,6	0,36	28,9	376	<0,02
Przymorze, Zaspa	Czarny Dwór	347/19,5	7,4	117	13,4	59,4	4,55	60,4	0,33	66,9	328	-
Nowy Port, Letnica	Czarny Dwór, Zaspa	327/18,3	7,4	110	12,6	53,1	3,7	52,9	0,38	76	331	-

Dzielnica / Osiedla*	Ujęcie wody	Twardość	pH	Wapń	Magnez	Sód	Potas	Chlorki	Fluorki	Siarczany	Wodoro-węglany	Chlor wolny
Jednostka	-	mg/l /°N	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
NDS**	-	60-500	6,5-9,5	-	7-125****	200	-	250	1,5	250	-	0,3
Wrzeszcz Dolny	Czarny Dwór, Lipce, Pręgowo, Straszyn	244/13,7	7,6	79,9	10,8	23,2	3,48	26,6	0,32	37,1	274	<0,02
Żabianka os. Tysiąclecia, Jelitkowo	Czarny Dwór, Bitwy pod Płowcami (Sopot)	260/14,6	7,5	86,1	10,8	30,4	3,74	35,7	0,37	46	248	-
Osowa, Kiełpino, Matarnia, Jasień, Morena, Kokoszki	Osowa	190/10,6	7,7	65,5	6,3	4,62	1,44	8,94	0,21	27,5	196	-
Wrzeszcz Górny, Oliwa, VII Dwór	Dolina Radości	221/12,4	7,7	74,4	8,47	6,44	2,13	13,8	0,37	26,1	247	-
Smęgorzyno	Smęgorzyno	233/13	7,5	77,4	9,65	8,64	2,43	16,1	0,28	53,7	219	-
Brzeźno	Zaspa Wodna	309/17,3	7,4	104	11,9	50,4	3,51	49,1	0,39	85,2	338	-
Łostowice	Zakoniczyn	286/16	7,3	94,6	12,1	8,01	3,67	14,5	0,41	47,4	290	0,25
Rejon ul. Czyżewskiego-Karpacka	Nowe Samie Wzgórze (Sopot)	178/10	7,5	61,6	5,92	8,53	1,36	25,8	0,31	27,3	174	-

Objaśnienia:

* Zasięg oddziaływania ujęć wody często nie pokrywa się z obszarem dzielnicy. Jeśli chcesz być pewien skąd pochodzi dostarczana Tobie woda, sprawdź [Mapa ujęć wody](#)

NDS** - Najwyższe dopuszczalne stężenie

*** - w przeliczeniu na węglan wapnia. Wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest to wartość pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w załączniku przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne.

**** - Nie więcej niż 30 mg/l magnezu, jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg/l. Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartość zalecana ze względów zdrowotnych - oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w załączniku przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne.

Laboratorium GdW, zgodnie z Ustawą z dnia 7.06.2001r. (tekst jednolity na podstawie Dz.U. z 2023 r., poz. 537) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, może wykonywać badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. System jakości zatwierdzony przez PPIS w Gdańsku - Decyzja Nr SZNS.9022.20.1.2024.JT.1 z dnia 22.01.2024. Zamieszczone w tabeli wyniki wykonywane są w Laboratorium Centralnym Gdańskich Wodociągów S.A., które posiadają kompetencje techniczne do wykonywania badań jakości wody zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025, poświadczone certyfikatem akredytacji PCA nr AB 216. Posiadany certyfikat potwierdza wiarygodność, rzetelność i obiektywność prowadzonych przez laboratorium badań.

Jakość wody podawanej mieszkańcom z ujęć wglębnych i ujęcia powierzchniowego Straszyn jest zgodna z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017.2294). Zbadano pod względem bakteriologicznym wodę ze wszystkich ujęć m. Gdańska oraz w sieci wodociągowej [96prób].

Informacje o awariach oraz planowych pracach i włączeniach wody znajdują się na naszej stronie internetowej: [Awarie, komunikaty](#)