



Komunikat Gdańskich Wodociągów S.A. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wodociąg m. Gdańska – październik 2024 r.

Dzielnica / Osiedla*	Ujęcie wody	Twardość	pH	Wapń	Magnez	Sód	Potas	Chlorki	Fluorki	Siarczany	Wodowęglany	Chlor wolny
Jednostka	-	mg/l /°N	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
NDS**	-	60-500	6,5-9,5	-	7-125****	200	-	250	1,5	250	-	0,3
Zakoniczyn	Straszyn Pręgowo	209/11,7	7,6	68,6	9,24	11,5	3	19,6	0,2	28,2	226	0,18
Chęlm, Wzgórze Mickiewicza	Straszyn Pręgowo Zakoniczyn	242/13,6	7,5	77,5	11,7	20,5	4,03	18,7	0,32	29,9	278	<0,02
Ujeścisko	Straszyn Pręgowo Zakoniczyn	201/11,3	7,5	65,3	9,14	10,9	3,13	19,4	0,21	30	229	0,12
Matemblewo, Niedźwiednik	Straszyn Pręgowo Zakoniczyn	241/13,5	7,6	78,7	10,7	22	3,85	19,7	0,16	31,6	276	<0,02
Siedlce, Suchanino, Aniołki	Straszyn Pręgowo Zakoniczyn	242/13,6	7,5	77,6	11,7	19,3	4,11	16,9	0,28	29,7	287	<0,02
Stogi, Krakowiec, Górki Zachodnie, Przeróbka, Sobieszewo	Lipce	269/15,1	7,4	85,6	13,5	40,1	5,55	18,8	0,49	29,3	365	-
Orunia, Olszynka, Rudniki, Śródmieście	Lipce, Pręgowo	269/15,1	7,5	83,8	14,4	31,5	5,55	17,6	0,45	32,8	293	-
Przymorze, Zaspa	Czarny Dwór	327/18,3	7,4	110	12,7	55,6	4	61,6	0,34	66,5	315	-
Nowy Port, Letnica	Czarny Dwór, Zaspa	290/16,3	7,4	97,4	11,4	53,8	3,85	52,9	0,39	74,1	320	-

Dzielnica / Osiedla*	Ujęcie wody	Twardość	pH	Wapń	Magnez	Sód	Potas	Chlorki	Fluorki	Siarczany	Wodoro-węglany	Chlor wolny
Jednostka	-	mg/l /°N	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
NDS**	-	60-500	6,5-9,5	-	7-125****	200	-	250	1,5	250	-	0,3
Wrzeszcz Dolny	Czarny Dwór, Lipce, Pręgowo, Straszyn	332/18,6	7,5	112	12,6	43,9	3,94	53,8	0,29	79,6	314	-
Żabianka os. Tysiąclecia, Jelitkowo	Czarny Dwór, Bitwy pod Płowcami (Sopot)	217/12,2	7,6	73,4	8,25	43,2	3,78	26,3	0,42	40,9	276	-
Osowa, Kiełpino, Matarnia, Jasień, Morena, Kokoszki	Osowa	184/10,3	7,8	64,2	5,82	4,23	1,33	8,68	0,29	26	194	-
Wrzeszcz Górny, Oliwa, VII Dwór	Dolina Radości	225/12,6	7,7	75,8	8,79	6,31	2,21	13,2	0,38	25,2	239	-
Smęgorzyno	Smęgorzyno	240/13,5	7,7	80,5	9,42	7,43	2,21	17,9	0,26	58,1	210	-
Brzeźno	Zaspa Wodna	313/17,5	7,4	105	12,3	43,8	3,64	50,1	0,38	86,9	312	-
Łostowice	Zakoniczyn	294/16,5	7,4	98	12	7,89	3,48	15,7	0,44	52,2	280	0,25
Rejon ul. Czyżewskiego-Karpacka	Nowe Samie Wzgórze (Sopot)	202/	7,6	70,6	6,19	12,9	1,41	29,4	0,25	29,6	178	-

Objaśnienia:

* Zasięg oddziaływania ujęć wody często nie pokrywa się z obszarem dzielnicy. Jeśli chcesz być pewien skąd pochodzi dostarczana Tobie woda, sprawdź [Mapa ujęć wody](#)

NDS** - Najwyższe dopuszczalne stężenie

*** - w przeliczeniu na węglan wapnia. Wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest to wartość pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w załączniku przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne.

**** - Nie więcej niż 30 mg/l magnezu, jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg/l. Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartość zalecana ze względów zdrowotnych - oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w załączniku przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne.

Laboratorium GdW, zgodnie z Ustawą z dnia 7.06.2001r. (tekst jednolity na podstawie Dz.U. z 2023 r., poz. 537) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, może wykonywać badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. System jakości zatwierdzony przez PPIS w Gdańsku - Decyzja Nr SZNS.9022.20.1.2024.JT.1 z dnia 22.01.2024. Zamieszczone w tabeli wyniki wykonywane są w Laboratorium Centralnym Gdańskich Wodociągów S.A., które posiadają kompetencje techniczne do wykonywania badań jakości wody zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025, poświadczone certyfikatem akredytacji PCA nr AB 216. Posiadany certyfikat potwierdza wiarygodność, rzetelność i obiektywność prowadzonych przez laboratorium badań.

Jakość wody podawanej mieszkańcom z ujęć wglębnych i ujęcia powierzchniowego Straszyn jest zgodna z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017.2294). Zbadano pod względem bakteriologicznym wodę ze wszystkich ujęć m. Gdańska oraz w sieci wodociągowej [96 prób].

Informacje o awariach oraz planowych pracach i włączeniach wody znajdują się na naszej stronie internetowej: [Awarie, komunikaty](#)