



## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Gdańsku

Gdańsk, dnia 18.12.2024r.

OHK.9022.1.574.2024.BZ.1

### **Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2024r. z indywidualnego, podziemnego ujęcia zlokalizowanego na terenie Campingu nr 69 „Orlinek” przy ul. Lazurkowej 5 w Gdańsku**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 416), art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 757) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań jakości wody, próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej oraz w ramach kontroli urzędowej z indywidualnego, podziemnego ujęcia zlokalizowanego na terenie Campingu nr 69 „Orlinek” przy ul. Lazurkowej 5 w Gdańsku, a w szczególności:

1. sprawozdania z badań nr 2024/001050 z dnia 29.04.2024r. próbki wody pobranej w dniu 23.04.2024r. w ramach kontroli wewnętrznej z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej z aneksu kuchennego w apartamencie,
2. sprawozdania z badań nr 2024/001170 z dnia 13.05.2024r. próbki wody pobranej w dniu 10.05.2024r. w ramach kontroli wewnętrznej z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej z aneksu kuchennego w apartamencie,
3. sprawozdania z badań nr 231815/24/GDY z dnia 15.05.2024r. próbki wody pobranej w dniu 22.04.2024r. w ramach kontroli wewnętrznej z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej z aneksu kuchennego w apartamencie,
4. sprawozdania z badań nr 899A/521/24 z dnia 15.07.2024r. i 899N/521/24 z dnia 11.07.2024r. próbki wody pobranej w dniu 10.07.2024r. w ramach kontroli urzędowej z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej z aneksu kuchennego w apartamencie,
5. sprawozdania z badań nr 1021N/521/24 z dnia 26.07.2024r. próbki wody pobranej w dniu 25.07.2024r. w ramach kontroli urzędowej z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej z aneksu kuchennego w apartamencie,
6. sprawozdania z badań nr 505980/24/GDY z dnia 28.08.2024r. próbki wody pobranej w dniu 23.08.2024r. w ramach kontroli wewnętrznej z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej z aneksu kuchennego w apartamencie,
7. sprawozdania z badań nr 505981/24/GDY z dnia 03.09.2024r. próbki wody pobranej w dniu 23.08.2024r. w ramach kontroli wewnętrznej z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w kuchni turystycznej,
8. sprawozdania z badań nr 661399/24/GDY z dnia 28.10.2024r. próbki wody pobranej w dniu 21.10.2024r. w ramach kontroli wewnętrznej z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w kuchni turystycznej,
9. sprawozdania z badań nr 661398/24/GDY z dnia 28.10.2024r. próbki wody pobranej w dniu 21.10.2024r. w ramach kontroli wewnętrznej z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej z aneksu kuchennego w apartamencie,

10. sprawozdania z badań nr 624326/24/GDY z dnia 28.10.2024r. próbki wody pobranej w dniu 21.10.2024r. w ramach kontroli wewnętrznej z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w kuchni turystycznej,
11. sprawozdania z badań nr 754144/24/GDY z dnia 10.12.2024r. próbki wody pobranej w dniu 02.12.2024r. w ramach kontroli wewnętrznej z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w kuchni turystycznej,
12. sprawozdania z badań nr 754145/24/GDY z dnia 05.12.2024r. próbki wody pobranej w dniu 02.12.2024r. w ramach kontroli wewnętrznej z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej z aneksu kuchennego w apartamencie,

dokonał oceny posiadanych wyników dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów organoleptycznych, mikrobiologicznych, fizykochemicznych oraz w zakresie substancji promieniotwórczych, tj. Ra-226, Ra-228, Rn-222 i tryt i stwierdził, że jakość wody z indywidualnego, podziemnego ujęcia zlokalizowanego na terenie Campingu nr 69 „Orlinek” przy ul. Lazurowej 5 w Gdańsku w 2024 roku, spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

## **UZASADNIENIE**

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz w ramach kontroli wewnętrznej zostały pobrane próbki wody z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę z indywidualnego, podziemnego ujęcia zlokalizowanego na terenie Campingu nr 69 „Orlinek” przy ul. Lazurowej 5 w Gdańsku, do badań w zakresie parametrów organoleptycznych, mikrobiologicznych, fizykochemicznych oraz w zakresie substancji promieniotwórczych, tj. Ra-226, Ra-228, Rn-222 i tryt.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane były w ramach kontroli urzędowej w Laboratorium Badań Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk, a w ramach kontroli wewnętrznej w laboratorium Gdańskie Wodociągi S.A. Wydział Laboratorium, ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk, J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji oraz laboratorium ALS Czech Republic, s.r.o., posiadające akredytację Czeskiego Instytutu Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w cyt. wyżej Rozporządzeniu. Przeprowadzone badania jakości wody wykazały spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 1 i 4 w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

/ Dokument podpisany elektronicznie /

Halina Bona  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku

Otrzymują:

1. „FLAUTA” Renata Olszewska  
ul. Lazurowa 5, 80-680 Gdańsk

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk  
(w wersji spełniającej wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych) - wyłącznie za pośrednictwem e-PUAP na adres: /UMGDA/SkrytkaESP
2. aa  
BZ