



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Gdańsku

Gdańsk, dnia 26.03.2025r.

OHK.9022.1.75.2025.DŁ.1

Ocena stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z indywidualnego, podziemnego ujęcia KB Pomorze Sp. z o.o. ul. Sztutowa 16G w Gdańsku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań nr:

- P/0/02/2025/362/F/C/6/P/1 z dnia 28.02.2025r., próbki wody pobranej w dniu 17.02.2025r. w stołówce na parterze budynku przy ul. Sztutowskiej 16 H,
- P/0/02/2025/362/F/2 z dnia 24.02.2025r., próbki wody pobranej w dniu 17.02.2025r. w stołówce na parterze budynku przy ul. Sztutowskiej 16 H,
- P/0/03/2025/62/FM/1 z dnia 17.03.2025r. próbki wody pobranej w dniu 10.03.2025r. w stołówce budynku przy ul. Sztutowskiej 16 G,
- P/0/03/2025/62/FM/2 z dnia 17.03.2025r. próbki wody pobranej w dniu 10.03.2025r. w stołówce na parterze budynku przy ul. Sztutowskiej 16 H

stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z indywidualnego, podziemnego ujęcia KB Pomorze Sp. z o.o. ul. Sztutowa 16G w Gdańsku.

UZASADNIENIE

W dniach 28.02.2025r. oraz 17.03.2025r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku otrzymał sprawozdania z badań nr: P/0/02/2025/362/F/C/6/P/1 z dnia 28.02.2025r., P/0/02/2025/362/F/2 z dnia 24.02.2025r., P/0/03/2025/62/FM/1 z dnia 17.03.2025r., P/0/03/2025/62/FM/2 z dnia 17.03.2025r. Po przeanalizowaniu ww. sprawozdań z badań tut. Inspektor Sanitarny stwierdza co następuje.

Próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej zostały pobrane w dniach 17.02.2024r. oraz 10.03.2025r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę z indywidualnego, podziemnego ujęcia KB Pomorze Sp. z o.o. ul. Sztutowa 16 G w Gdańsku, do badań w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zostały wykonane w Laboratorium GBA Polska Sp. z o.o., ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w cyt. wyżej Rozporządzeniu.

Przeprowadzone badania jakości wody wykazały spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z indywidualnego, podziemnego ujęcia z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę z indywidualnego, podziemnego ujęcia KB Pomorze Sp. z o.o. ul. Sztutowa 16G w Gdańsku.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Gdańsku
Halina Bona
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. KB Pomorze Sp. z o.o. ul. Sztutowa 16G , 80-711 Gdańsk (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH)

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH)
2. aa

DŁ