



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Gdańsku

Gdańsk, dnia 09.04.2025r.

OHK.9022.1.77.2025.DŁ.3

Ocena stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z indywidualnego, podziemnego ujęcia KB Pomorze Sp. z o.o. ul. Sztutowa 16G w Gdańsku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 2 oraz ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań z nr 311A/521/25, 311N/521/25, 312A/521/25 i 312N/521/25 z dnia 24.03.2025r. oraz złączników nr 1 do sprawozdania z badań nr 311A/521/25 z dnia 20.03.2025r. oraz nr 312A/521/25 z dnia 20.03.2025r., próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej w dniu 19.03.2025r. z instalacji wewnętrznej KB Pomorze Sp. z o.o., stwierdza warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z indywidualnego, podziemnego ujęcia KB Pomorze Sp. z o.o. ul. Sztutowa 16 G w Gdańsku z uwagi na ponadnormatywne zawartości: żelaza, manganu, wyczuwalny smak oraz zapach (wyraźny gnilny, stęchły).

UZASADNIENIE

W dniu 26.03.2025r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku otrzymał sprawozdania z badań nr 311A/521/25, 311N/521/25, 312A/521/25 i 312N/521/25 z dnia 24.03.2025r. oraz złączniki nr 1 do sprawozdań z badań nr 311A/521/25 z dnia 20.03.2025r. oraz nr 312A/521/25 z dnia 20.03.2025r., próbek wody pobranych z instalacji wewnętrznej KB Pomorze Sp. z o.o. w budynkach przy ul. Sztutowskiej 16 H w Gdańsku (kuchnia - parter) oraz ul. Sztutowskiej 16 G w Gdańsku (kuchnia - I piętro).

Po przeanalizowaniu ww. sprawozdań z badań tut. Inspektor Sanitarny stwierdza co następuje.

Próbki wody w ramach kontroli urzędowej zostały pobrane w dniu 19.03.2025r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę z indywidualnego, podziemnego ujęcia KB Pomorze Sp. z o.o. ul. Sztutowa 16 G w Gdańsku, do badań w zakresie parametrów mikrobiologicznych (*Escherichia coli*, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h), parametrów fizycznych (barwa, mętność, pH, przewodność elektryczna, azotyny, mangan, żelazo, sól) oraz parametrów organoleptycznych (smak i zapach).

Jakość badanych próbek wody nie odpowiada wymaganiom określonym w części C tabeli 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), z uwagi na przekroczenia parametrów chemicznych i organoleptycznych:

w budynku przy ul. Sztutowskiej 16 H:

- żelazo 222 µg/l – **wartość parametryczna 200 µg/l,**
- mangan 60 µg/l – **wartość parametryczna 50 µg/l,**
- wyczuwalny smak,

w budynku przy ul. Sztutowskiej 16 G:

- żelazo 275 µg/l – **wartość parametryczna 200 µg/l**,
- zapach – wyraźny gnilny (stęchły) - z uwagi na wyczuwalny zapach, smak nie został zbadany.

Wg stanowiska Światowej Organizacji Zdrowia (dalej WHO), stężenie żelaza w wodzie do picia wolne od ryzyka jakichkolwiek niepożądanych skutków dla zdrowia wynosi 2000 µg/l. Podwyższona zawartość żelaza może wynikać z zawartości tego pierwiastka w wodach podziemnych i może też wskazywać na nieprawidłowości w procesie uzdatniania wody. Żelazo zawarte w wodzie może przyczyniać się do powstawania maziastych osadów na wewnętrznej powierzchni przewodów wodociągowych. Przy stężeniach powyżej 300 µg/l żelazo powoduje przebarwienia urządzeń sanitarnych i tkanin pranych w wodzie. W stężeniach nieprzekraczających 300 µg/l żelazo może spowodować wzrost mętności i barwy wody.

Dla manganu dopuszczalne stężenie w wodzie do spożycia dla którego nie stwierdzono negatywnych skutków zdrowotnych wynosi 400 µg/l. Długotrwałe narażenie na mangan może powodować konsekwencje neurologiczne takie jak: drżenie, zaburzenia chodu, które towarzyszą symptomom psychologicznym jak np. drażliwość lub niestaość emocjonalna.

Zmiany smaku i zapachu wody mogą sygnalizować zmiany w jakości wody ujmowanej lub nieprawidłowości w procesie uzdatniania. Woda powinna mieć smak i zapach akceptowalne przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zostały wykonane w Laboratorium Badań Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w cyt. wyżej Rozporządzeniu.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, **stwierdza warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z indywidualnego, podziemnego ujęcia KB Pomorze Sp. z o.o. ul. Sztutowska 16 G w Gdańsku.**

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, przypomina, że zgodnie z § 27 ust. 3 i ust. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2291) należy przekazać konsumentom informację o braku spełnienia wymagań określonych w § 3 ww. Rozporządzenia oraz o wszelkich czynnościach, które mogą zostać podjęte w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed szkodliwymi skutkami wynikającymi z zanieczyszczenia wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Gdańsku
Halina Bona
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. KB Pomorze Sp. z o.o. ul. Sztutowska 16G, 80-711 Gdańsk (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH)

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH)
2. aa

DŁ