

Oddział,	Lokalizacja	Element	Opis zgłoszenia	Data dodania
Tunel	Wielopole 15	GZdiZ	Wyciek oleju i czynnika chłodzącego w instalacji klimatyzacji pomieszczeń, na obiekcie KU. Serwis zewnętrzny zlokalizował, przyczyną, dalsze czynności w 21-08. Założono w pomieszczeniu UPS zastępczy klimatyzator.	18.08.2023 17:29
Tunel	Wielopole 15	PB slave 62	System SCADA informuje o czasowych utratach redundancji PB slave 62 - EG1.4_AR	31.10.2023 14:30
Tunel	Wielopole 15	PB slave 62	Człłste alarmy sieci profibus	16.02.2024 08:30
Tunel	Wielopole 15	Semafor	Semafor ST-22 wchodzi... w stan awarii podczas uruchomienia z czujnika kontroli wysokości GAL-5.	10.11.2023 07:59
Tunel	Wielopole 15	Semafor	Nie działa, pomarańczowe światło w semaforze ST-6 LEWY Zasilony krzakami semafor ST-5	20.09.2024 09:11
Tunel	Wielopole 15	Semafor	Nie działa, semafor ST-6	23.09.2024 14:01
Tunel	Wielopole 15	Semafor	Podczas zamknięcia tunelu T1 o godzinie 7:18 system SCADA informował, o awarii semaforów: ST-P1, ST-5, ST-6	06.11.2024 07:54
Tunel	Wielopole 15	Semafor	Awaria semaforów na wejściu do tunelu T2. System SCADA sygnalizuje zadziałanie zabezpieczeń, semaforów ST-P2 oraz ST-Awaria semafora ST-P1 - System SCADA informuje o awarii - "Semafor ST-P1 Awaria Pomarańczowego Światła" - pomarańczowe światło na semaforze PRAWYM nie miga po wywołaniu w trybie ręcznym.	08.01.2025 08:00
Tunel	Wielopole 15	Semafor	Drzwi przejścia poprzecznego	26.03.2025 09:07
Tunel	Wielopole 15	Drzwi przejścia poprzecznego	Drzwi Q2-T1 występują fałszywe informacje o otwarciu.	10.11.2023 08:17
Tunel	Wielopole 15	Drzwi przejścia poprzecznego	Drzwi Q7-T1 występują fałszywe informacje o otwarciu.	10.11.2023 08:17
Tunel	Wielopole 15	Drzwi przejścia poprzecznego	Awaria sygnalizacji drzwi przejścia Q1, drzwi nr 4	15.02.2024 10:22
Tunel	Wielopole 15	Tablica T2T	Tablica T2T-8P wyświetla kolorowe piksele na programie P1-Czarna	10.11.2023 11:44
Tunel	Wielopole 15	Tablica T2T	Brak komunikacji z tablicą... T2T-14	24.11.2023 09:33
Tunel	Wielopole 15	Tablica T2T	Brak komunikacji T2T18	27.11.2023 08:04
Tunel	Wielopole 15	Tablica T2T	Awaria tablicy T2T-9P	12.01.2024 13:29
Tunel	Wielopole 15	Tablica T2T	Awaria tablicy T2T-20L	22.01.2024 14:40
Tunel	Wielopole 15	Tablica T2T	Brak komunikacji z tablicą... T2T11	26.02.2024 10:26
Tunel	Wielopole 15	Tablica T2T	Brak komunikacji z tablicą... T2T-8L	07.03.2024 09:02
Tunel	Wielopole 15	Tablica T2T	Tablica T2T-10 nieprawidłowe działanie.	29.03.2024 13:45
Tunel	Wielopole 15	Tablica T2T	Tablica T2T-21 wyświetla artefakty i sygnalizuje awarię w SCADA.	19.04.2024 08:40
Tunel	Wielopole 15	Tablica T2T	Tablica T2T-26 mruga i wyświetla artefakty.	25.04.2024 14:13
Tunel	Wielopole 15	Tablica T2T	Tablica T2T-26 mruga. Należy ją... wyłączyć do czasu podjęcia naprawy.	07.05.2024 08:01
Tunel	Wielopole 15	Tablica T2T	Strzałka na prawym pasie miga tablica T2T 23	07.05.2024 11:55
Tunel	Wielopole 15	Tablica T2T	Strzałka na prawym pasie w T2T-23 nie świeci	15.05.2024 08:47
Tunel	Wielopole 15	Tablica T2T	Brak komunikacji z T2T 19P	17.06.2024 17:03
Tunel	Wielopole 15	Tablica T2T	Nie działa, tablica T2T 13, T2T6L, T2T8L, GAL 1. Brak komunikacji z switchem 192.168.10.118	28.06.2024 08:29
Tunel	Wielopole 15	Tablica T2T	Brak komunikacji z tablica T2T 8L. Zamówiono moduł, w firmie Trax	01.07.2024 08:43
Tunel	Wielopole 15	Tablica T2T	Awaria tablicy T2T-12	08.08.2024 11:35
Tunel	Wielopole 15	Tablica T2T	Brak komunikacji z tablicą... T2T11	16.08.2024 11:41
Tunel	Wielopole 15	Tablica T2T	Człłste awarie tablicy T2T-1 (sygnalizacja nieprawidłowej pracy)	26.08.2024 12:32
Tunel	Wielopole 15	Tablica T2T	Zgłoszenie z Gdańskiego Centrum Kontaktów dla T2T-13: Tablica (pięć modułów) w czasie wyświetlania znaków co chwilę włącza się i wyłączy.	02.09.2024 10:21
Tunel	Wielopole 15	Tablica T2T	Nieprawidłowe działanie tablicy T2T-20P	09.09.2024 08:52
Tunel	Wielopole 15	Tablica T2T	T2T5L brak komunikacji	14.09.2024 13:49
Tunel	Wielopole 15	Tablica T2T	Brak komunikacji z tablicą... T2T-5L	20.09.2024 11:20
Tunel	Wielopole 15	Tablica T2T	Brak komunikacji z tablicą... T2T6P	20.09.2024 14:23
Tunel	Wielopole 15	Tablica T2T	Awaria tablicy T2T-5L	23.09.2024 14:22
Tunel	Wielopole 15	Tablica T2T	System SCADA sygnalizuje brak komunikacji z tablicą... zmiennej treści T2T-14	13.01.2025 07:46
Tunel	Wielopole 15	Tablica T2T	Brak komunikacji - tablica T2T-14	06.02.2025 09:17
Tunel	Wielopole 15	Tablica T2T	Sygnalizacja nieprawidłowego działania tablicy T2T-12	06.02.2025 13:13
Tunel	Wielopole 15	Tablica T2T	Awaria tablicy T2T-8L	07.02.2025 10:11
Tunel	Wielopole 15	Tablica T2T	Nieprawidłowe wyświetlanie pikseli w T2T-12, sygnalizacja na Scadzie	07.02.2025 10:11
Tunel	Wielopole 15	Tablica T2T	Tablica T2T-7 sygnalizuje błąd komunikacji.	07.02.2025 13:47
Tunel	Wielopole 15	Tablica T2T	Tablice T2T-11 i T2T-12 bez aktywacji programu z systemu SCADA wyświetlają... informację o zamknięciu tunelu. Brak o tym informacji w systemie SCADA. Problem pojawia się i znika. Usterka zgłoszona przez GCK oraz centralą ZTM o godzinie 4:37.	13.03.2025 07:07
Tunel	Wielopole 15	Tablica T2T	Tablica T2T-12 - awaria, system SCADA sygnalizuje " Nieprawidłowe działanie"	19.03.2025 08:13

Tunel	Wielopole 15	Tablica TZT	Tablica TZT-3 - system SCADA sygnalizuje awarię™ tablicy "Nieprawidłowe działanie"	24.03.2025 07:15
Tunel	Wielopole 15	Tablica TZT	Tablica TZT-31 - System SCADA sygnalizuje awarię™ tablicy TZT-31	25.03.2025 10:09
Tunel	Wielopole 15	Tablica TZT	Awaria tablica TZT-14 - jeden z pakietów LED pracuje nieprawidłowo, szczegółły do dołączonym zdjęciu.	02.04.2025 07:56
Tunel	Wielopole 15	Tablica TZT	Prawy panel tablicy TZT14 wyświetla piksele	03.04.2025 10:00
Tunel	Wielopole 15	Zabezpieczenie	Wyzwolone zabezpieczenie Q13 w rozdzielnicy K1.26+K1.27	10.11.2023 13:57
Tunel	Wielopole 15	Zabezpieczenie	Wyzwolone zabezpieczenie Q20 w rozdzielnicy K1.26+K1.27	10.11.2023 13:57
Tunel	Wielopole 15	Zabezpieczenie	Instalacja karmników przeciw gryzoniom w rozdzielnicach tunelowych	29.11.2023 10:16
Tunel	Wielopole 15	Zabezpieczenie	Poza zanikach napięcia wyzwalane jest zabezpieczenie na dławiku kompensacyjnym w pomieszczeniu MP E0.131	02.08.2024 11:14
Tunel	Wielopole 15	Zabezpieczenie	System SCADA sygnalizuje wyzolenie zabezpieczenia w rozdzielnicy EG1.12 na zasilaniu punktu SOS NP1.13.	31.01.2025 07:16
Tunel	Wielopole 15	Zabezpieczenie	Awaria na obwodzie oświetleniowym numer 89 w rozdzielnicy M2.6+M2.7	10.03.2025 07:21
Tunel	Wielopole 15	Oprawa oświetleniowa	Niesprawna oprawa w przejściu poprzecznym Q1	14.11.2023 10:13
Tunel	Wielopole 15	Oprawa oświetleniowa	Niesprawna oprawa w przejściu poprzecznym Q7	14.11.2023 10:13
Tunel	Wielopole 15	Oprawa oświetleniowa	Niesprawne oświetlenie pom. E0.18 i E0.09	19.03.2024 11:45
Tunel	Wielopole 15	Oprawa oświetleniowa	Wyzwolone zabezpieczenie 1 obwodu oświetleniowego w rozdzielnicy K1.26+K1.27	27.05.2024 08:43
			Awarie opraw na obwodach 134-135 (awaria pojawia się™ i znika), 122-123, 46-47, 50-51. Prace naprawcze należy wykonać podczas nocnego zamknięcia tunelu w sobotę™ 01.02.2025	30.01.2025 08:26
Tunel	Wielopole 15	Oprawa oświetleniowa	GAL-3 czujnik kontroli wysokości pojazdów sygnalizuje błęd zbiorczy.	15.11.2023 08:57
Tunel	Wielopole 15	GAL - Kontrola wysokości	Czujniki kontroli wysokości GAL-5 (zjazd w stronę tunelu z ronda MP) okresowo najczęściej w porze nocnej sygnalizuje	02.05.2024 09:28
Tunel	Wielopole 15	GAL - Kontrola wysokości	Czujnik kontroli wysokości GAL-5 sygnalizuje awarię™ "Błąd detektora pojazdu"	17.06.2024 14:06
Tunel	Wielopole 15	GAL - Kontrola wysokości	Nie działa gal5	28.06.2024 19:20
			Wyzwolenie GAL-5 według operatorów dotychczas zamykało nie tylko łącznicę™ wjazdów... z ronda Marynarki Polskiej ale również wjazd do tunelu T2	12.12.2024 08:15
			Czujnik kontroli wysokości GAL-3 zgłasza awarię™ od godziny 2:00 do 2:30, po godzinie awaria wystąpiła ponownie. Na chwilę™ obecna... czujnik nie zgłasza awarii. Należy skontrolować instalację™, w przypadku konieczności uzyskania dostępu do urządzeń... dostępnych tylko z pasa ruchu, prace należy wykonać podczas nocnego zamknięcia tunelu (sobota	30.01.2025 08:17
Tunel	Wielopole 15	GAL - Kontrola wysokości	Czujnik kontroli wysokości GAL-3 zgłasza awarię™ od godziny 2:00 do 3:50 - błąd zbiorczy, błąd detektora. Na chwilę™ obecna... czujnik nie zgłasza awarii. Należy skontrolować instalację™, jeżeli urządzenie zawiesza się™ należy wymienić je na nowe lub zaproponować inny model. Aktualizacja 14.02.2025 7:38 - Urządzenie w awarii w chwili obecnej.	12.02.2025 08:30
Tunel	Wielopole 15	GAL - Kontrola wysokości	Czujnik kontroli wysokości GAL-2 zgłasza awarię™ dnia 19.02.2025 od godziny 4:22 do 4:39 - błąd zbiorczy, błąd detektora. Na chwilę™ obecna... czujnik nie zgłasza awarii. Zdjęcie ekranu SCADA w załączniku.	19.02.2025 07:47
Tunel	Wielopole 15	GAL - Kontrola wysokości	Czujnik kontroli wysokości GAL-5 wyzwolony przez przejazd pojazdu ponadgabarytowego dnia 18.02.2025 godzina 22:59 wskazywał, przekroczenie wysokości jeszcze przez ponad godzinę™. Szczegółły do dołączonym zdjęciu dziennika operacji	19.02.2025 07:58
Tunel	Wielopole 15	GAL - Kontrola wysokości	Czujnik kontroli wysokości GAL-1 godzinach nocnych, przy małym ruchu cząsto sygnalizuje awarię™ - błąd zbiorczy, błąd detektora pojazdu. Na chwilę™ obecna... czujnik nie zgłasza awarii. Zdjęcie dziennika systemu SCADA w załączniku.	19.02.2025 11:55
Tunel	Wielopole 15	GAL - Kontrola wysokości	Czujnik kontroli wysokości GAL-4 godzinach nocnych, przy małym ruchu cząsto sygnalizuje awarię™ - błąd zbiorczy, błąd detektora pojazdu. Na chwilę™ obecna... czujnik nie zgłasza awarii. Zdjęcie dziennika systemu SCADA w załączniku.	19.02.2025 11:55
Tunel	Wielopole 15	Kontrola Dostępu	Interkom w budynku CZT przed salą... operatorów nie odczytuje kart RFID.	16.11.2023 09:42
Tunel	Wielopole 15	Centrala wentylacyjna	Zabrudzony filtr ahu2 wywiewu MP	16.11.2023 13:19
Tunel	Wielopole 15	Centrala wentylacyjna	Zabrudzony filtr wywiewu na MP	28.12.2023 08:26
Tunel	Wielopole 15	Centrala wentylacyjna	Sygnalizacja awarii wymiennika obrotowego KU	25.09.2024 09:28
Tunel	Wielopole 15	Centrala wentylacyjna	Awaria centrali wentylacji AHU 1 w budynku technicznym KU. System SCADA informuje o uszkodzonym pomiarze ciśnienia	27.01.2025 13:48
Tunel	Wielopole 15	Centrala wentylacyjna	Centrala wentylacji budynku technicznego MP sygnalizuje brudny filtr wywiewu.	17.02.2025 07:32
Tunel	Wielopole 15	Centrala wentylacyjna	Sygnalizacja filtra centrali wentylacyjnej MP	17.02.2025 07:39
Tunel	Wielopole 15	Drzwi	Niesprawny elektrozaczep w drzwiach do sali operatorów CZT E0.14	17.11.2023 07:47
Tunel	Wielopole 15	Drzwi	Niedomykają się™ drzwi wejściowe do budynku CZT	24.11.2023 09:35
			W punkcie SOS NP1.17 opada klamka blokująca drzwi z wyposażeniem pierwszej pomocy (nosze). Drzwi otwierają się™ pod wpływem podmuchów wywołanych przez przejeżdżające™ pojazdy.	10.01.2024 14:13
Tunel	Wielopole 15	Drzwi	Niesprawna klamka antypaniczna w budynku MP po. U1.120	19.03.2024 12:43
Tunel	Wielopole 15	Drzwi	Niesprawny zamek w pomieszczeniu WC w budynku CZT E0.06	19.03.2024 12:46
Tunel	Wielopole 15	Drzwi	Urwał, się™ ogranicznik drzwi wejściowych (zewnątrznych) CZT	12.06.2024 10:46

Tunel	Wielopole 15	Sterownik Programowalny	Niesprawna bateria sterownika PLC S7_wentylacja KU, przełączono na rezerwową... i zamontowano nowe	24.11.2023 09:47
Tunel	Wielopole 15	Sterownik Programowalny	Awaria zasilacza automatyki w szafie PS2.1	28.11.2023 08:27
Tunel	Wielopole 15	Sterownik Programowalny	Awaria zasilacza 24V w szafie PS2.1	28.11.2023 14:34
Tunel	Wielopole 15	Sterownik Programowalny	Niesprawna bateria sterownika PLC wentylacja KU, slot 1	29.11.2023 09:59
Tunel	Wielopole 15	Sterownik Programowalny	Pogryziony patchcord Łwiatowodowy w szafie PS2.1	01.12.2023 08:12
Tunel	Wielopole 15	Sterownik Programowalny	Awaria Gal2,3,5 i połącz...czeł,, OPC	16.01.2024 14:22
			Liczne awarie na sieci Profibus - PLC zarządzenie. Błędnydy redundancji na wyniesionych modułach sterownika. System SCADA zgłasza po kilkanaście awarii na minutę.	15.04.2024 07:52
Tunel	Wielopole 15	Sterownik Programowalny	Awaria zasilacza 1U4 w szafie E1.16	14.05.2024 14:41
Tunel	Wielopole 15	Sterownik Programowalny	Niezgodność kanałów w 68A1	24.05.2024 11:51
Tunel	Wielopole 15	Sterownik Programowalny	Człste alarmy sieci ProfBus	10.06.2024 20:38
Tunel	Wielopole 15	Sterownik Programowalny	Sterownik PLC - Wentylacja informuje o błędach EXTf oraz REDF	10.09.2024 08:59
Tunel	Wielopole 15	Sterownik Programowalny	Błęd...d modułów sterownika Wentylacji w rozdzielnicy E-2.16	10.09.2024 09:05
Tunel	Wielopole 15	Sterownik Programowalny	Awaria systemu automatyki - przegryzione Łwiatłowodowy po obydwu stronach tunelu. Brak możliwości sterowania tunelem T2.	10.09.2024 13:16
Tunel	Wielopole 15	Sterownik Programowalny	Uszkodzenie interfejsu ET200M IM153-2 w szafie E2.16 (sieć A1) symbol kat. 6AG1153-2BA02-7XB0	11.09.2024 09:52
Tunel	Wielopole 15	Wentylator Napowietrzający...	Awaria wentylatora W11	28.11.2023 12:55
Tunel	Wielopole 15	Wentylator Napowietrzający...	Awaria wentylatora W9-KU	01.12.2023 08:10
Tunel	Wielopole 15	Wentylator Napowietrzający...	Awaria wentylatorów napowietrzających na budynku KU	09.01.2024 08:49
Tunel	Wielopole 15	Wentylator Napowietrzający...	Awaria Wentylatora komory transformatora nr. 7 WTT6	22.07.2024 13:34
Tunel	Wielopole 15	Kamera	Zawieszona detekcja zdarzeń, z kamer: K-1.17, K-1.14, K-1.12, KL-1.9	07.12.2023 13:56
Tunel	Wielopole 15	Kamera	Zabrudzenie kamer -brak widoczności, Kamery: KW1 Kw2	KD1
			System FLUX bardzo często informuje o "Wolno poruszającym się pojeździe" na widoku z kamery K2-11. Należy sprawdzić poprawność konfiguracji systemu FLUX.	17.01.2024 14:15
Tunel	Wielopole 15	Kamera	Kamera Tzt-18_MP - brak sygnału.	09.05.2024 08:18
Tunel	Wielopole 15	Kamera	Awaria kamery KW2 znajdując się na portalu MP.	08.11.2024 08:13
Tunel	Wielopole 15	Kamera	Zawieszenie się kamer KKL1.6 i KL1.7	26.11.2024 11:27
			Awaria kamery Tzt-7_KU Tunel - sygnał, zniknął, po przełączeniach związanych z pracami przy przeglądzie stacji transformatorowej zlokalizowanej w budynku technicznym KU.	07.02.2025 12:51
			Awaria kamery Tzt-7_KU Wantowy - sygnał, zniknął, po przełączeniach związanych z pracami przy przeglądzie stacji transformatorowej zlokalizowanej w budynku technicznym KU.	07.02.2025 12:51
Tunel	Wielopole 15	Kamera	Zakłócenia obrazu na kamerze K1.2 - widok z kamery pojawia się i znika oraz występują zakłócenia	10.03.2025 08:19
Tunel	Wielopole 15	Stacja Meteorologiczna	Stacja meteorologiczna KU nie przekazuje danych do systemu SCADA.	02.01.2024 10:24
Tunel	Wielopole 15	Stacja Meteorologiczna	Brak odczytów ze stacji meteo KU	20.03.2024 07:40
Tunel	Wielopole 15	Serwer CCTV	Brak kamer od strony KU	10.01.2024 07:23
Tunel	Wielopole 15	Serwer CCTV	Awaria serwerów CCTV, testowanie sieci, reset rejestratorów	10.01.2024 07:25
Tunel	Wielopole 15	Serwer CCTV	Serwer_KU_REJESTRATORY - system informuje o awarii	09.05.2024 08:19
Tunel	Wielopole 15	Serwer CCTV	Awaria Fluxa	01.06.2024 22:04
Tunel	Wielopole 15	Punkt SOS	Otwarte drzwi NP1.17	10.01.2024 14:14
Tunel	Wielopole 15	Punkt SOS	Brak zasilania SOS 1.11	16.08.2024 07:41
Tunel	Wielopole 15	Punkt SOS	Awaria komunikacji z punktami SOS NP-2.15, NP-2.16, NP-2.17	10.09.2024 09:01
Tunel	Wielopole 15	Punkt SOS	Awaria punktu SOS w przejściu Q1	15.12.2024 10:24
Tunel	Wielopole 15	Punkt SOS	Uszkodzone przez gryzonie przewody w rozdzielnicy SOS w przejściu Q1	16.12.2024 08:21
Tunel	Wielopole 15	Punkt SOS	System SCADA sygnalizuje otwarte drzwi do skrzynki z gałnicami w punkcie SOS NP2.1. Problem wystąpił, po umyciu punktu.	31.01.2025 07:12
Tunel	Wielopole 15	Punkt SOS	System SCADA sygnalizuje błąd zasilania w punkcie SOS NP1.13. Problem wystąpił, po umyciu punktu.	31.01.2025 07:13
Tunel	Wielopole 15	Studzienka odwodnienia	Połamana pokrywa studzienki odwodnienia w tunelu T2	11.01.2024 07:53
Tunel	Wielopole 15	Studzienka odwodnienia	Dokręcanie pokryw studzienek odwodnienia w tunelu T1 i T2 na życzenie Zamawiającego	12.01.2024 07:43
Tunel	Wielopole 15	Studzienka odwodnienia	Luźna studzienka odwodnienia w T@	06.07.2024 22:51
Tunel	Wielopole 15	Studzienka odwodnienia	Luźne studzienki odwodnienia w T1 i T2	21.07.2024 00:38
Tunel	Wielopole 15	Studzienka odwodnienia	Przerdzewiałe nie spełniające funkcji kosze piaskowników w studniach odwodnienia liniowego.	10.09.2024 09:59
Tunel	Wielopole 15	Studzienka odwodnienia	Luźna pokrywa studzienki przy przepompowni T2	08.11.2024 13:17

Tunel	Wielopole 15	Parking CZT	Nieodłoniowy Parking CZT	15.01.2024 08:03
Tunel	Wielopole 15	Sieć światłowodowa	Przespawanie światłowodów pomiędzy rozdzielnicami światłowodowymi w pomieszczeniach U1.121 i U1.122	17.01.2024 08:57
Tunel	Wielopole 15	Sieć światłowodowa	Brak komunikacji z E2.16	30.03.2024 15:14
Tunel	Wielopole 15	Sieć światłowodowa	Niski poziom sygnału światłowodowego na sieci B1 pomiędzy szafami E.16 i EG2.14	16.05.2024 14:27
Tunel	Wielopole 15	Sieć światłowodowa	Nieprawidłowe działanie OLM A1R w szafie EG2.14	08.08.2024 08:03
Tunel	Wielopole 15	Sieć światłowodowa	Miganie lampek w OLM sieci A1 w szafach EG2.14 i E2.16	04.09.2024 08:07
Tunel	Wielopole 15	Sieć światłowodowa	cząste alarmy redundancji systemu Profibus	06.09.2024 10:20
Tunel	Wielopole 15	Sieć światłowodowa	Uszkodzony konwerter światłowodowy w szafie E2.16	25.09.2024 10:50
Tunel	Wielopole 15	Sieć światłowodowa	Przerwane światłowodowy synchronizacji sterownika PLC-wentylacja na KU	04.11.2024 07:40
Tunel	Wielopole 15	Czujnik luminancji	Awaria czujnika luminancji K-LDM-O1- odczyt na Scada pokazuje wartość 0	24.01.2024 12:27
Tunel	Wielopole 15	Czujnik luminancji	Zaniżone wskazania czujnika luminancji K-LDM-O1	18.03.2024 14:48
Tunel	Wielopole 15	Czujnik luminancji	Awaria czujnika luminancji K-LDM-W1 w portalu MP	08.01.2025 09:12
Tunel	Wielopole 15	Monitor	Monitor na stanowisku operatora CZT-2 jest zaciemniony i mruży.	12.02.2024 08:14
Tunel	Wielopole 15	Monitor	Monitory 42" 2szt. powieszone na ścianie w CZT smuła... , zakłócenia zakrywają... dolną część wyświetlaczy.	12.04.2024 10:44
Tunel	Wielopole 15	Monitor	Awaria monitora na stanowisku dyspozytora CZT	15.10.2024 07:32
Tunel	Wielopole 15	Monitor	Awaria monitora na stanowisku dyspozytora CZT	21.10.2024 07:16
Tunel	Wielopole 15	Monitor	Przyciemniony obraz na monitorze stanowiska operatora	03.12.2024 08:20
Tunel	Wielopole 15	Monitor	Awaria monitora SCADA na stanowisku operatora CZT.	05.12.2024 06:28
Tunel	Wielopole 15	Monitor	Uszkodzony - mrugający monitor stanowiska operatorskiego Tristar. Do odbioru w CZT.	20.01.2025 10:59
Tunel	Wielopole 15	Monitor	Awaria monitora systemu CCTV w centrum zarządzenia - CZT	17.03.2025 06:39
Tunel	Wielopole 15	Monitor	Awaria monitora stacji liniowej w centrum zarządzenia - CZT	21.03.2025 10:39
Tunel	Wielopole 15	Detektor Półtł Indukcyjnej	Awaria detektora DET-2.14. Nieprawidłowy odczyt z półtł zamontowanej na lewym pasie. Odczyty z detektora DET-2.14	21.02.2024 08:53
Tunel	Wielopole 15	Detektor Półtł Indukcyjnej	śledzą do generowania raportów o natężeniu ruchu, nieprawidłowe działanie zakłamuje statystyki.	14.01.2025 09:09
Tunel	Wielopole 15	Dysk	Detektor DET2.1 nie działa dla prawego pasu w T2.	28.02.2024 07:52
Tunel	Wielopole 15	Serwer SCADA	Awaria dysku HDD macierzy RAID w serwerze SCADA KU.	29.02.2024 09:33
Tunel	Wielopole 15	Serwer SCADA	Brak komunikacji OPC z centralą PPO i systemem detekcji zdarzeń, FLUX.	07.07.2024 10:01
Tunel	Wielopole 15	Serwer SCADA	Nieprawidłowe wyświetlanie stanów urządzeń, IP i serwerów OPC	03.10.2024 14:31
Tunel	Wielopole 15	Serwer SCADA	Awaria redundantnego zasilacza SERWERA SCADA KU	01.04.2025 07:23
Tunel	Wielopole 15	Serwer SCADA	Brak wizualizacji stanu sieci Ethernet w systemie SCADA.	29.02.2024 12:11
Tunel	Wielopole 15	Oprawa ewakuacyjna	Niesprawna oprawa ewakuacyjna na korytarzu CZT.	07.03.2024 12:39
Tunel	Wielopole 15	Rejestrator CCTV	Po wymianie i dołożeniu nowych kamer rejestratory monitoringu 4szt. przechowywują nagrania poniżej 30 dni.	23.10.2024 09:13
Tunel	Wielopole 15	Rejestrator CCTV	Rejestrator monitoringu CCTV KU1 restartuje się samoczynnie.	08.03.2024 12:25
Tunel	Wielopole 15	Pompa Odwodnienia	Awaria pompy odwodnienia w kanale technicznym T2 po stronie KU.	29.03.2024 09:12
Tunel	Wielopole 15	SZR - SN	Zaniki / spadki napięcia po stronie KU powodują awarie i niestabilną pracę urządzeń, w tunelu. Proszę przełączyć	14.09.2024 13:49
Tunel	Wielopole 15	SZR - SN	zasilanie tunelu na stronę MP.	20.11.2024 11:09
Tunel	Wielopole 15	SZR - SN	Zaniki napięcia na KU	23.01.2025 10:07
Tunel	Wielopole 15	SZR - SN	Panel HMI-KU SZR-Sn sygnalizuje błąd pliku wykonywalnego (.exe).	02.04.2024 08:28
Tunel	Wielopole 15	SZR - SN	Nieprawidłowe wskazania panelu HMI SZR KU	02.04.2024 08:35
Tunel	Wielopole 15	Monitor Alarmowy	Nieprawidłowy czas na liście zdarzeń, należy ustawić czas letni.	09.10.2024 07:31
Tunel	Wielopole 15	System Radiowy	Nieprawidłowa godzina na radiotelefonach. Należy przestawić na czas letni.	05.04.2024 11:41
Tunel	Wielopole 15	System Radiowy	Utraty komunikacji za pomocą radiotelefonów. Radiotelefony tracą łączność z bazą na kilka minut.	15.04.2024 12:08
Tunel	Wielopole 15	Przepompownia budynkowa	Awaria obwodów 24V szafie przepompowni MP - poziom E0	15.04.2024 13:28
Tunel	Wielopole 15	System Kontroli Pracy	Brak możliwości zalogowania do systemu kontroli pracy. Podczas próby logowania wyświetla się komunikat "Nie znaleziono	16.04.2024 10:54
Tunel	Wielopole 15	System Kontroli Pracy	Brak aktywnych tras w systemie.	07.05.2024 11:14
Tunel	Wielopole 15	Szlaban	Szlaban RT-3.1 (łącznica MP) został uderzony przez pojazd transportu ponadnormatywnego. Przekrzywiony/wyłamany znak	10.03.2025 07:19
Tunel	Wielopole 15	Szlaban	zakazu ruchu umieszczony na belce szlabanu. Należy sprawdzić cały szlaban pod kątem uszkodzeń, oraz poprawności pracy.	24.04.2024 09:05
Tunel	Wielopole 15	Szlaban	Szlaban RT-3-1 nie otwiera się z systemu SCADA.	09.12.2024 11:17
Tunel	Wielopole 15	Szlaban	Szlaban RT-2 (przed wjazdem do tunelu T1) - z informacji od operatora szlaban nie zadziałał, 06.03.2025 podczas nocnego	
Tunel	Wielopole 15	Oświetlenie jezdni LED	Podczas zamknięcia serwisowego stwierdzono nieprawidłową pracę 10 szt. indukcyjnych opraw LED.	
Tunel	Wielopole 15	Oświetlenie jezdni LED	Niedziałające "kocie oczko" na prawym pasie jezdni T1 (na wjeździe)	

Tunel	Wielopole 15	Przepl...d 7-dniowy	Przepl...d 7-dniowy	24.05.2024 07:53
Tunel	Wielopole 15	Przepl...d 7-dniowy	Przepl...d 7-dniowy	31.05.2024 13:06
Tunel	Wielopole 15	Przepl...d 7-dniowy	Przepl...d 7-dniowy	07.06.2024 09:00
Tunel	Wielopole 15	Przepl...d 7-dniowy	Przepl...d 7-dniowy	05.07.2024 09:03
Tunel	Wielopole 15	Przepl...d 7-dniowy	Przepl...d 7-dniowy	12.07.2024 07:40
Tunel	Wielopole 15	Przepl...d 7-dniowy	Przepl...d 7-dniowy	19.07.2024 08:09
Tunel	Wielopole 15	Przepl...d 7-dniowy	Przepl...d 7-dniowy	26.07.2024 10:44
Tunel	Wielopole 15	Przepl...d 7-dniowy	Przepl...d 7-dniowy	06.09.2024 11:20
Tunel	Wielopole 15	Przepl...d 7-dniowy	Przepl...d 7-dniowy	13.09.2024 08:40
Tunel	Wielopole 15	Przepl...d 7-dniowy	Przepl...d 7-dniowy	20.09.2024 11:26
Tunel	Wielopole 15	Przepl...d 7-dniowy	Przepl...d 7-dniowy	04.10.2024 12:22
Tunel	Wielopole 15	Przepl...d 7-dniowy	Przepl...d 7-dniowy	11.10.2024 08:21
Tunel	Wielopole 15	Przepl...d 7-dniowy	Przepl...d 7-dniowy	15.11.2024 07:52
Tunel	Wielopole 15	Przepl...d 7-dniowy	Przepl...d 7-dniowy	22.11.2024 09:28
Tunel	Wielopole 15	Przepl...d 7-dniowy	Przepl...d 7-dniowy	29.11.2024 08:44
Tunel	Wielopole 15	Przepl...d 7-dniowy	Przepl...d 7-dniowy	15.12.2024 09:46
Tunel	Wielopole 15	Przepl...d 7-dniowy	Przepl...d 7-dniowy	21.02.2025 07:43
Tunel	Wielopole 15	Przepl...d 7-dniowy	Przepl...d 7-dniowy	21.03.2025 10:16
Tunel	Wielopole 15	Przepl...d 14-dniowy	Przepl...d 14-dniowy	24.05.2024 07:55
Tunel	Wielopole 15	Przepl...d 14-dniowy	Przepl...d 14-dniowy	07.06.2024 09:01
Tunel	Wielopole 15	Przepl...d 14-dniowy	Przepl...d 14-dniowy	05.07.2024 09:03
Tunel	Wielopole 15	Przepl...d 14-dniowy	Przepl...d 14-dniowy	19.07.2024 08:10
Tunel	Wielopole 15	Przepl...d 14-dniowy	Przepl...d 14-dniowy	13.09.2024 08:40
Tunel	Wielopole 15	Przepl...d 14-dniowy	Przepl...d 14-dniowy	22.11.2024 09:28
Tunel	Wielopole 15	Czas systemowy	Nieprawidłowy czas systemowy na monitorze alarmowym.	27.05.2024 08:47
Tunel	Wielopole 15	Klimatyzator	Awaria pompki odprowadzania skroplin w pomieszczeniu serwerowni CZT.	03.06.2024 09:13
Tunel	Wielopole 15	Czujnik CO	Powtarzające się przekroczenia progów alarmowych	05.06.2024 11:20
Tunel	Wielopole 15	Czujnik CO	Pomiar z czujnika CO2.1 w znaczącym stopniu odbiega od wartości mierzonych przez pozostałe czujniki CO. Powoduje to przekraczanie progów alarmowych.	17.06.2024 14:17
Tunel	Wielopole 15	Czujnik CO	Awaria czujnika CO2.1 - wskazuje wartości znacznie powyżej innych czujników zamontowanych w tunelu 34ppm podczas gdy pozostałe 5 sztuk około 4ppm	10.01.2025 08:04
Tunel	Wielopole 15	Przepl...d 30-dniowy	Przepl...d 30-dniowy	07.06.2024 09:02
Tunel	Wielopole 15	Przepl...d 30-dniowy	Przepl...d 30-dniowy	13.09.2024 08:41
Tunel	Wielopole 15	Przepl...d 30-dniowy	Przepl...d 30-dniowy	29.11.2024 08:45
Tunel	Wielopole 15	Przepl...d 60-dniowy	Przepl...d 60-dniowy	07.06.2024 09:03
Tunel	Wielopole 15	Przepl...d 60-dniowy	Przepl...d 60-dniowy	29.11.2024 08:45
Tunel	Wielopole 15	Centrala DSO	Centrala SAP sygnalizuje cyklicznie awarie Centrali DSO	10.06.2024 14:44
Tunel	Wielopole 15	Centrala DSO	Awaria systemu DSO- liczne awarie pojawiają się w systemie SCADA, DOM D1 4-24 oraz D1 4-8	21.12.2024 11:35
Tunel	Wielopole 15	Zasuwa Hydrantowa	Nieszczelność na instalacji hydrantowej. Na wykresach poziomów napełnienia zbiorników PPOŁ widać stały spadek poziomu wody od 13.05.2024r.	11.06.2024 11:59
Tunel	Wielopole 15	Przepompownia tunelowa	Przepompownia tunelowa T2 - suchobieg, problem z zasobnikami...	24.06.2024 13:51
Tunel	Wielopole 15	Przepompownia tunelowa	Suchobieg w przepompowni tunelowej T1.	09.09.2024 08:39
Tunel	Wielopole 15	Przepompownia tunelowa	Awaria pompy resztkowej P4 w przepompowni T1	28.01.2025 12:22
Tunel	Wielopole 15	Przepompownia tunelowa	Awaria przekładnika kontroli faz pompy nr2	05.02.2025 10:27
Tunel	Wielopole 15	Rozładunek mocy	Awaria UPS bypass Brak zasilania oświetlenia, tablice i innych urządzeń, po stronie KU	26.06.2024 15:34
Tunel	Wielopole 15	Zasilanie napięcie średnie	Po zaniku napięcia brak zasilania obwodu opraw po stronie KU	27.06.2024 21:43
Tunel	Wielopole 15	Agregat prądu	Awaria akumulatorów Agregatu KU	02.07.2024 10:59
Tunel	Wielopole 15	Agregat prądu	Brak synchronizacji agregatu z siecią... z strony KU, wyłączyła się	02.07.2024 12:00
Tunel	Wielopole 15	Kamera PTZ	Brak obrazu z kamery KW2-2	05.07.2024 07:17
Tunel	Wielopole 15	Kamera PTZ	Brak obrazu z kamery KW1-2 T1	11.07.2024 07:31

Tunel	Wielopole 15	Akumulator	Rozszczelnione spuchnięte akumulatory zasilacza UPS w budynku CZT.	21.08.2024 09:27
Tunel	Wielopole 15	Kłapa / Przepustnica	Awaria kłapy napowietrzającej ZL2.5	09.09.2024 10:34
Tunel	Wielopole 15	Kłapa / Przepustnica	Kłapa dymowa KU.3.07 generuje pojawiające się i znikające awarie na centrali SAP.	17.10.2024 09:27
Tunel	Wielopole 15	Kłapa / Przepustnica	Centrala SAP informuje o uszkodzeniu Grupa :2815 Zamk kłapa ZL 2.14-2.16 - Przerwa Uszkodzenie pojawiało się i znikало, samoczynnie 3 razy dnia 18.02.2025r	18.02.2025 13:52
Tunel	Wielopole 15	Serwer VMS	Awaria redundantnego zasilacza SERWERA VMS	04.10.2024 12:42
Tunel	Wielopole 15	SERWER OPC	Awaria Serwera OPC Esser KU - Sygnalizacja awarii na SCADA i brak odpowiedzi na ping	07.10.2024 11:37
Tunel	Wielopole 15	SERWER OPC	Brak komunikacji OPC z systemem SCADA - FLUX, ESSER KU, ESSER MP	01.04.2025 07:20
Tunel	Wielopole 15	Czujnik Widoczności	Nieprawidłowe wskazania czujnika LTG1.2	16.10.2024 08:25
Tunel	Wielopole 15	Czujnik Widoczności	Czujnik LT2.1 od ponad godziny cyklicznie się wzbudza przekraczając wskazania prędkości powodując zamknięcie tunelu.	24.01.2025 13:16
Tunel	Wielopole 15	Czujnik Widoczności	Czujnik widoczności LT1.2 wywołuje fałszywe alarmy wykazuje się nadwrażliwością... w stosunku do pozostałych Przegrzanie przez myszy pigtaila i patchcordy światłowodowe w przełącznicach budynków technicznych MP i KU. Awaria sieci automatyki i Ethernet.	14.02.2025 07:51
Tunel	Wielopole 15	Światłowody	Zawieszenie systemu Flux na komputerach operatorów w CZT	05.11.2024 07:38
Tunel	Wielopole 15	Serwer Flux	Przebieg...d 120-dniowy	26.11.2024 11:22
Tunel	Wielopole 15	Przebieg...d 120-dniowy	Samoczynne restartowanie switchy w szafach rackowych MP, brak komunikacji z interkomami punktów SOS	29.11.2024 08:49
Tunel	Wielopole 15	Switchy w szafach rack	Brak komunikacji z przełącznikiem NP1.11 - System SCADA sygnalizuje awarię.	01.12.2024 06:06
Tunel	Wielopole 15	Switchy w szafach rack	Brak wizualizacji czujek półarowych w systemie SCADA	01.04.2025 09:08
Tunel	Wielopole 15	Czujka półarowa	Wzbudzona czujka półarowa w pom. U3.119	15.12.2024 17:15
Tunel	Wielopole 15	Czujka półarowa	Miernik izolacji sieci Bender po stronie Marynarki Polskiej sygnalizuje przekroczenie obu progów alarmowych.	24.02.2025 07:54
Tunel	Wielopole 15	Bender - pomiar izolacji	System SCADA sygnalizuje alarm 2 stopnia miernika kontroli izolacji - BENDER MP	07.01.2025 08:07
Tunel	Wielopole 15	Bender - pomiar izolacji	Przycisk powiadomienia półarowego ROP 2900/3 sygnalizuje awarię. Budynek MP - U2.109 (klatka ewakuacyjna po stronie T2)	31.01.2025 07:20
Tunel	Wielopole 15	ROP	ROP\T2_A-2.7 ROZDZ cyklicznie sygnalizuje uszkodzenie	13.01.2025 07:40
Tunel	Wielopole 15	Przepompownia Ścieków	W przepompowni ścieków budynku technicznego Marynarki Polskiej nie działa pompa numer 2.	20.03.2025 08:22
Tunel	Wielopole 15	Przepompownia Ścieków	Awaria osuszacza w przejściu poprzecznym Q3 - urządzenie nie odprowadza wody podłazczonym wążem, woda wylewa się z wążem trza obudowy.	31.01.2025 07:24
Tunel	Wielopole 15	Osuszacz	Awaria drzwi na klatce ewakuacyjnej budynku MP 25_U2.104	06.02.2025 13:15
Tunel	Wielopole 15	Drzwi Klatki	Skorodowane zacinające się zamki oraz klamki w drzwiach o numerach: 25_U2.109_D1, 25_U2.113_D2, 25_U2.113_D1, 23_U2.113_D1, 23_U2.113_D2, 23_U2.109_D1 należy wymienić całe komplety - zamki wraz z klamkami antypanicznymi	11.02.2025 08:02
Tunel	Wielopole 15	Drzwi Klatki	Niesprawna oprawa oświetlenia awaryjnego w budynku CZT pom.E0.05	14.02.2025 09:28
Tunel	Wielopole 15	Oprawa awaryjna	System SCADA zgłasza powtarzające się alarmy - "Centrala utracenie połączenia redundantnego z Listec MP" szczególnie w logach systemu SCADA Aktualizacja 2025.02.14 8:18 - problem nadal występuje, dodano zrzut ekranu z logami systemu	12.02.2025 07:35
Tunel	Wielopole 15	Listec SAP	Nieprawidłowa praca zestawu 4 głośników systemu DSO znajdujących się na portalu wjazdowym KU numer linii CDS01/D1/4 - ledwo słyszalne komunikaty.	12.02.2025 08:58
Tunel	Wielopole 15	Głośnik	Nieprawidłowa praca zestawu 4 głośników systemu DSO znajdujących się na portalu wjazdowym KU numer linii CDS01/D1/4 - ledwo słyszalne komunikaty. Podjęte działania - skierowanie głośników w kierunku jezdni, nie przyniosły	19.02.2025 08:06
Tunel	Wielopole 15	Głośnik	Zwężenie przepływu obiegu zamkniętego w instalacji hydrantowej przecieka z pęknięciem na Awaria wentylatora strumieniowego V1.2 - Błąd...d soft-startu, Awaria zasilania sterowania.	24.03.2025 07:18
Tunel	Wielopole 15	Zawężenie przepływu	Awaria sieci hydrantowej - zgodnie z przesłanymi 08.09.2024 protokołami badania sieci hydrantowej.	11.03.2025 14:07
Tunel	Wielopole 15	Wentylator Strumieniowy	Czujnik kontroli wysokości GAL-3 zgłasza awarię - błąd...d zbiorczy i błąd...d detektora pojazdu. Wymieniono zasilacz 24V, przekładniki a wcześniej detektor pętli. po podłączeniu pętli zewn. detektor przestał się zawieszać - konieczna	01.04.2025 07:32
Tunel	Wielopole 15	Zasuwa Hydrantowa	wymiana okablowania pętli w jezdni Wysłano prośbę o wydłużenie czasu naprawy usterki	09.05.2024 08:47
Tunel	Wielopole 15	GAL - Kontrola wysokości	Przeciek na bieżąco rury odwodnienia (dylatacji) w kanale technicznym T2. Wezwano wyspecjalizowany serwis - ustalono termin przyjazdu: 28.02 godz 10.00. Wysłano prośbę o przedłużenie czasu naprawy usterki	27.02.2025 07:56
Tunel	Wielopole 15	Studzienka odwodnienia	Awaria semafora ST-P2 - System SCADA informuje o awarii - "Semafor ST-P2 Awaria Pomarańczowego Światła" - pomarańczowe światło na semaforze nie miga po wywołaniu w trybie ręcznym.	27.02.2025 11:06
Tunel	Wielopole 15	Semafor	Nieprawidłowa praca zestawu 4 głośników systemu DSO znajdujących się na portalu wjazdowym MP numer linii CDS02/D4/4 - ledwo słyszalne komunikaty.	25.03.2025 08:10
Tunel	Wielopole 15	Głośnik	Awaria tablica T2T-14 - jeden z pakietów LED pracuje nieprawidłowo. Po wymianie zamieniony panel jest wyraźnie ciemniejszy	27.03.2025 10:02
Tunel	Wielopole 15	Tablica T2T	Przebieg...d 7-dniowy	04.04.2025 08:13
Tunel	Wielopole 15	Przebieg...d 7-dniowy		04.04.2025 09:51

Tunel	Wielopole 15	Przeł...d 7-dniowy	Przeł...d 7-dniowy	11.04.2025 09:01
Tunel	Wielopole 15	Drzwi	Samozamykacz drzwi wejściowych do budynku CZT nie doci...ga/domyka skrzydł...a.	08.04.2025 08:10
Tunel	Wielopole 15	Przeł...d 14-dniowy	Przeł...d 14-dniowy	11.04.2025 09:01
Tunel	Wielopole 15	Zabezpieczenie	Wyzwolone zabezpieczenie punktu SOS NP2.16	15.04.2025 06:42
Tunel	Wielopole 15	Switche w szafach rack	System SCADA informuje o braku połączenia między przełącznikami sieciowymi w punktach SOS NP1.7 i NP1.9. Na stanowisku operatorskim w budynku KU dwa monitory nie wyświetlają... obrazu - jeden z nich wyświetla zniekształcony obraz drugi wyświetla brak sygnału.	16.04.2025 08:00
Tunel	Wielopole 15	Monitor		16.04.2025 09:17