



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Gdańsku

Gdańsk, dnia 24.04.2025r.

OHK.9022.1.93.2025.DŁ.1

Ocena stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z indywidualnego, podziemnego ujęcia Szpitala Św. Wojciecha przy al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku za miesiąc kwiecień 2025r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), na podstawie sprawozdania z badań nr K/0/04/2025/85/FM/1 z dnia 22.04.2025r. próbki wody pobranej w dniu 14.04.2025r. w ramach kontroli wewnętrznej z instalacji wodociągowej na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej (budynek A), w Szpitalu Św. Wojciecha przy al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku,

stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z indywidualnego, podziemnego ujęcia Szpitala Św. Wojciecha przy al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku.

UZASADNIENIE

W dniu 23.04.2025r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku otrzymał sprawozdanie z badań nr K/0/04/2025/85/FM/1 z dnia 22.04.2025r. Po przeanalizowaniu ww. sprawozdania z badań tut. Inspektor Sanitarny stwierdza co następuje.

Próbka wody w ramach kontroli wewnętrznej została pobrana w dniu 14.04.2025r. z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę z indywidualnego, podziemnego ujęcia Szpitala Św. Wojciecha przy al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku, do badań w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych.

Badanie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zostało wykonane w Laboratorium GBA Polska Sp. z o.o., ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w cyt. wyżej Rozporządzeniu.

Przeprowadzone badanie jakości wody wykazało spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z indywidualnego, podziemnego ujęcia Szpitala Św. Wojciecha przy al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Gdańsku
Halina Bona
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Copernicus Podmiot Lecznicy Sp. z o.o., ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH)

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk w wersji spełniającej wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH)
2. OPE w m.
3. aa

Dł