



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Gdańsku

Gdańsk, dnia 19.05.2025r.

OHK.9022.1.100.2025.DŁ.1

Ocena stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi dla trzech stref zaopatrzenia miasta Gdańska za miesiąc kwiecień 2025r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej oraz w ramach kontroli wewnętrznej z punktów zgodności z wodociągu centralnego w niżej wymienionych strefach zaopatrzenia w wodę miasta Gdańska:

I Strefa Zaopatrzenia w Wodę zasilana z ujęć Osowa oraz Smęgorzyno, obejmująca dzielnice Kokosзки, Matarnię, Osową, częściowo Jasień i Piecki – Migowo:

1. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000157 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025002860 pobranej w dniu 03.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
2. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000158 z dnia 02.05.2025r. próbki wody nr 2025003231 pobranej w dniu 15.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Jaškowa Dolina 105 w Gdańsku,
3. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000158 z dnia 02.05.2025r. próbki wody nr 2025003627 pobranej w dniu 28.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku,
4. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000158 z dnia 02.05.2025r. próbki wody nr 2025003352 pobranej w dniu 17.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw BP przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku,
5. sprawozdania z badań nr 373A/521/25 oraz 373N/521/25 z dnia 07.04.2025r. próbki wody nr 373 pobranej w dniu 02.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw BP przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku
6. sprawozdania z badań nr 374A/521/25 oraz 374N/521/25 z dnia 07.04.2025r. próbki wody nr 374 pobranej w dniu 02.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Jaškowa Dolina 105 w Gdańsku,
7. sprawozdanie z badań nr 375A/521/25 oraz 375N/521/25 z dnia 07.04.2025r. próbki wody nr 375 pobranej w dniu 02.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
8. sprawozdania z badań nr 376A/521/25 oraz 376N/521/25 z dnia 07.04.2025r. próbki wody nr 376 pobranej w dniu 02.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku,

II Strefa Zaopatrzenia w Wodę zasilana z ujęć Lipce, Pręgowo, Oczyszczalnia Wschód, Świbno, obejmująca dzielnice Wyspę Sobieszewską, Krakowiec - Górki Zachodnie, Rudniki, Stogi, Olszynkę, Orunię - Św. Wojciech - Lipce, Przeróbkę, częściowo Młyniska, Śródmieście, Chełm, Orunię Górną - Gdańsk Południe:

1. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000157 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025003426 pobranej w dniu 22.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Oczyszczalni Wschód przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku (Płonia Wielka),
2. sprawozdania z badań nr SL/2025/000157 z dnia 05.05.2025r. oraz nr 253094/25/GDY z dnia 30.04.2025 próbki wody nr 2025002976 pobranej w dniu 07.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Świbnieńskiej 32 w Gdańsku,
3. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000159 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025002822 pobranej w dniu 02.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,

III Strefa Zaopatrzenia w Wodę zasilana z ujęć Czarny Dwór, Straszyn, Pręgowo, Dolina Radości, Lipce, Zaspą Wodną, Zakoniczyn, Bitwy pod Płowcami, Nowe Sarnie Wzgórze, obejmująca dzielnice Aniołki, Brętowo, Brzeźno, Letnicę, Nowy Port, Oliwę, Przymorze Małe, Przymorze Wielkie, Siedlce, Strzyża, Suchanino, Ujeścisko - Łostowice, VII Dwór, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Wzgórze Mickiewicza, Zaspę Młyniec, Zaspę Rozstaje, Żabiankę - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia, częściowo Śródmieście, Młyniska, Chełm, Orunię Górną-Gdańsk Południe, Orunię - Św. Wojciech - Lipce, Jasień, Piecki - Migowo:

1. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000157 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025002787 pobranej w dniu 01.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku,
2. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000157 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025003504 pobranej w dniu 24.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
3. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000157 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025003051 pobranej w dniu 09.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 w Gdańsku,
4. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000157 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025003232 pobranej w dniu 15.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Czerwony Dwór (przy nr 20) w Gdańsku,
5. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000157 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025003616 pobranej w dniu 28.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy al. Jana Pawła II przy nr 27 w Gdańsku,
6. sprawozdania z badań nr SL/2025/000157 z dnia 05.05.2025r. oraz nr 253097/25/GDY z dnia 30.04.2025r. próbki wody nr 2025002963 pobranej w dniu 07.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku,
7. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000157 z dnia 05.05.2025r. oraz nr 253096/25/GDY próbek wody nr 2025002962 oraz nr 2025003052 pobranych w dniach 07.04.2025r. i 09.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
8. sprawozdania z badań nr: SL/2025/000158 z dnia 02.05.2025r. oraz SL/2025/000159 z dnia 05.05.2025r. próbek wody nr 2025003479 oraz 2025003584 pobranych w dniach 23.04.2025r. i 25.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Marina 1 Ergo Hestia przy ul. Jelitkowskiej 51 w Gdańsku,
9. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000158 z dnia 02.05.2025r. próbki wody nr 2025003172 pobranej w dniu 14.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku,
10. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000158 z dnia 02.05.2025r. próbki wody nr 2025003330 pobranej w dniu 17.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni Niedźwiednik przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku,

11. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000158 z dnia 02.05.2025r. próbki wody nr 2025003277 pobranej w dniu 16.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
12. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000159 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025003110 pobranej w dniu 10.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
13. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000159 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025002859 pobranej w dniu 03.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
14. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000159 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025002861 pobranej w dniu 03.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Zespole Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2 w Gdańsku,
15. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000159 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025003180 pobranej w dniu 14.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Witosa 27 w Gdańsku,
16. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000159 z dnia 05.05.2025r. próbki wody nr 2025003425 pobranej w dniu 22.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Zdrojowym, przy ul. Zdrojowej 2 w Gdańsku,
17. sprawozdania z badań nr 394A/521/25 oraz nr 394N/521/25 z dnia 11.04.2025r. próbki wody nr 394 pobranej w dniu 07.04.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Marina 1 Ergo Hestia przy ul. Jelitkowskiej 51 w Gdańsku,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w trzech strefach zaopatrzenia w wodę miasta Gdańska z wodociągu centralnego.

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej i kontroli urzędowej zostały pobrane próbki wody do badań z instalacji wodociągowej oraz urządzeń wodociągowych ze stref zaopatrzenia w wodę miasta Gdańska w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zostały wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w laboratorium Gdańskie Wodociągi S.A. Wydział Laboratorium, ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk, Laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, a w ramach kontroli urzędowej w Laboratorium Badań Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Przeprowadzone badania jakości wody wykazały spełnienie wymagań określonych w wyżej cyt. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wszystkich trzech stref zaopatrzenia w wodę miasta Gdańska.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Gdańsku
Halina Bona

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymuje (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH):

1. Prezydent Miasta Gdańska
ul. Nowe Ogrody 8 - 12, 80-803 Gdańsk – z prośbą o poinformowanie mieszkańców

Do wiadomości:

1. Gdańskie Wodociągi S.A.
ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH)
2. Gdańska Infrastruktura Wodociągowa - Kanalizacyjna Sp. z o. o.
ul. Kartuska 201, 80 - 122 Gdańsk (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH)
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
ul. Grunwaldzka 25, 83-000 Pruszcz Gdański (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH)
4. Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Gdynia
ul. Grudzińskiego 4, 81-103 Gdynia (wyłącznie za pośrednictwem e-PUAP na adres: /WOMP-GDYNIA/SkrytkaESP)
5. aa
Dł