



Gdańsk, 30 czerwca 2025 r.

WEiE-I.6220.II.31D.2025.RR

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), art. 71, art. 72, art. 75, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Pawła Świątkiewicza MS 15 Sp. z o.o. działającego z upoważnienia Projekt Stogi Sp. z o.o., ul. Koszykowa 61B, 00-667 Warszawa z dnia 27.03.2025 r. (wpływ 27.03.2025 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ul. Nowotna w Gdańsku”

Inwestycja na terenie działek:

nr 97/1, 105/4 obręb 0086,

nr 9/4, 9/11, 15 obręb 273S,

nr 111/1, 111/5, 200 obręb 258S.

ORZEKAM

1. nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

2. określić następujące warunki i wymagania:

Etap realizacji

- a) Codziennie, przed przystąpieniem do dalszych prac przeprowadzać kontrolę wykopów. Uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych. Używany do tego sprzęt dezynfekować. Prace prowadzone pod nadzorem przyrodniczym udokumentować w dokumentacji budowy.**
- b) Drzewa rosnące w sąsiedztwie planowanych prac, przeznaczone do adaptacji, zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez odeskowanie (bez uszkodzenia korony) lub owinięcie matami.**
- c) Nie składować materiałów budowlanych w obrębie rzutu koron i pni drzew, tj. w odległości równej rzutowi korony powiększonemu o 2 m, ale nie bliżej niż 10 m od pnia drzewa.**
- d) W zasięgu korony drzewa nie parkować maszyn i pojazdów.**



- e) W sąsiedztwie drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji, prace w obrębie strefy korzeniowej prowadzić ręcznie. Ewentualne przycinanie korzeni prowadzić prostopadle do ich osi, a miejsca przecięcia zabezpieczyć odpowiednimi środkami ochrony roślin. Odkryte w wyniku prac korzenie zabezpieczyć przed wysychaniem i ewentualnym przemrożeniem poprzez wykorzystanie mat lub innych materiałów izolujących.
- f) Zadbać, by urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu, w miarę możliwości nie pracowały jednocześnie, a w czasie przerw w pracy urządzenia i maszyny nie pracowały na tzw. biegu jałowym.
- g) Prace, będące źródłem emisji hałasu, prowadzić w porze dziennej w godz. 7.00 do 18.00, z wyłączeniem sobót i niedziel.
- h) Unikać pozostawiania niezasypanych wykopów, które mogłyby się stać tymczasowymi zbiornikami retencyjnymi spływających wód opadowych.
- i) Wszelkie roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w wody płynące.
- j) Unikać odkładania ziemi z wykopów na drodze spływu powierzchniowego wód, co może doprowadzić do wymywania zanieczyszczeń z hałd lub gromadzenia się wód i powstania podtopień.
- k) Zaplecze budowy wyposażać w sorbenty, maty, biopreparaty i inne środki neutralizujące i likwidujące ewentualne rozlewy i wycieki olejów oraz substancji ropopochodnych.
- l) W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, a w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot.
- m) Gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem hierarchii postępowania z odpadami. Magazynowanie odpadów prowadzić zgodnie z ustawą odpadach oraz stosownymi rozporządzeniami.
- n) Odpady powstające w trakcie budowy gromadzić w sposób selektywny, w miejscach i pojemnikach/kontenerach zapewniających pełną izolację od środowiska naturalnego, a następnie przekazać do odzysku lub unieszkodliwiania, odpady niebezpieczne przekazywać uprawnionym firmom posiadającym zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów.
- o) Zaplecze budowy wyposażać w szczelne sanitariaty na ścieki bytowe.
- p) Prace ziemne prowadzić w sposób niezagrożający stateczności istniejących w sąsiedztwie obiektów, w tym budynków, dróg, instalacji.
- q) Dostosować przewidywane godziny wzmożonego ruchu samochodowego związanego z transportem materiałów budowlanych i innych materiałów i towarów związanych z budową do bieżących warunków drogowych



- na trasie dojazdowej, tak aby nie powodować dodatkowych utrudnień dla innych podmiotów działających w otoczeniu inwestycji.
- r) Zaplanować i wdrożyć system dojazdu pojazdów na teren budowy w sposób, ograniczający do minimum powstawanie sytuacji wymuszonych przestojów i zatorów na drogach dojazdowych do placu budowy.
 - s) Materiały budowlane dostarczać partiami, których wielkość jest niezbędna do prowadzenia robót budowlanych, w miarę możliwości unikać długotrwałego magazynowania materiałów.
 - t) W trakcie prac budowlanych przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz procedur wynikających z odrębnych przepisów, w tym oznakować teren budowy i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.
 - u) Zastosować szczelne nawierzchnie komunikacyjne, zapobiegające przenikaniu zanieczyszczeń do gruntu.
 - v) Prowadzić prace budowlane z zachowaniem ostrożności, w celu zapobiegania przedostawaniu się zanieczyszczeń do wód podziemnych, powierzchniowych i gleby.
 - w) Prowadzić roboty przy pomocy odpowiednio przeszkolonych i zapoznanych z zagrożeniami pracowników, przy użyciu odpowiedniego sprzętu i urządzeń dobrej jakości, prawidłowo eksploatowanych i konserwowanych w celu minimalizacji ryzyka zaistnienia awarii i potencjalnego przedostania się do środowiska jakichkolwiek zanieczyszczeń.
 - x) Naprawy sprzętu budowlanego nie mogą być wykonywane na terenie budowy.
 - y) W celu ograniczenia niezorganizowanej emisji pyłów w trakcie realizacji inwestycji:
 - na placu budowy stosować środki minimalizujące pylenie np. zraszanie w warunkach niskiej wilgotności powietrza,
 - place magazynowania materiałów sypkich zamiatać na mokro, hałdy materiałów sypkich zraszać wodą oraz stosować plandeki ograniczające pylenie,
 - podczas transportu materiałów pyłących stosować plandeki, osłony lub inne zabezpieczenia minimalizujące pylenie,
 - obsługę placu budowy prowadzić jedynie drogami uzgodnionymi z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni,
 - drogi dojazdowe do miejsca realizacji inwestycji utwardzić w taki sposób aby zminimalizować pylenie,
 - drogi dojazdowe do miejsca realizacji inwestycji czyścić, a w przypadku oczyszczania w warunkach niskiej wilgotności powietrza konieczne jest zraszanie nawierzchni drogi wodą.



- pojazdy opuszczające plac budowy oraz okolice wyjazdu z budowy czyścić z ziemi/piasku naniesionych na kołach pojazdów.

z) Po zakończeniu realizacji inwestycji uporządkować przyległy teren i przywrócić go do stanu umożliwiającego jego użytkowanie.

Etap eksploatacji

- a) Dokonywać systematycznych przeglądów i utrzymywać w dobrym stanie technicznym urządzenia emitujące hałas i urządzenia chroniące środowisko.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 27 marca 2025 r. (wpływ 27 marca 2025 r.) Pan Paweł Świątkiewicz MS 15 Sp. z o.o. działający z upoważnienia Projekt Stogi Sp. z o.o., ul. Koszykowa 61B, 00-667 Warszawa wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ul. Nowotna w Gdańsku**”.

Do podania Wnioskodawca załączył:

1. kartę informacyjną przedsięwzięcia,
2. wypis i wyrys z ewidencji gruntów obejmujący teren przewidziany pod inwestycję oraz teren, na który planowane przedsięwzięcie będzie oddziaływać,
3. załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia.

Stosownie do brzmienia art. 75, ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do rozpoznania sprawy jest Prezydent Miasta Gdańska.

Z uwagi na liczbę stron postępowania przekraczającą 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, tut. organ obwieszczeniem z dnia 7 kwietnia 2025 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z dokumentami i złożenia ewentualnych uwag i wniosków. Uwagi i wnioski nie wpłynęły.

Zgodnie z przedłożoną kartą informacyjną planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej przy ul. Nowotnej w Gdańsku.

Zakres planowanych działań obejmuje:

- Wykonanie nowego kolektora tłoczego o większym przekroju układanego na rzędnych odpowiadających rurociągowi istniejącemu i w jego bezpośredniej bliskości 50 cm (odległość wynikająca z technologii przewiertu horyzontalnego) o łącznej długości około 1200 mb. Na projektowanym rurociągu projektuje się



- studnię S2, w której zostanie zamontowany zawór napowietrzająco-odpowietrzający.
- Budowę nowej przepompowni WYDMY w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej przepompowni WYDMY i wyposażeniu jej w nowe pompy o zwiększonej wydajności. W skład pompowni wchodzi:
 - zbiornik szczelny z polimerobetonu o średnicy 2000 mm,
 - dwie pompy typu N3153 SH 3 273 – 15kW Q= 80 m³/h H=33 mH₂O wraz z zasuwami i zaworami zwrotnymi,
 - komora zasuw z przepływomierzem,
 - filtr antyodorowy z wkładem z węgla aktywnego, zamontowany na odpowietrzeniu przepompowni.

Zasadniczym celem całego przedsięwzięcia jest zwiększenie wydajności zarówno przepompowni jak i istniejącego kolektora tłoczego pozwalające na przetłoczenie spodziewanej większej ilości ścieków.

Planuje się rurociąg tłoczny PE100 SDR11 (PN 16 bar) 160x16,2 (pojemność 13,43 l/mb). Dla tej średnicy prędkość przepływu wyniesie $v=1,21$ m/s, a całkowita strata ciśnienia na odcinku 813 m wyniesie:

- H grawit w pompowni $H_1=4,5$ m,
- H grawit w terenie $H_2=2,86$ (wylot z pompowni 0,95m npm najwyższy punkt 3,81 m npm),
- H liniowe $H_3=11,7$ m
- H miejscowe $H_4=2$.

Razem $H=21,46$ H₂O

Planuje się pozostawienie istniejącego kolektora Dn 110 i zaślepienie włączenia z przepompowni PLAŻA.

Z uwagi na kolizję przebiegu projektowanego kanału z rurociągami należącymi do PERN i Orlenu realizacja będzie wymagać zastosowania technologii mieszanej tzn. fragmenty włączy i kolizji w wykopie otwartym, pozostały przebieg bez kolizji z zastosowaniem horyzontalnego przewiertu sterowanego.

Szacowany termin realizacji nowego kanału pokrywać się będzie wraz z realizacją 3 i 4 etapu inwestycji polegającej na budowie budynków hotelowych przy ul. Wydmy, tj. między rokiem 2027/ 2029. Realizacja przedsięwzięcia potrwa ok. 6 miesięcy.

Przedsięwzięcie należy do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można stwierdzić obowiązek



przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W ramach przedmiotowego postępowania (zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko), tut. organ pismami z dnia 7 kwietnia 2025 r. nr WEiE-I.6220.II.31R₁.2025.RR, WEiE-I.6220.II.31R₂.2025.RR i WEiE-I.6220.II.31R₃.2025.RR wystąpił odpowiednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Gdańsku i Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” (PGW WP) o opinie, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

PGW WP pismem nr GD.ZZŚ.4901.157.1.2025.KK z dnia 25 kwietnia 2025 r. wyraziły opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

PPIS w opinii nr SZNS.9022.4.9.2025.JT.1 z dnia 28 kwietnia 2025 r. nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

RDOŚ postanowieniem nr RDOŚ-Gd-WOO.4220.227.2024.AK.1 z dnia 29 kwietnia 2025 r. wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

W trakcie przeprowadzania kwalifikacji przedsięwzięcia do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na podstawie art. 63 ust. 1 ww. ustawy, opierając się na informacjach zawartych w karcie informacyjnej planowanego przedsięwzięcia ustalono, co następuje:

- Planowane przedsięwzięcie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, ul. Nowotna w Gdańsku” jest kwalifikowane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.) jako **§ 3 ust. 1 pkt 81** „*sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:*
a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,
b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
c) przyłączy do budynków”.

W związku z powyższym zamierzenie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia niezbędna jest m.in. przed dokonaniem zgłoszenia wykonania robót budowlanych.



- Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie dz. nr 97/1, 105/4 obręb 0086, dz. 9/4, 9/11, 15 obręb 273S, dz. 111/1, 111/5, 200 obręb 258S Gdańsk województwo pomorskie.
- Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w terenie uprzednio zagospodarowanym w pasie drogowym ul. Nowotnej łączącej dzielnicę Stogi z plażą, na tym terenie zgodnie z dostępnymi informacjami oraz oględzinami nie zidentyfikowano cennych siedlisk przyrodniczych, czy zbiorowisk. W odległości 100 m od granic terenu znajdują się:
 - od strony północnej – dalszy ciąg ul. Nowotnej oraz teren obecnie niezagospodarowany, przeznaczony pod zabudowę, dalej plaża miejska,
 - od strony wschodniej – tereny niezagospodarowane, porośnięte lasem,
 - od strony zachodniej – tereny niezagospodarowane, porośnięte lasem,
 - od strony południowej – dalszy ciąg ul. Nowotnej oraz dzielnica Stogi z zabudowaniami mieszkaniowymi.

W części środkowej ul. Nowotna przecina tereny rurociągów PERN i Orlen. Teren ten nie stanowi terenu zamkniętego w myśl Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa (Dz. U. Nr 141, poz. 1368). Projektowana inwestycja w miejscu włączenia i na głównej części odcinka znajduje się w niezamieszkałej części dzielnicy Stogi. Najbliżej zlokalizowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna znajduje się w końcowym odcinku projektowanego kanału i sąsiaduje z ul. Nowotną.

- Na wstępnym etapie analizowano różne warianty planowanego przedsięwzięcia. Z uwagi na ograniczony teren jakim dysponuje Inwestor nie brano pod uwagę wariantu lokalizacyjnego. Inwestycja będzie realizowana z uwzględnieniem ścisłych wytycznych gestora sieci, który określa parametry i lokalizację nowego kanału. Jedynym dostępnym wariantem alternatywnym jest wariant technologiczny polegający na realizacji całego odcinka nowego kanału w technologii wykopu otwartego. Tego typu metoda jest możliwa i była wykorzystywana na szeroką skalę w latach ubiegłych. Obecne metody są mniej inwazyjne oraz szybsze, co ma istotne znaczenie zarówno dla aspektów środowiskowych jak również ekonomicznych.

Wariant polegający na odstąpieniu od realizacji przedsięwzięcia

Wariant 0 – Wariant ten oznaczać będzie pozostawienie obecnego systemu w takich parametrach jak obecnie i bez dalszej jego modernizacji. Wariant zerowy nie jest korzystny z punktu widzenia zapotrzebowania i wydajności systemu kanalizacyjnego. Wariant zerowy uniemożliwi realizację całości inwestycji polegającej na budowie budynków zamieszkania zbiorowego przy ul. Wydmy 3. W aspekcie ekologicznym niepodjęcie przedsięwzięcia nie będzie miało znaczącego wpływu na środowisko, aż do momentu awarii kanału, co wymusi jego natychmiastową naprawę.



Wariant nr 1 – przyjęty do realizacji

Wariant ten polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na dz. nr 97/1, 105/4 obręb 0086, dz. 9/4, 9/11, 15 obręb 273S, dz. 111/1, 111/5, 200 obręb 258S przy ul. Nowotnej w Gdańsku. Planowana inwestycja polegać będzie na budowie nowego kolektora tłoczego o długości ok 1200 m w ul. Nowotnej o większym przekroju, układanego na rzędnych odpowiadających rurociągowi istniejącemu i w jego bezpośredniej bliskości - około 50 cm (odległość wynikająca z technologii przewiertu horyzontalnego). Budowa przepompowni WYDMY polegać będzie na wykonaniu nowej przepompowni ścieków w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej przepompowni WYDMY i wyposażeniu jej w nowe pompy o zwiększonej wydajności. Inwestycja w zdecydowanej większości realizowana będzie metodą bezwykopową, co minimalizuje zakres koniecznych prac ziemnych jedynie do miejsc włączenia i zakończenia oraz miejsc kolizji z istniejącymi przewodami PERN. Przewody kanalizacji sanitarnej w ziemi wykonane zostaną z rur PE100 SDR11, łączonych za pomocą złączek segmentowych metodą zgrzewania doczołowego (prod. PipeLife lub równorzędne). Odcinki przewodów układane metodą bezwykopową z rur PE100RC SDR11, łączonych poprzez zgrzew doczołowy, elektrooporowy, bez zdejmowania warstwy ochronnej, kształtki zaciskowe (skręcane) (prod. Pipelife Herkules lub równorzędne).

Wariant nr 2 – racjonalny wariant alternatywny

W tym wariantcie analizowano możliwości realizacji całości nowego kanału za pomocą metody wykopu otwartego, rezygnując z technologii bezwykopowej. Jest to tradycyjna metoda budowy polegająca na wykonaniu otwartego rowu wzdłuż planowanego przebiegu rurociągu, ułożeniu instalacji, a następnie zasypaniu wykopu. Potencjalnymi korzyściami wariantu alternatywnego jest dostępność technologii oraz elastyczność przy zmianach projektowych. Metoda wykopu otwartego wiąże się z większą ingerencją w środowisko, w tym z większym usuwaniem gruntu i naruszeniem warstw gleby. Istnieje również większe ryzyko skażenia wód gruntowych oraz emisji pyłów i hałasu podczas prac ziemnych. Ponadto podczas realizacji inwestycji w tym wariantcie, należałoby rozebrać betonowe i asfaltowe powierzchnie, co znacznie zwiększa zakres prac oraz czasowe wyłączenie jednego pasa ruchu ul. Nowotnej i zastosowanie na odcinkach ruchu wahadłowego.

Ostatecznie wariant ten został odrzucony. Ustalono, że ta metoda jest mniej efektywna i dłuższa oraz powoduje dużo większą ingerencję w infrastrukturę i środowisko.

W wyniku przeprowadzonej analizy wariantowej można stwierdzić, że przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko opisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz warunków nałożonych niniejszą decyzją, wariant przyjęty do realizacji czyli wariant numer 1 nie będzie źródłem istotnego, niekorzystnego



oddziaływania na środowisko. Tym samym realizacja tego wariantu jest najlepsza i ocenia się, że zapewni minimalne obciążenie środowiska.

- W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia będzie występować okresowe oddziaływanie akustyczne, powodowane pracą maszyn i ruchem pojazdów transportowych. Prace prowadzone na terenie otwartym, będą okresowo źródłem emisji hałasu związanego z użyciem maszyn, sprzętu transportowego oraz narzędzi ręcznych.

Etap budowy charakteryzuje się relatywnie wysoką emisją hałasu do środowiska, jednak czas jego trwania ma charakter epizodyczny, a po zakończeniu prac budowlanych, stan klimatu akustycznego wróci do stanu pierwotnego.

- Podczas prac budowlanych mogą wystąpić wibracje związane z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruchem pojazdów i maszyn. Możliwie do pojawienia się przenoszenie drgań gruntem podczas budowy będzie miało niewielką skalę i będzie ograniczone czasowo.

Źródłem wibracji w zakresie 10 Hz – 80 Hz będą przede wszystkim prace związane ze stabilizacją podłoża przy budowie nawierzchni, wykonywane za pomocą urządzeń wibracyjnych. W przypadku prowadzenia tych prac, jak i innych będących źródłem wibracji w bliskim otoczeniu budynków, tj. w odległości mniejszej niż 30 m od nich, należy podczas tych prac bezwzględnie monitorować poziom drgań przekazywanych przez podłoże na budynki i odpowiednio dostosowywać poziom wibracji urządzeń budowlanych do mierzonych drgań poziomych budynku. Drgania poziome budynku nie mogą przekroczyć dolnej granicy strefy III skali SWD podanej w PN-B-02170:2016-12, tj. granicy drgań szkodliwych dla budynku. Ewentualne przenoszenie drgań gruntem podczas budowy będzie miało niewielką skalę i będzie ograniczone czasowo.

Biorąc pod uwagę skalę inwestycji uważa się, że energia generowanych drgań nie wpłynie szkodliwie na obiekty budowlane występujące w rejonie inwestycji. Oddziaływanie to ustąpi po wykonaniu prac budowlanych.

- W trakcie realizacji inwestycji nastąpi krótkotrwałą wzmożona emisja pyłów i zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Prace budowlane wykonywane podczas planowanej inwestycji będą źródłem emisji substancji stałych (pyły, drobiny piasku) oraz substancji gazowych z reakcji spalania zachodzących podczas pracy urządzeń silnikowych (maszyny robocze, środki transportu). Źródłem emisji zanieczyszczeń atmosfery na etapie robót budowlanych będą:
 - maszyny do robót ziemnych m.in.: koparka, ładowarka teleskopowa, walce wibracyjne,
 - maszyny do robót agregaty do wiertnicy, betoniarki,
 - transport materiałów budowlanych oraz mas ziemnych (zarówno emisje związane ze spalinami z pojazdów ciężarowych jak i emisja nieorganizowana – pylenie transportowanych mas ziemnych),



- prace wykończeniowe (np. malowanie, spawanie).

Emisje na etapie realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter niezorganizowany, gdyż całość prac dokonywanych będzie w otwartym terenie. Emisje te będą występowały w czasie ograniczonym do przewidywanego czasu trwania prac realizacyjnych i porządkowych.

- Wnioskodawca wskazał, że w trakcie prac budowlanych i rozbiórkowych przewiduje zastosowanie następujących rozwiązań i działań ograniczających emisję hałasu i zanieczyszczeń do powietrza:
 - praca wykonywana będzie wyłącznie w porze dziennej, przy czym prace najbardziej hałaśliwe odbywać się będą w godzinach 7:00 – 18:00 z wyłączeniem sobót i niedziel,
 - organizowane będą przerwy w czasie pracy urządzeń mechanicznych,
 - stan techniczny eksploatowanych maszyn będzie jak najlepszy,
 - pracownicy będą odpowiednio przeszkoleni w zakresie nieuzasadnionej pracy silników pojazdów i urządzeń oraz unikania pracy urządzeń na tzw. biegu jałowym i obciążeniu maksymalnym,
 - czas realizacji prac ograniczany będzie do niezbędnego minimum,
 - aby zapobiec zbytniemu pyleniu podczas właściwych prac w sytuacji nadmiernego pylenia teren będzie zraszany wodą,
 - materiały pyłące będą przechowywane w hermetycznych pojemnikach specjalnie do tego przeznaczonych,
 - podczas prac powodujących pylenie stosowane będą osłony,
 - koła pojazdów opuszczających plac budowy będą oczyszczane przed wyjazdem z placu budowy i włączeniem się do ruchu drogowego,
 - wyjazd z placu budowy na drogę publiczną będzie zamiatany na mokro,
 - samochody transportujące materiały sypkie będą posiadać zabezpieczenia w postaci plandeki, aby zapobiec nadmiernemu pyleniu,
 - odpady powstające na terenie budowy będą systematycznie segregowane i usuwane przez firmy posiadające odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.
- W czasie budowy na terenie inwestycji wystąpią naruszenia warstwy ziemi. Z uwagi na morfologię gruntu w rejonie przedsięwzięcia przewiduje się jego wymianę w ilości około 100 m³ na odcinkach planowanej budowy w wykopie otwartym.

Trasa rurociągu przebiega w terenie o wyższych rzędnych niż występująca w tym rejonie woda gruntowa i dalej do morza przyjmuje się, że prace będą prowadzone powyżej zwierciadła wody gruntowej i nie wymagają prowadzenia odwodnienia podczas przewiertu jak i wykopów otwartych. Jednak przy wykonywaniu robót w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, przy dużych opadach atmosferycznych może zaistnieć konieczność okresowego lokalnego obniżenia poziomu wody gruntowej w niewielkim zakresie.

Na etapie budowy przewiduje się powstanie ścieków sanitarnych w ilości około



0,1 m³/dobę (nie więcej niż 100 m³ przez cały okres budowy). Ścieki zagospodarowane zostaną przez wynajmującego przenośne toalety lub odprowadzone zostaną z kontenera socjalnego do kanalizacji sanitarnej. Przenośne toalety zostaną zlokalizowane w obrębie wyznaczonego zaplecza budowy.

Ponadto przewiduje się wykorzystanie około 2900 m³ wody w celu wykonania prób szczelności kanału.

Nie przewiduje się oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w tym zakresie. Nie przewiduje się dodatkowego spływu wód deszczowych oraz wpływu na przepływ wód gruntowych. Przy prawidłowo prowadzonej eksploatacji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne. Szczelny układ rurociągów i sprawnie funkcjonujący system przesyłu ścieków na poszczególnych odcinkach pozwoli zapobiec sytuacjom awaryjnym oraz prowadzić działania remontowe i modernizacyjne na rurociągach bez zakłócenia pracy systemu kanalizacyjnego.

- W trakcie realizacji inwestycji powstawać będą odpady podczas przygotowania terenu pod inwestycję a także odpady związane z zapleczem budowy. Wśród wytwarzanych podczas realizacji przedsięwzięcia odpadów większość będzie stanowić odpady inne niż niebezpieczne, przewiduje się również wytwarzanie odpadów niebezpiecznych. Odpady inne niż niebezpieczne to przede wszystkim odpady z grupy 17, tj. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, które powinny być w pierwszej kolejności poddane przetworzeniu w drodze odzysku. Na etapie budowy powstaną także odpady z grupy 15 (odpady opakowaniowe) oraz pewna ilość odpadów komunalnych i komunalno-podobnych z grupy 20 03, tj. odpady komunalne powstające w wyniku obsługi zaplecza socjalnego w obrębie placu budowy. Odpady komunalne odbierane powinny być sukcesywnie przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo na podstawie indywidualnej umowy.

W trakcie prac powstawać mogą także odpady związane z użytkowaniem i eksploatacją ciężkiego sprzętu używanego na placu budowy. Będą to m.in. odpady z grupy 13 02, tj. odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe oraz 15 02 02 tj. sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania.

Odpady będą wywożone z terenu przedsięwzięcia - ich zagospodarowanie zostanie powierzone firmom posiadającym stosowne zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Sposób przetworzenia odpadów (preferowany odzysk) uzależniony będzie od możliwości potencjalnych odbiorców tych odpadów. W obrębie placu budowy nie przewiduje się prowadzenia odzysku odpadów.

Przewiduje się, że w wyniku wykopów powstanie ok. 150 m³ gruntu. Grunty wydobyte z wykopów budowlanych w miarę możliwości częściowo będą ponownie wykorzystane do wypełnienia i końcowego porządkowania terenu, w tym do



otworzenia powierzchni. Pozostały grunt z wykopów budowlanych wywożony będzie jako odpad z terenu przedsięwzięcia. Szacuje się, że wymagana wymiana gruntu dotyczyć będzie objętości ok. 100 m³. Odpady gruntu będą przekazywane odbiorcom odpadów posiadającym stosowne pozwolenia na ich transport i dalsze zagospodarowanie. Nie przewiduje się, aby występujący tu grunt był zanieczyszczony.

Na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia jest wykonawca robót budowlanych. Wytwórca odpadów, zobowiązany jest na podstawie ww. ustawy do prawidłowego gospodarowania wytworzonymi odpadami. Obowiązek ten może zlecić innym podmiotom, jednakże tylko tym, które posiadają odpowiednie zezwolenia.

- Na etapie użytkowania przedsięwzięcie zasadniczo nie zużywa mediów i energii, stanowi ona bowiem jedynie infrastrukturę do przesyłu ścieków na dalsze odcinki systemu.
- Nie przewiduje się dodatkowego spływu wód deszczowych oraz wpływu na przepływ wód gruntowych na etapie eksploatacji. Przy prawidłowo prowadzonej eksploatacji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko gruntowo - wodne. Szczelny układ rurociągów i sprawnie funkcjonujący system przesyłu ścieków na poszczególnych odcinkach pozwoli zapobiec sytuacjom awaryjnym oraz prowadzić działania remontowe i modernizacyjne na rurociągach bez zakłócenia pracy systemu kanalizacyjnego.
- Na etapie użytkowania inwestycja nie będzie generować hałasu do środowiska. Praca urządzeń zasilanych elektrycznie znajdujących się na sieci odbywa się w przestrzeniach zamkniętych (komory przepompowni ścieków, komory zasuw sekcyjnych). Ewentualny hałas będzie miał charakter incydentalny, związany będzie z prowadzeniem prac remontowo - modernizacyjnych sieci, okazjonalną pracą agregatora czy uruchomieniem się sygnału dźwiękowego w przypadku awarii. Oddziaływanie to będzie czasowe, krótkotrwałe i przemijalne, nie spowoduje trwałego pogorszenia warunków komfortu życia ludzi na terenach chronionych akustycznie.
- Na etapie użytkowania przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ewentualne substancje pyłowe i gazowe emitowane do powietrza będą miały charakter incydentalny, co związane będzie z prowadzeniem prac remontowo - modernizacyjnych sieci, niezbędnym dojazdem pojazdów ciężarowych i pracą maszyn budowlanych zasilanych paliwami kopalnymi, okazjonalną pracą agregatora prądotwórczego. Oddziaływanie to będzie czasowe,



krótkotrwałe i przemijalne, nie spowodują trwałego pogorszenia aerosanitarnych warunków zdrowia ludzi korzystających z terenów w obszarze oddziaływania takich prac.

Dodatkowo na przepompowni zostanie zainstalowany zbiornik szczelny z polimerobetonu z zasuwami i zaworami zwrotnymi oraz filtr antyodorowy z wkładem węgla aktywnego. W czasie prawidłowej standardowej pracy przepompownia nie emituje zanieczyszczeń powietrza ani emisji hałasu (gdyż całość jest pod powierzchnią terenu).

- Na etapie funkcjonowania sieci zasadniczo nie będą powstawały odpady. Ewentualnie odpady z grupy 15 i 17 mogą być wytworzone podczas prac związanych z utrzymaniem sieci i jej ewentualną naprawą (sytuacje incydentalne). Wszelkie odpady powstałe w wyniku funkcjonowania sieci będą segregowane i przekazywane podmiotom gospodarczym posiadającym stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie.
- Zastosowane rozwiązania chroniące środowisko, odpowiednio dobrane technologie i materiały spełniające wymagane normy, zgodne z obowiązującymi przepisami sprawiają, iż podczas prowadzenia robót budowlanych nie wystąpi zagrożenie powstania awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.
- W obrębie planowanej inwestycji nie ma zrealizowanych i realizowanych przedsięwzięć o podobnym charakterze i podobnej skali oraz przedsięwzięć o podobnym charakterze i podobnej skali zlokalizowanych w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. W związku z powyższym nie przewiduje się skumulowania oddziaływań planowanego przedsięwzięciem z innymi inwestycjami o podobnym charakterze.
- Rozpatrywany dla realizacji inwestycji teren charakteryzuje się niskimi walorami przyrodniczymi. Obecność ludzi i hałasu są stale występujące. Siedliska i ekosystemy na obszarze inwestycji nie wyróżniają się bioróżnorodnością, a wśród fauny i flory nie stwierdzono rzadkich gatunków. Na terenie tym nie zidentyfikowano cennych siedlisk przyrodniczych, czy zbiorowisk.

Obecnie na tym terenie możliwa jest obecność następujących gatunków ptaków miejskich: wrona siwa *Corvus corone* (ochrona częściowa), sroka zwyczajna *Pica pica* (ochrona częściowa), kawka *Corvus monedula* (ochrona ścisła), gołąb miejski *Columba livia f. urbana* (ochrona częściowa), śmieszka *Chroicocephalus ridibundus* (przelotnie) (ochrona ścisła), mewa srebrzysta *Larus argentatus* (przelotnie) (ochrona częściowa).

Na analizowanym obszarze nie stwierdzono przedstawicieli płazów, gadów oraz ssaków, w tym nietoperzy, ani miejsc bytowania, zimowania i rozrodu tych zwierząt.

Teren działek inwestycyjnych jest położony poza granicami obszarów



podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody, a także z obszarami Natura 2000.

Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są zlokalizowane w odległości:

- ok. 0,49 km w kierunku północnym Zatoka Pucka PLB220005,
- ok. 2,79 km w kierunku wschodnim Ostoja w Ujściu Wisły PLH220044,
- ok. 3,49 km w kierunku wschodnim Ujście Wisły PLB040004,
- ok. 3,79 km w kierunku północno - zachodnim Twierdza Wisłoujście PLH220030.

Zgodnie ze stanowiskiem RDOŚ położenie przedmiotowej inwestycji poza granicami obszarów Natura 2000, wyklucza możliwość utraty powierzchni i fragmentacji siedlisk przyrodniczych. Mając na uwadze położenie geograficzne, skalę i charakter przedsięwzięcia oraz zasięg jego potencjalnego oddziaływania na elementy przyrodnicze, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła również spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoi, tym samym pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone ww. obszary Natura 2000, wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszary te zostały wyznaczone, pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innymi obszarami. Inwestycja nie utrudni ani nie wpłynie na realizację celów ochronnych oraz nie będzie wpływać na realizację tymczasowych celów ochrony.

Według RDOŚ nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG.

Inne najbliższe położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody to:

- oddalony ok. 3,43 km na wschód Obszar Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej,
- oddalony ok. 3,57 km na wschód rezerwat przyrody „Ptasi Raj”,
- oddalony ok. 5,36 km na południe Obszar Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich.

Inwestycja jest położona poza granicami korytarzy ekologicznych. Najbliżej położonym korytarzem jest oddalony o ok. 15 km korytarz Dolina Dolnej Wisły GKPN-10A.

Planowana inwestycja zostanie wykonana fragmentami, aby nie utworzyć bariery uniemożliwiającej migrację gatunków z obszarów chronionych. Metoda ta pozwoli na zachowanie drożności korytarzy ekologicznych i nie wpłynie na ich ciągłość. Nie wpłynie również na zmianę sposobu zagospodarowania terenu korytarzy ekologicznych.

W ocenie RDOŚ realizacja inwestycji w sposób przedstawiony w KIP nie narusza



przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Jednocześnie RDOŚ podkreślił, że na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunków, okazów gatunków, gniazd gatunków, ich płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną, Strona powinna uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

- W ramach realizacji inwestycji przewiduje się wykonanie m. in.: prac przygotowawczych i robót ziemnych w obrębie miejsca włączenia - odcinek A; horyzontalnego przewiertu sterowanego do miejsca kolizji z PERN – odcinek B; niezbędnych robót ziemnych w miejscu kolizji - odcinek C; niezbędnych studni; horyzontalnego przewiertu sterowanego do miejsca zakończenia – odcinek D; prac przygotowawczych i robót ziemnych w obrębie miejsca zakończenia – odcinek E; próby szczelności; zaślepienia istniejącego przewodu kanalizacji tłocznej. Wszelkie prace wykonywane będą powyżej zwierciadła wody gruntowej i nie będą wymagać prowadzenia odwodnień podczas przewiertu jak i wykopów otwartych. Jednak przy wykonywaniu robót w niesprzyjających warunkach – np. duże opady, Inwestor przewiduje możliwość wystąpienia konieczności okresowego i lokalnego obniżenia poziomu wody gruntowej w niewielkim zakresie. W takich przypadkach odpompowanie wody opadowej zgromadzonej w wykopie (przy zastosowaniu metod ograniczających napływ wody do wykopu) nie będzie przekraczało zdolności poboru urządzeń 5 m³/h. Wody opadowe odprowadzane z wykopów mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania.
- Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze:
 - Zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o kodzie PLRW200014489 i nazwie Martwa Wisła. Stanowi ona silnie zmienioną część wód, brak danych stanie ogólnym. Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOŚ 2014-2019 i oceny eksperckiej (według klasyfikacji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.): umiarkowany potencjał ekologiczny, brak danych o stanie chemicznym. Zlewnia jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - zagrożona. Cel środowiskowy dla JCWP: dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na cieku głównym; dobry stan chemiczny. Dla JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej.
 - Jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW200015. JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry). JCWPd jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona chemicznie. Cele środowiskowe dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego.



WJCWP znajdują się również obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru. Planowana inwestycja położona jest poza obszarami podlegającymi ochronie.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami wodno-błotnymi i siedliskami łęgowymi. Inwestycja położona jest poza granicami stref ochronnych ujęć wód podziemnych. Część planowanej inwestycji znajduje się na obszarze o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Na podstawie danych z map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego (www.isok.gov.pl) opracowanych w ramach Projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym wynika, że planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.). Przedsięwzięcie znajduje się na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 111 Subniecka Gdańska. Na terenie inwestycji nie znajdują się ujęcia wód.

Jak wynika z opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji, uznano, że nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 300).

- Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko na etapie jego realizacji będzie miało charakter czasowy i może być powodem emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza oraz wytwarzania odpadów, natomiast na etapie eksploatacji prognozuje się możliwe oddziaływania nieorganizowane jedynie w przypadku potrzeby usunięcia awarii (sytuacje incydentalne).
- Zdaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku opracowanie projektu dla ww. przedsięwzięcia, zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, w tym Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 ze zm.) pozwoli w wystarczającym stopniu na ocenę ewentualnych zagrożeń dla środowiska i zastosowanie środków technicznych, ograniczających zaistniałe uciążliwości do wartości normatywnych.
- Z załączonej karty informacyjnej wynika, że zaproponowane rozwiązania, przy uwzględnieniu rodzaju i skali przedsięwzięcia sprawiają, że zasięg jego oddziaływania zostanie ograniczony do objętych wnioskiem działek, nie powodując



przekroczenia standardów jakości środowiska w zakresie czystości powietrza oraz norm akustycznych na terenie chronionym zabudowy przeznaczonej na pobyt stały ludzi.

- Z analizy karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że rodzaj planowanego przedsięwzięcia, jego skala oraz planowana lokalizacja, przy zastosowaniu warunków i ograniczeń nałożonych przez tut. organ, nie przyczyni się do powstania istotnego czy też znaczącego oddziaływania na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi, w tym nie przewiduje się możliwości wywoływania uciążliwości powodowanych przez: hałas, zanieczyszczenia powietrza i gleby.
- Przekształcenia krajobrazu związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia będą związane przede wszystkim z modernizacją istniejącej przepompowni ścieków. Biorąc powyższe pod uwagę nie przewiduje się oddziaływania przedsięwzięcia na walory krajobrazowe.
- Z uwagi na skalę i rodzaj przedsięwzięcia, nie przewiduje się jego znaczącego wpływu na zmiany klimatu. Ocenia się, że przedsięwzięcie na etapie budowy i eksploatacji nie wpłynie negatywnie na zmiany klimatu. Oddziaływanie przedsięwzięcia na zmiany klimatu będzie jedynie miejscowe, w niewielkim stopniu kształtujące uwarunkowania klimatyczne danego regionu. Ponadto nie przewiduje się, aby klimat i jego zmiany miały znaczący wpływ na funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia.
- W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, oddaloną o bezpieczną odległość od granic Państwa, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.
- Z uwagi na specyfikę inwestycji nie przewiduje się, aby jej realizacja, czy eksploatacja przyczyniły się do wystąpienia znaczących awarii mogących oddziaływać na zdrowie ludzi, bądź środowisko.
- Zgodnie z art. 59a ust. 4 pkt 4 ustawy OOŚ dla publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków, nie bada się zgodności z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- Przedsięwzięcie leży poza obszarem o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Po przeanalizowaniu szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz po zapoznaniu się ze stanowiskami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.



Zdaniem tut. organu przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko opisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, wariant przyjęty do realizacji nie będzie źródłem istotnego, niekorzystnego oddziaływania na środowisko, a przedsięwzięcie będzie spełniało wymagania w zakresie ochrony środowiska.

W dniu 24 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712). Na podstawie wprowadzonych ww. zmian, w przypadku stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, organ prowadzący postępowanie administracyjne nie wydaje postanowienia.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Informacje o wniosku oraz wydanej decyzji (zostaną zamieszczone po jej wydaniu) zostały ujęte w publicznie dostępnym wykazie danych Ekoportal pod nr 110/2025.

Zgodnie z art. 10 kpa tut. organ pismem z dnia 8 maja 2025 r. (obwieszczenie) powiadomił Strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów. Uwagi i wnioski nie wpłynęły.

Tut. organ po przeanalizowaniu dokumentacji sprawy uznał, że przy zastosowaniu środków technicznych opisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz prowadzeniu robót budowlanych w sposób zaproponowany przez Inwestora, oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie jego realizacji oraz eksploatacji zostanie zminimalizowane i nie będzie uciążliwe dla otoczenia inwestycji.

Mając powyższe na uwadze, po przeprowadzeniu postępowania, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIA

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska (adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Gdańsku - Wydział Ekologii i Energetyki ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk) w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, zgodnie z art. 127 i 129 kpa.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.



Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Za wydanie niniejszej decyzji w dniu 27.03.2025 r. dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 205 zł, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz na podstawie części 1.1.45 załącznika do ww. ustawy

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

z up.

Anna Trzuskolas

DYREKTOR WYDZIAŁU EKOLOGII I ENERGETYKI

/-/ dokument podpisany elektronicznie

Załączniki:

Nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Pan Paweł Świątkiewicz
MS 15 Sp. z o.o.
81-383 Gdynia, ul. Mariacka 2/1
2. Strony przez obwieszczenie
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku