



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Gdańsku

Gdańsk, dnia 21.07.2025r.

OHK.9022.1.146.2025.DŁ.1

Ocena stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z indywidualnego, podziemnego, rezerwowego ujęcia wody Copernicus Podmiot Lecznicy Sp. z o.o. Szpitala im. Mikołaja Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku w zakresie monitoringu promieniotwórczego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), na podstawie sprawozdania z badań nr K/0/05/2025/833/F/2 z dnia 18.07.2025r. próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 05.06.2025r. z kurka czerpalnego zainstalowanego w hydroforni (budynek nr 4) w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku w zakresie substancji promieniotwórczych: rad 226, rad 228, radon 222, tryt,

stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z indywidualnego, podziemnego, rezerwowego ujęcia wody Copernicus Podmiot Lecznicy Sp. z o.o. Szpitala im. Mikołaja Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku w zakresie substancji promieniotwórczych: rad 226, rad 228, radon 222, tryt.

UZASADNIENIE

W dniu 21.07.2025r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku otrzymał sprawozdanie z badań nr K/0/05/2025/833/F/2 z dnia 18.07.2025r.

Po przeanalizowaniu ww. sprawozdania z badań tut. Inspektor Sanitarny stwierdza co następuje.

Próbka wody w ramach kontroli wewnętrznej została pobrana dniu 05.06.2025r. z kurka czerpalnego zainstalowanego w hydroforni (budynek nr 4) Szpitala im. Mikołaja Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, do badań w zakresie parametrów wstępnego monitoringu promieniotwórczego: rad 226, rad 228, radon 222, tryt.

Badanie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zostało wykonane w GBA Polska Sp. z o.o. Member of GBA Group, ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w cyt. wyżej Rozporządzeniu.

Przeprowadzone badanie jakości wody wykazało spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z indywidualnego, podziemnego, rezerwowego ujęcia Copernicus Podmiot Lecznicy Sp. z o.o., Szpitala im. Mikołaja Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, do badań w zakresie parametrów wstępnego monitoringu promieniotwórczego: rad 226, rad 228, radon 222, tryt.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Gdańsku
Halina Bona

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymuje (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH):

1. Copernicus Podmiot Lecznicy Sp. z o.o., ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk

Do wiadomości (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH):

1. Prezydent Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
2. aa

Dł