



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Gdańsku

Gdańsk, dnia 04.09.2025r.

OHK.9022.1.170.2025.ASL.1

Ocena stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z indywidualnego, podziemnego ujęcia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „PROMYK” przy ul. Przyrodników 14 w Gdańsku za sierpień 2025r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z instalacji wodociągowej w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „PROMYK” przy ul. Przyrodników 14 w Gdańsku, a w szczególności:

- sprawozdania z badań nr 82790/LB/2025 z dnia 29.08.2025r., próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 25.08.2025r. z kuchni pracowniczej rampa,
- sprawozdania z badań nr 82791/LB/2025 z dnia 29.08.2025r., próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 25.08.2025r. z kuchni pracowniczej,

stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z instalacji wodociągowej indywidualnego, podziemnego ujęcia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „PROMYK” przy ul. Przyrodników 14 w Gdańsku.

UZASADNIENIE

W dniu 01.09.2025r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku otrzymał sprawozdania z badań nr 82790/LB/2025, nr 82791/LB/2025 z dnia 29.08.2025r. Po przeanalizowaniu ww. sprawozdań z badań tut. Inspektor Sanitarny stwierdza co następuje.

Próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej zostały pobrane w dniu 25.08.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w kuchni pracowniczej rampa oraz w kuchni pracowniczej w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „PROMYK” przy ul. Przyrodników 14 w Gdańsku do badań w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zostały wykonane w laboratorium Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice, posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Przeprowadzone badania jakości wody wykazały spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z instalacji wodociągowej indywidualnego, podziemnego ujęcia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „PROMYK” przy ul. Przyrodników 14 w Gdańsku.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Gdańsku
Piotr Tomczyk

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH):

1. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „PROMYK”, ul. Przyrodników 14, 80-298 Gdańsk

Do wiadomości (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH):

1. Gdański Ogród Zoologiczny, ul. Karwieńska 3, 80-328 Gdańsk
2. Prezydent Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Grunwaldzka 25, 83-000 Pruszcz Gdański
4. aa
ASL