

ZAŁĄCZNIK NR 1

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WEiE-I.6220.II.70D.2025.EI

(zgodnie z wymogiem, art. 84 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania środowisko – t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.)

„Przebudowa odcinków magistrali DN500, dozbrojenie węzłów oraz wykonanie spinki wodociągowej DN200 w rejonie Mostu Siennickiego w Gdańsku”

Inwestycja na terenie działek nr 21, 190/1, 190/2 w obrębie 0092 oraz działek nr 48/3, 35/10 w obrębie 0091

Zgodnie z przedłożoną kartą informacyjną planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie odcinków magistrali DN500, dozbrojeniu węzłów oraz wykonaniu spinki wodociągowej DN200 w rejonie Mostu Siennickiego w Gdańsku.

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje budowę dwóch odcinków magistrali wodociągowej:

- od węzła W2 do węzła W3 odcinek o długości ok. $L_1=10$ m w skarpie przyczółku północnego Mostu Siennickiego,
- od węzła W4 do węzła W5 odcinek o długości ok. $L_2=20$ m w skarpie przyczółku południowego Mostu Siennickiego.

Oba odcinki magistrali wodociągowej zlokalizowane zostaną w części lądowej portu morskiego w Gdańsku tj. poza gruntami pod morskimi wodami wewnętrznymi.

Przebudowa istniejących odcinków magistrali konieczna jest z uwagi na zamierzenie inwestycyjne związane z przebudową Mostu Siennickiego, które stanowi odrębne opracowanie. W rejonie budynku przy ul. Siennickiej 5 w latach ubiegłych zrealizowano już przebudowę magistrali wodociągowej oraz przeniesiono komorę pomiarową w związku z budową tego budynku. Z uwagi na dużą awaryjność istniejących odcinków konieczne jest rozszerzenie wymiany odcinków magistrali DN500 poza obszar obiektu mostowego. Przedmiotowa inwestycja polegająca na przebudowie istniejących dwóch odcinków magistrali wodociągowej DN500 przyczyni się do wyeliminowania awaryjnych rurociągów z przyczółków mostu.

Przewiduje się montaż rur i kształtek w wykopie otwartym o średnicy DN500 z żeliwa sferoidalnego do wody pitnej, wykonanych zgodnie z normą PN-EN 545:2010 lub normą równoważną, zabezpieczonych powłoką aktywną ze stopu cynkowo-glinowego. Rury łączone będą na kielichy z uszczelkami EPDM. W węzłach przewiduje się połączenia kołnierzowe i poprzez złącza rurowo-kołnierzowe.

Przepływ wody w przedmiotowych odcinkach magistrali wodociągowej będzie odbywał się pod ciśnieniem ustalonym przez poziom wody w zbiorniku ZW Sobieski, w zakresach od 55,0 m n.p.m. (rzędna dna zbiornika) do 60,0 m n.p.m. (rzędna przelewu zbiornika).

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

z up.

Dagmara Nagórka-Kmiecik

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU EKOLOGII I ENERGETYKI

KIEROWNIK REFERATU POLITYKI EKOLOGICZNEJ

/-/ dokument podpisany elektronicznie

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	6278337.14876284.19615701
Nazwa dokumentu	charakterystyka do decyzji WEiE-I.6220.II.70D.2025.EI.pdf
Tytuł dokumentu	charakterystyka do decyzji WEiE-I.6220.II.70D.2025.EI
Sygnatura dokumentu	WEiE-I.6220.70.2025
Data dokumentu	15.09.2025 14:33:07
Skrót dokumentu	4514C623EF3974A369C1BB438DFCE0687C7352BB
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	15.09.2025
Sygnatariusz	Dagmara Maria Nagórka-Kmiecik
Stanowisko	Zastępca Dyrektora Wydziału - Kierownik Referatu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.128.103.103.
Data wydruku:	15.09.2025 14:50:15
Autor wydruku:	Iwanowska Edyta