



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Gdańsku

Gdańsk, dnia 16.09.2025r.

OHK.9022.1.177.2025.ASL.1

Ocena stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi dla trzech stref zaopatrzenia miasta Gdańska za sierpień 2025r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z punktów zgodności z wodociągu centralnego w niżej wymienionych strefach zaopatrzenia w wodę miasta Gdańska:

I Strefa Zaopatrzenia w Wodę zasilana z ujęć Osowa oraz Smęgorzyno, obejmująca dzielnice Kokoszki, Matarnię, Osową, częściowo Jasień i Piecki - Migowo:

1. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000275 z dnia 04.09.2025r. próbki wody nr 2025007384 pobranej w dniu 19.08.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
2. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000275 z dnia 04.09.2025r. próbki wody nr 2025007459 pobranej w dniu 21.08.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
3. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000276 z dnia 03.09.2025r. próbki wody nr 2025007339 pobranej w dniu 18.08.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku,
4. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000276 z dnia 03.09.2025r. próbki wody nr 2025007242 pobranej w dniu 13.08.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw BP przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku,

II Strefa Zaopatrzenia w Wodę zasilana z ujęć Lipce, Pręgowo, Oczyszczalnia Wschód, Świbno, obejmująca dzielnice Wyspę Sobieszewską, Krakowiec - Górki Zachodnie, Rudniki, Stogi, Olszynkę, Orunię - Św. Wojciech - Lipce, Przeróbkę, częściowo Młyniska, Śródmieście, Chełm, Orunię Górną - Gdańsk Południe:

1. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000275 z dnia 04.09.2025r. próbek wody nr 2025006945 oraz nr 2025007065 pobranych w dniach 05.08.2025r. oraz 07.08.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Oczyszczalni Wschód przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku (Płonia Wielka),
2. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000277 z dnia 03.09.2025r. próbki wody nr 2025007532 pobranej w dniu 25.08.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
3. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000277 z dnia 03.09.2025r. próbki wody nr 2025007347 pobranej w dniu 19.08.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Świbnieńskiej 32 w Gdańsku,

III Strefa Zaopatrzenia w Wodę zasilana z ujęć Czarny Dwór, Straszyn, Pręgowo, Dolina Radości, Lipce, Zaspa Wodna, Zakonieczyn, Bitwy pod Płowcami, Nowe Sarnie Wzgórze, obejmująca dzielnice Aniołki, Brętowo, Brzeźno, Letnicę, Nowy Port, Oliwę, Przymorze Małe, Przymorze Wielkie, Siedlce, Strzyża, Suchanino,

Ujeściisko - Łostowice, VII Dwór, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Wzgórze Mickiewicza, Zaspę Młyniec, Zaspę Rozstaje, Żabiankę - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia, częściowo Śródmieście, Młyniska, Chełm, Orunię Górną-Gdańsk Południe, Orunię - Św. Wojciech - Lipce, Jasień, Piecki - Migowo:

1. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000275 z dnia 04.09.2025r. próbki wody nr 2025007530 pobranej w dniu 25.08.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku,
2. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000275 z dnia 04.09.2025r. próbki wody nr 2025007375 pobranej w dniu 19.08.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
3. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000275 z dnia 04.09.2025r. próbki wody nr 2025007614 pobranej w dniu 27.08.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 w Gdańsku,
4. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000275 z dnia 04.09.2025r. próbki wody nr 2025006968 pobranej w dniu 05.08.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Czerwony Dwór (przy nr 20) w Gdańsku,
5. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000275 z dnia 04.09.2025r. próbki wody nr 2025007236 pobranej w dniu 13.08.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy al. Jana Pawła II przy nr 27 w Gdańsku,
6. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000275 z dnia 04.09.2025r. próbek wody nr 2025007004 oraz nr 2025007105 pobranych w dniach 06.08.2025r. oraz 08.08.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Marina 1 Ergo Hestia przy ul. Jelitkowskiej 51 w Gdańsku,
7. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000276 z dnia 03.09.2025r. próbki wody nr 2025007393 pobranej w dniu 20.08.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku,
8. sprawozdanie z badań SLC/2025/000276 z dnia 03.09.2025r. próbki wody nr 2025007077 pobranej w dniu 07.08.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni Niedźwiednik przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku,
9. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000276 z dnia 03.09.2025r. próbki wody nr 2025007000 pobranej w dniu 06.08.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku,
10. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000276 z dnia 03.09.2025r. próbki wody nr 2025007394 pobranej w dniu 20.08.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
11. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000277 z dnia 03.09.2025r. próbki wody nr 2025006876 pobranej w dniu 04.08.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
12. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000277 z dnia 03.09.2025r. próbki wody nr 2025007401 pobranej w dniu 20.08.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
13. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000277 z dnia 03.09.2025r. próbki wody nr 2025006995 pobranej w dniu 06.08.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
14. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000277 z dnia 03.09.2025r. próbki wody nr 2025007589 pobranej w dniu 26.08.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Zespole Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2 w Gdańsku,

15. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000277 z dnia 03.09.2025r. próbki wody nr 2025007235 pobranej w dniu 13.08.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Witosa 27 w Gdańsku,

16. sprawozdanie z badań nr SLC/2025/000277 z dnia 03.09.2025r. próbki wody nr 2025007572 pobranej w dniu 26.08.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Zdrojowym, przy ul. Zdrojowej 2 w Gdańsku,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w trzech strefach zaopatrzenia w wodę miasta Gdańska z wodociągu centralnego.

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej zostały pobrane próbki wody do badań z instalacji wodociągowej oraz z urządzeń wodociągowych ze stref zaopatrzenia w wodę miasta Gdańska w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zostały wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w laboratorium Gdańskie Wodociągi Sp. z o.o. Wydział Laboratorium, ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk, posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Przeprowadzone badania jakości wody wykazały spełnienie wymagań określonych w wyżej cyt. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wszystkich trzech stref zaopatrzenia w wodę miasta Gdańska.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Gdańsku
z up. Alina Hamerska Zastępca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymuje (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH):

1. Prezydent Miasta Gdańska
ul. Nowe Ogrody 8 - 12, 80-803 Gdańsk – z prośbą o poinformowanie mieszkańców

Do wiadomości:

1. Gdańskie Wodociągi Sp. z o. o.
ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH)
2. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o. o.
ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH)
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
ul. Grunwaldzka 25, 83-000 Pruszcz Gdański (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH)
4. Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Gdynia
ul. Grudzińskiego 4, 81-103 Gdynia (wyłącznie za pośrednictwem e-PUAP na adres: /WOMP-GDYNIA/SkrytkaESP)
5. aa
ASL