



Komunikat Gdańskich Wodociągów Sp. z o.o.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
wodociąg m. Gdańska – wrzesień 2025 r.

Dzielnica / Osiedla*	Ujęcie wody	Twardość	pH	Wapń	Magnez	Sód	Potas	Chlorki	Fluorki	Siarczany	Wodoro- węglany	Chlor wolny
Jednostka	-	mg/l /°N	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
NDS**	-	60-500	6,5-9,5	-	7-125****	200	-	250	1,5	250	-	0,3
Zakoniczyn	Straszyn Pręgowo	206/11,5	7,4	67,6	9,08	13,6	2,95	22,3	0,14	25,2	214	0,09
Chełm, Wzgórze Mickiewicza	Straszyn Pręgowo Zakoniczyn	228/12,8	7,4	73,5	10,7	20,3	3,55	19,8	0,19	32,7	273	<0,02
Ujeścisko	Straszyn Pręgowo Zakoniczyn	200/11,2	7,5	65,9	8,65	11,6	3,14	20	0,15	29	224	0,05
Matemblewo, Niedźwiednik	Straszyn Pręgowo Zakoniczyn	229/12,8	7,6	74,5	10,4	15	3,07	20,4	0,16	32	254	<0,02
Siedlce, Suchanino, Aniołki	Straszyn Pręgowo Zakoniczyn	259/14,5	7,4	84	12	21,3	4,07	20,9	0,2	31,9	270	<0,02
Stogi, Krakowiec, Górki Zachodnie, Przeróbka, Sobieszewo	Lipce	290/16,3	7,4	92,7	14,2	29	5,48	27,9	0,23	42,8	358	-
Orunia, Olszynka, Rudniki, Śródmieście	Lipce, Pręgowo	276/15,5	7,6	90,5	12,1	18,6	3,06	15,2	0,2	41,1	366	<0,02
Przymorze, Zaspa	Czarny Dwór	289/16,2	7,4	97,7	10,9	48,9	3,42	56,8	0,26	64,3	330	-
Nowy Port, Letnica	Czarny Dwór, Zaspa	286/16,0	7,4	96,3	11	50,9	3,92	52,3	0,27	64,8	323	-

Dzielnica / Osiedla*	Ujęcie wody	Twardość	pH	Wapń	Magnez	Sód	Potas	Chlorki	Fluorki	Siarczany	Wodoro- węglany	Chlor wolny
Jednostka	-	mg/l /°N	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
NDS**	-	60-500	6,5- 9,5	-	7-125 ****	200	-	250	1,5	250	-	0,3
Wrzeszcz Dolny	Czarny Dwór, Lipce, Pręgowo, Straszyn	286/16,0	7,5	95,4	11,5	41,7	3,8	44,3	0,24	56,5	305	-
Żabianka os. Tysiąclecia, Jelitkowo	Czarny Dwór, Bitwy pod Płowcami (Sopot)	180/10,1	7,8	60,8	6,85	59	4,02	23,6	0,47	34	283	-
Osowa, Kiełpino, Matarnia, Jasień, Morena, Kokoszki	Osowa	179/10,0	7,8	61,8	5,95	4,28	1,27	8,45	0,18	25,3	200	-
Wrzeszcz Górny, Oliwa, VII Dwór	Dolina Radości	210/11,8	7,7	70,7	8,1	6,78	1,96	11,9	0,26	25,9	242	-
Smęgorzyno	Smęgorzyno	224/12,6	7,7	75,5	8,67	7,42	2,13	21,1	0,19	72,9	195	0,29
Brzeźno	Zaspa Wodna	320/17,9	7,3	108	12,3	44,7	3,36	57	0,3	89,3	330	-
Łostowice	Zakoniczyn	257/14,4	7,3	84,3	11,4	7,19	3,41	12,2	0,27	46,7	284	0,13
Rejon ul. Czyżewskiego- Karpacka	Nowe Sarnie Wzgórze (Sopot)	225/12,6	7,7	76,1	8,47	8,44	2,36	16,9	0,28	27,8	235	-

Objaśnienia:

* Zasięg oddziaływania ujęć wody często nie pokrywa się z obszarem dzielnicy. Jeśli chcesz być pewien skąd pochodzi dostarczana Tobie woda, sprawdź [Mapa ujęć wody](#)

NDS** - Najwyższe dopuszczalne stężenie

*** - w przeliczeniu na węglan wapnia. Wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest to wartość pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w załączniku przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne.

**** - Nie więcej niż 30 mg/l magnezu, jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg/l. Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartość zalecana ze względów zdrowotnych - oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w załączniku przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne.

Laboratorium GdW, zgodnie z Ustawą z dnia 7.06.2001r. (tekst jednolity na podstawie Dz.U. z 2023 r., poz. 537) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, może wykonywać badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. System jakości zatwierdzony przez PPIS w Gdańsku - Decyzja Nr SZNS.9022.20.1.2025.JT.1 z dnia 31.01.2025. Zamieszczone w tabeli wyniki wykonywane są w Laboratorium Centralnym Gdańskich Wodociągów Sp. z o.o. które posiadają kompetencje techniczne do wykonywania badań jakości wody zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025, poświadczone certyfikatem akredytacji PCA nr AB 216. Posiadany certyfikat potwierdza wiarygodność, rzetelność i obiektywność prowadzonych przez laboratorium badań.

Jakość wody podawanej mieszkańcom z ujęć wglębnych i ujęcia powierzchniowego Straszyn jest zgodna z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017.2294). Zbadano pod względem mikrobiologicznym wodę ze wszystkich ujęć m. Gdańska oraz w sieci wodociągowej [108 prób].

Informacje o awariach oraz planowych pracach i włączeniach wody znajdują się na naszej stronie internetowej: [Awarie, komunikaty](#)