



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku

OHK.9022.1.174.2025.KD.2

Gdańsk, 08.10.2025r.

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
ul. Nowe Ogrody 1-6
80-803 Gdańsk

Ocena stwierdzająca przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z indywidualnego, podziemnego, rezerwowego ujęcia wody Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Szpitala im. Mikołaja Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań nr: K/O/08/2025/125/M/1 z dnia 26.08.2025r., K/O/08/2025/125/F/2 z dnia 29.08.2025r., 732733/25/GDY z dnia 03.10.2025r., próbek wody pobranych w dniach 22.08.2025r. i 29.09.2025r. w ramach kontroli wewnętrznej w hydroforni (budynek nr 4) Szpitala im. Mikołaja Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z instalacji wodociągowej indywidualnego, podziemnego, rezerwowego ujęcia wody Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Szpitala im. Mikołaja Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku.

UZASADNIENIE

W dniach 26.08.2025r., 09.09.2025r. i 06.10.2025r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku otrzymał sprawozdania z badań nr: K/O/08/2025/125/M/1 z dnia 26.08.2025r., K/O/08/2025/125/F/2 z dnia 29.08.2025r., 732733/25/GDY z dnia 03.10.2025r. próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w hydroforni (budynek nr 4) Szpitala im. Mikołaja Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku. Po przeanalizowaniu ww. sprawozdań z badań tut. Inspektor Sanitarny stwierdza co następuje.

Próbki wody z ww. punktu zostały pobrane w dniach 22.08.2025r. i 29.09.2025r. w ramach kontroli wewnętrznej do badań w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych. Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zostały wykonane w Laboratorium Badawczym GBA POLSKA Sp. z o.o., ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa oraz Laboratorium Badawczym J.S. Hamilton Sp. z o.o.,



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku
ul. Wałowa 27 | 80-858 Gdańsk
+48 58 320 08 00
psse.gdansk@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-98378-10505-RGJHI-16

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w cyt. wyżej Rozporządzeniu.

Przeprowadzone badania jakości wody wykazały spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z indywidualnego, podziemnego, rezerwowego ujęcia wody Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Szpitala im. Mikołaja Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku.

Z wyrazami szacunku

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Gdańsku
Piotr Tomczyk

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymuje (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH):

1. Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk

Do wiadomości (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH):

1. Prezydent Miasta Gdańska
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
2. aa

KD