



## Prezydent Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12  
80-803 Gdańsk

Gdańsk, 14 listopada 2025 r.

WEiE-I.6220.II.39D.2025.MJ

(zmiana decyzji WEiE-I.6220.II.104D.2024.AS-MJ)

### DECYZJA

#### **o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r.; poz. 572 z późn. zm.), art. 71, art. 72, art. 75, art. 84, art. 85, art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024 r.; poz. 1112 z późn.zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika reprezentującego spółkę Elektrownia PV 61 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2025 r. (wpływ 08.04.2025 r.; wpływ uzupełnień 28.05.2025 r., 29.05.2025 r., 09.07.2025r.) **w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WEiE-I.6220.II.104D.2024.AS-MJ z dnia 6 grudnia 2024 r. wydanej dla inwestycji pn.:**

**„Budowa Magazynów Energii o mocy do 1GW i pojemności do 3GWh wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 109/12 w obrębie 334, Gmina Gdańsk, proj. Gdańsk II BESS”**

### ORZEKAM

- zmienić ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Gdańska nr WEiE-I.6220.II.104D.2024.AS-MJ z dnia 6 grudnia 2024 r., wydaną dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Magazynów Energii o mocy do 1GW i pojemności do 3GWh wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 109/12 w obrębie 334, Gmina Gdańsk, proj. Gdańsk II BESS” w zakresie dwóch głównych elementów inwestycji wymienionych w uzasadnieniu decyzji nr WEiE-I.6220.II.104D.2024.AS-MJ z dnia 6 grudnia 2024 r. oraz w załączniku nr 1 do ww. decyzji, poprzez nadanie im następującego brzmienia:  
zamiast:

- stacja transformatorowa - do 270 szt., wielkość pojedynczej stacji nie przekroczy standardowych gabarytów (powierzchnia do 26 m<sup>2</sup>, wysokość do 5 m), łączna powierzchnia pod stacje transformatorowe – do 7020 m<sup>2</sup>;
- stacja GPO WN/SN (opcjonalnie) - wielkość placu, na którym zostaną rozmieszczone wszystkie elementy stacji nie przekroczy powierzchni do 2500 m<sup>2</sup>; w skład GPO wejść: transformator WN/SN z całym



- oprzyrządowaniem, usytuowany obok stacji rozdzielczej (wysokość do 10 m), moc transformatora zakłada wielkość zbliżoną do zainstalowanej mocy, dopuszcza się zainstalowanie kilku transformatorów o mniejszych mocach, budynek stacji rozdzielczej (do 5 m wysokości) - rozdzielnia WN typ napowietrzny, w razie konieczności budynek techniczny wraz z niezbędną infrastrukturą w tym system odgromowy wraz z masztami o wysokości do 15 m i liczbie do 10 sztuk;

nadać brzmienie:

- stacji transformatorowej - do 270 szt., wielkość pojedynczej stacji nie przekroczy standardowych gabarytów (powierzchnia do 100 m<sup>2</sup>, wysokość do 5 m), łączna powierzchnia pod stacje transformatorowe - do 7020 m<sup>2</sup>;
- stacja GPO WN/SN (opcjonalnie) - wielkość placu, na którym zostaną rozmieszczone wszystkie elementy stacji nie przekroczy powierzchni do 10 000 m<sup>2</sup>; w skład GPO wejdą: transformator WN/SN z całym oprzyrządowaniem, usytuowany obok stacji rozdzielczej (wysokość do 10 m), moc transformatora zakłada wielkość zbliżoną do zainstalowanej mocy, dopuszcza się zainstalowanie kilku transformatorów o mniejszych mocach, budynek stacji rozdzielczej (do 5 m wysokości) - rozdzielnia WN typ napowietrzny, w razie konieczności budynek techniczny wraz z niezbędną infrastrukturą w tym system odgromowy wraz z masztami o wysokości do 15 m i liczbie do 10 sztuk.

2. warunki i wymagania dla etapu realizacji i eksploatacji inwestycji nałożone decyzją nr WEiE-I.6220.II.104D.2024.AS-MJ z dnia 6 grudnia 2024 r. pozostawić bez zmian.
3. nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

#### UZASADNIENIE

Pismem z dnia 4 kwietnia 2025 r. (wpływ 08.04.2025 r.) pełnomocnik spółki Elektrownia PV 61 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wystąpił z wnioskiem o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WEiE-I.6220.II.104D.2024.AS-MJ z dnia 6 grudnia 2024 r. wydanej dla inwestycji pn.: „**Budowa Magazynów Energii o mocy do 1GW i pojemności do 3GWh wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 109/12 w obrębie 334, Gmina Gdańsk, proj. Gdańsk II BESS**”.

Do podania Wnioskodawca załączył:

1. kartę informacyjną przedsięwzięcia,
2. wypis i wyrys z ewidencji gruntów obejmujący teren przewidziany pod inwestycję oraz teren, na który planowane przedsięwzięcie będzie oddziaływać,



3. załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia.

Stosownie do brzmienia art. 75 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do rozpoznania sprawy jest Prezydent Miasta Gdańska.

Zgodnie z art. 87 ww. ustawy w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się zapisy ustawy dotyczące wydawania tych decyzji. Przy czym przepis art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po przeanalizowaniu wniesionej dokumentacji, tut. organ pismem nr WEiE-I.6220.II.39p1.2025.MJ z dnia 29 kwietnia 2025 r. wezwał do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia wpłynęły w dniu 28 maja 2025 r. i w dniu 29 maja 2025 r. Po zapoznaniu się z wniesionymi uzupełnieniami, tut. organ pismem nr WEiE-I.6220.II.39p2.2025.MJ z dnia 26 czerwca 2025 r. ponownie wezwał do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienie wpłynęło w dniu 9 lipca 2025 r.

Tut. organ obwieszczeniem z dnia 16 lipca 2025 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z dokumentami i złożenia ewentualnych uwag i wniosków (obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz BIP Urzędu Miejskiego w Gdańsku, a także w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia). Uwagi i wnioski nie wpłynęły.

Tut. organ pismem nr WEiE-I.6220.II.39p4.2025.MJ z dnia 16 lipca 2025 r. przekazał ww. obwieszczenie Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański, z uwagi na fakt, że za Strony uznani zostali również właściciele, zarządcy i użytkownicy terenów położonych w Gminie Pruszcz Gdański. Wójt Gminy Pruszcz Gdański pismem nr GK.6220.1.5.2025.OŚ1 z dnia 24.10.2025 r. odesłał ww. obwieszczenie z informacją, że zostało ono upublicznione w siedzibie urzędu, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański. Uwagi i wnioski nie wpłynęły.

Zgodnie z przedłożoną kartą informacyjną planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie magazynów energii o mocy do 1 GW i pojemności do 3 GWh wraz z infrastrukturą techniczną. Łączna całkowita powierzchnia ulegająca przekształceniu, w tym tymczasowemu, w celu realizacji inwestycji wyniesie do 3,5802 ha. Inwestycję będą tworzyć następujące główne elementy:

- baterie połączone szeregowo lub równolegle umieszczone w budynku/ kontenerach lub kontenerze, w zależności od parametrów pojedynczego kontenera dopuszcza się



- ich piętrowanie, z zachowaniem maksymalnej wysokości do 7,0 m i całkowitej powierzchni zabudowy do 10630 m<sup>2</sup>;
- falownik (inwertery) - do 3240 sztuk, liczba inwerterów będzie umożliwiać zainstalowanie mocy do 1 GW;
  - specjalistyczne systemy zarządzania instalacją;
  - stacja transformatorowa - do 270 szt., wielkość pojedynczej stacji nie przekroczy standardowych gabarytów (powierzchnia do 100 m<sup>2</sup>, wysokość do 5 m), łączna powierzchnia pod stacje transformatorowe – do 7020 m<sup>2</sup>;
  - stacja GPO WN/SN (opcjonalnie) - wielkość placu, na którym zostaną rozmieszczone wszystkie elementy stacji nie przekroczy powierzchni do 10000 m<sup>2</sup>; w skład GPO wejdą: transformator WN/SN z całym oprzyrządowaniem, usytuowany obok stacji rozdzielczej (wysokość do 10 m), moc transformatora zakłada wielkość zbliżoną do zainstalowanej mocy, dopuszcza się zainstalowanie kilku transformatorów o mniejszych mocach, budynek stacji rozdzielczej (do 5 m wysokości) - rozdzielnia WN typ napowietrzny, w razie konieczności budynek techniczny wraz z niezbędną infrastrukturą w tym system odgromowy wraz z masztami o wysokości do 15 m i liczbie do 10 sztuk;
  - okablowanie nN, SN, WN - rodzaj zastosowanego napięcia uzależniony od uzyskanych warunków przyłączenia z lokalnym dystrybutorem energii;
  - drogi wewnętrzne – o powierzchni do 4522 m<sup>2</sup>;
  - plac manewrowy – o wielkości nie przekraczającej 900 m<sup>2</sup>;
  - ogrodzenie o wysokości do 3 m;
  - inne urządzenia elektroenergetyczne - niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji (rodzaj zostanie wskazany na etapie uzyskania pozwolenia na budowę, obejmujące m. in. złącza, rozdzielnie, stację meteorologiczną itp.).

Transformator umieszczony będzie w kontenerze. Posadowienie stacji zostanie dobrane w fazie projektowej inwestycji. Fundament stacji kontenerowej stanowić będzie skrzynia kablowa umożliwiającą montaż niezbędnego okablowania elektrycznego. Chłodzenie urządzeń oraz wentylacja pomieszczeń stacji możliwa będzie dzięki kratkom wentylacyjnym, a także odpowiednio zabezpieczonej szczelinie pomiędzy ścianami i dachem. Przewidywana do zastosowania stacja będzie składać się z wykonywanych oddzielnie, a następnie składanych ze sobą elementów: prefabrykowanych bloków betonowych, bryły głównej oraz dachu. Ściany ze stropem podłogi ustawione zostaną na blokach betonowych. Pod transformatorem wydzielona zostanie szczelna misa olejowa mogąca pomieścić 110 % oleju z transformatora w wypadku jego uszkodzenia (wariant przy zastosowaniu transformatora olejowego).

Ogrodzenie planowanej inwestycji wykonane zostanie z siatki ocynkowanej na słupkach stalowych. W ogrodzeniu zostanie zaprojektowana brama wjazdowa wraz z furtką.



Ogrodzenie nie zostanie podłączone do napięcia oraz nie zostanie wyposażone w system płoszenia zwierząt. Planowana inwestycja nie będzie oświetlana w porze nocnej. Oświetlenie bramy wjazdowej i placu przed stacją transformatorową załączać się będzie w momencie wyczucia ruchu w swoim obrębie.

Planowane przedsięwzięcie przyłączone zostanie do istniejącej linii napowietrznej, linii kablowej lub bezpośrednio do stacji GPZ. Dokładna lokalizacja i sposób wykonania przyłączenia do sieci ustalony zostanie przez operatora sieci elektroenergetycznej na etapie uzyskania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. W celu przesyłu energii elektrycznej przewiduje się wykonanie doziemnej linii kablowej.

Wnioskowana przez inwestora zmiana obejmuje zmianę parametrów technicznych stacji transformatorowej oraz stacji GPO w następującym zakresie:

| Parametr                   | Wnioskowana zmian                                                                                                                                                                                                                                                        | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr WEiE-I.6220.II.104D.2024.AS-MJ z dnia 6 grudnia 2024 r.                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gabaryty kontenerów stacji | Stacja transformatorowa - do 270 szt., wielkość pojedynczej stacji nie przekroczy standardowych gabarytów <b>(powierzchnia do 100 m<sup>2</sup>, wysokość do 5 m), łączna powierzchnia pod stacje transformatorowe nie przekroczy powierzchni do 7020 m<sup>2</sup>.</b> | Stacja transformatorowa - do 270 szt., wielkość pojedynczej stacji nie przekroczy standardowych gabarytów <b>(powierzchnia do 26 m<sup>2</sup>, wysokość do 5 m), łączna powierzchnia pod stacje transformatorowe - do 7020 m<sup>2</sup>.</b> |
| Wielkość stacji GPO        | Stacja GPO WN/SN (opcjonalnie) - wielkość placu, na którym zostaną rozmieszczone wszystkie elementy stacji nie przekroczy powierzchni <b>do 10 000 m<sup>2</sup>.</b>                                                                                                    | Stacja GPO WN/SN (opcjonalnie) - wielkość placu, na którym zostaną rozmieszczone wszystkie elementy stacji nie przekroczy powierzchni <b>do 2500 m<sup>2</sup>.</b>                                                                            |

Wnioskowane przez inwestora zmiany nie wpłyną na całkowitą powierzchnię terenu podlegającego przekształceniu. Łączna powierzchnia, która ulegnie przekształceniu w związku z realizacją inwestycji, wyniesie do 3,5802 ha, w tym:

- powierzchnia kontenerów/budynków z bateriami – do 10630 m<sup>2</sup>,
- Powierzchnia pod drogi wewnętrzne – do 4522 m<sup>2</sup>,



- Powierzchnia pod stacje GPO – do 10 000 m<sup>2</sup>,
- Plac manewrowy – do 900 m<sup>2</sup>,
- Powierzchnia pod stacje transformatorowe – do 7020 m<sup>2</sup>,
- Powierzchnia pod kontenery/ budynki – do 2000 m<sup>2</sup>.

W ramach planowanej zmian, inwestor planuje wykonanie (opcjonalnie) kontenerów/ budynków technicznych w ilości od 1 do 10 sztuk, o powierzchni do 200 m<sup>2</sup> każdy. 10 kontenerów/ budynków będzie miało łączną powierzchnię do 2000 m<sup>2</sup>. Pozostała powierzchnia - przestrzeń między powyżej wskazanymi elementami przedsięwzięcia o powierzchni minimum 730 m<sup>2</sup> zostaną zagospodarowane jako teren nieutwardzony, umożliwiający swobodną infiltrację wód do gruntu, o podłożu przekształconym np. żwirowym, wraz z podziemnym okablowaniem inwestycji.

Wnioskowane zmiany nie wpłyną na zmiany zakresu, skali ani rodzaju planowanej przedsięwzięcia. Nie stanowią również elementu determinującego zmiany w zakresie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia wykazanych we wcześniejszej procedurze uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przedsięwzięcie należy do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W ramach przedmiotowego postępowania (na podstawie art. 87 w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) tut. organ pismami z dnia 16 lipca 2025 r. nr WEiE-I.6220.II.39R.2025.MJ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Gdańsku i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (WP), o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W odpowiedzi na powyższe, WP pismem z dnia 31 lipca 2025 r. nr GG.ZZŚ.4901.265.5.2024.KT poinformowały tut. organ, że z przedłożonych dokumentów wynika, że zmianie uległy parametry technologiczne inwestycji tj. powierzchnia stacji transformatorowych oraz wielkość placu, na którym zostaną rozmieszczone elementy stacji GPO WN/SN oraz, że po przeanalizowaniu załączonych dokumentów, przekazane informacje nie stanowią nowych, istotnych okoliczności wymagających ponownego rozpatrzenia sprawy i pozostają bez wpływu na stan jednolitych części wód oraz realizację celów środowiskowych określonych dla nich w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 300). Realizacja i eksploatacja planowanego zamierzenia w celu ograniczenia wpływu



inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne powinna uwzględniać warunki/działania konieczne do podjęcia, określone w opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku, znak GG.ZZŚ.4901.265.1.2024.KT z dnia 01.07.2024 r.

Tut. organ pismem z dnia 17 września 2025 r. nr WEiE-I.6220.II.39p5.2025.MJ ponownie wystąpił o opinię do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (WP) co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W odpowiedzi na powyższe, WP pismem z dnia 19 września 2025 r. nr GG.ZZŚ.4901.414.1.2025.KT nie stwierdziły potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazały na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań określonych w ww. opinii. Ww. warunki i wymagania zostały uwzględnione w decyzji nr WEiE-I.6220.II.104D.2024.AS-MJ z dnia 6 grudnia 2024 r.

RDOŚ postanowieniem nr RDOŚ-Gd-WOO.4220.465.2025.MR.2 z dnia 8 września 2025 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał, że warunki uwzględnione w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, znak: RDOŚ-Gd-WOO.4220.423.2024.MR.5 z dnia 11.10.2024 r., o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ulegają zmianie.

PPIS nie zajął stanowiska w ustawowym terminie, co na podstawie art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, traktuje się jako brak zastrzeżeń.

W trakcie przeprowadzania kwalifikacji przedsięwzięcia do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na podstawie art. 63 ust. 1 ww. ustawy, opierając się na informacjach zawartych w karcie informacyjnej planowanego przedsięwzięcia, ustalono co następuje:

- Planowane przedsięwzięcie (którego dotyczy zmiana decyzji) polegające na budowie Magazynów Energii o mocy do 1 GW i pojemności do 3 GWh wraz z infrastrukturą techniczną, jest kwalifikowane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a) jako: „*zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy*”.



W związku z powyższym zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia jest niezbędna m.in. do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
- Inwestycja realizowana będzie na terenie działki nr 109/12, obręb 334, miasto Gdańsk.
- Bezpośrednie otoczenie planowanej inwestycji stanowią tereny rolne. Na północ i północny wschód od działki inwestycyjnej występuje luźna zabudowa zagrodowa i mieszkalna. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 405 m od terenu inwestycji.
- Obecnie teren inwestycji użytkowany jest rolniczo. Charakteryzuje się przede wszystkim obecnością pól uprawnych z szatą roślinną typową dla tego typu krajobrazu. Teren inwestycji w przeważającej części odznacza się antropogenicznym charakterem.
- Na etapie opracowania koncepcji inwestycji analizowano możliwe warianty realizacji inwestycji uwzględniając zwiększenie wysokości piętrowania kontenerów z magazynem energii oraz lokalizacji stacji GPO. Wariant realizacyjny obejmuje umieszczenie magazynów energii w kontenerach lub w kontenerze z możliwością ich piętrowania do wysokości 7,0 m. Wariant I (alternatywny) – zakładał zwiększenie wysokości piętrowania kontenerów do wysokości 14 m. Wysokość piętrowania kontenerów do 14 m wpłynie na oddziaływanie akustyczne przedsięwzięcia. Źródło hałasu będzie umiejscowione na większej wysokości, a zatem emitowany hałas rozchodzić się będzie dalej w przestrzeni, ponadto taka wysokość kontenerów wpłynie na krajobraz otoczenia. Wariant II (alternatywny) – przewidywał lokalizację stacji GPO bliżej od zabudowy mieszkalnej, niż wariant realizacyjny. Wariant III (alternatywny) – przewidywał zmianę lokalizacji magazynów energii na rozpatrywanym terenie. Przy zastosowaniu innej lokalizacji magazynów energii, infrastruktura elektroenergetyczna (zwłaszcza transformator), która jest źródłem hałasu, byłaby umiejscowiona w bliższej odległości od budynków mieszkalnych, co mogłoby wpływać na pogorszenie klimatu akustycznego w ich otoczeniu. W związku z powyższym zrezygnowano z realizacji wariantu I, II i III.
- Prognozowane oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko będzie miało charakter krótkotrwały, nieciągły i ograniczony do czasu trwania etapu budowy. Etap eksploatacji inwestycji będzie powodować emisję: hałasu oraz pola



- elektromagnetycznego, wytwarzanie odpadów oraz ewentualną emisję zanieczyszczeń do powietrza,
- Etap budowy będzie związany z emisją pyłów i gazów do powietrza. Oddziaływanie to będzie miało charakter przejściowy i krótkotrwały, przemijający po zakończeniu budowy. Odpowiednia organizacja fazy budowy pozwoli zminimalizować oddziaływania wynikające z emisji do powietrza.
  - Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie źródłem emisji substancji do powietrza. Ewentualne substancje pyłowe i gazowe emitowane do powietrza będą miały charakter incydentalny, co związane będzie z prowadzeniem prac serwisowych magazynów energii.
  - Na etapie realizacji przedsięwzięcia, hałas będzie miał charakter nieciągły, jego natężenie będzie podlegać zmianom w poszczególnych etapach budowy, w zależności od przebiegu prac i udziału poszczególnych maszyn i urządzeń budowlanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Prace prowadzone będą w porze dziennej, co pozwoli na ograniczenie uciążliwości akustycznej placu budowy. Uciążliwość ta będzie miała charakter tymczasowy, typowy dla prac budowlanych, dotyczyć będzie jedynie czasu realizacji inwestycji i ustąpi wraz z zakończeniem prac. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że okresowy niekorzystny wpływ na klimat akustyczny wokół prowadzonych robót będzie akceptowalny, jako tymczasowe zjawisko typowe dla każdej budowy, nie stanowiące zagrożenia.
  - Potencjalnym źródłem hałasu w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia będzie stacja transformatorowa, stacja GPO, inwertery i magazyny energii. Maksymalna moc akustyczna każdego z inwerterów będzie nie większa niż 90 dB, maksymalna moc akustyczna magazynów energii wyniesie do 95 dB, natomiast moc akustyczna stacji transformatorowej będzie nie większa niż 90 dB. Stacja transformatorowa znajdować się będzie w wygłuszonym kontenerze. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego, zgodnie z przedstawionymi obliczeniami, nie spowoduje znaczącego oddziaływania na klimat akustyczny w sąsiedztwie inwestycji, nie będzie stanowić zagrożenia dla najbliższej położonych terenów chronionych akustycznie i nie będzie oddziaływać na zdrowie ludzi.
  - Stacje transformatorowe, instalacje elektryczne oraz urządzenia do przesyłu energii elektrycznej planowane do zastosowania będą wytwarzały w swoim otoczeniu pole elektromagnetyczne o częstotliwości 50 Hz. Na terenie planowanej inwestycji wszystkie linie kablowe niskiego i średniego napięcia będą wykonane jako podziemne.
  - W fazie budowy powstawanie ścieków bytowych związane będzie z przebywaniem na terenie inwestycji pracowników. Pracownicy będą korzystać z mobilnych węzłów sanitarnych typu TOI-TOI, wyposażonych w szczelne zbiorniki. Wywóz nieczystości zostanie przeprowadzony przez wykwalifikowane firmy, które posiadają stosowne zgody. Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się



powstawania ścieków przemysłowych. Emisja ścieków bytowych w trakcie realizacji inwestycji nie spowoduje zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego.

- Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, na wypadek awarii, w celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodno-gruntowego, pod transformatorami znajdować się będą szczelne misy olejowe, będące w stanie zmagazynować 110 % oleju oraz wody z akcji gaśniczej, wykonane z takich materiałów, aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostały się do środowiska gruntowo-wodnego. Warunek ten nie musi być spełniony w przypadku zastosowania transformatorów bezolejowych (np. żywicznych lub gazowych).
- W trakcie realizacji inwestycji powstaną odpady z przygotowania terenu pod inwestycję (17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03) oraz odpady związane z zabezpieczeniem/opakowaniem elementów inwestycji. Odpady gromadzone będą w specjalnych, przeznaczonych na ten cel pojemnikach, w celu zebrania odpowiedniej partii wysyłkowej, a następnie przekazane będą firmom zewnętrznym do dalszego zagospodarowania.
- W trakcie eksploatacji inwestycji powstaną niewielkie ilości odpadów, związane z utrzymaniem BESS, głównie usuwaniem usterek urządzeń elektronicznych i elektrycznych. W związku z powyższym, głównymi odpadami powstającymi na terenie instalacji będą odpady z podgrupy 16 02, czyli odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych w ilości ok. 0,1 Mg rocznie/MW oraz 15 01, czyli odpady opakowaniowe, w ilości 0,02 Mg rocznie/MW. Odpady te niezwłocznie po wytworzeniu będą przekazywane do dalszego zagospodarowania firmom posiadającym stosowne zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami. Nie przewiduje się możliwości uprzedniego gromadzenia na terenie inwestycji wytworzonych odpadów.
- Wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia odprowadzane będą w sposób nieorganizowany, powierzchniowo do gruntu w obrębie działki inwestycyjnej.
- Ewentualne wykaszania będą prowadzone w dni suche i słoneczne, od centrum działki w kierunku jej brzegów. Taki sposób koszenia umożliwi ucieczkę zwierząt i ograniczy ich śmiertelność. Do kultywacji terenów inwestycji nie będą używane żadne środki ochrony roślin ani sztuczne nawozy.
- Wszelkie otwory w drzwiach i ścianach pomieszczeń kontenerów magazynów energii, transformatora i sterowni, w tym przede wszystkim otwory wentylacyjne, zostaną zasłonięte siatką o oczkach maksymalnie 1 cm średnicy, aby uniemożliwić zajmowanie tych obiektów przez nietoperze.
- Brzegi i struktura rowów melioracyjnych zlokalizowanych na terenie inwestycji nie zostanie naruszona.
- Dla planowanego przedsięwzięcia może wystąpić oddziaływanie skumulowane odnoszące się do wpływu na krajobraz. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji, na terenie działki nr 85/13, obręb 334S, miasto Gdańsk planowana jest



inwestycja polegająca na budowie magazynów energii wraz z infrastrukturą techniczną, dla której Prezydent Miasta Gdańska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr WEiE-I.6220II.103D.2024.AS-MJ z dnia 06.12.2025 r. Ponadto, dla terenu działki nr 109/12 w obrębie 334, miasto Gdańsk, inwestor posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr WŚ-I.6220.II.33D.2021.JW z dnia 28.02.2022 r. dla inwestycji polegającej na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Docelowo inwestor planuje zrealizować tylko jedną z inwestycji - magazyny energii lub farmę fotowoltaiczną, na którą inwestor uzyskał już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Inwestor dopuszcza możliwość realizacji obu inwestycji, których suma oddziaływań będzie równa jednej z tych dwóch inwestycji. Zgodnie z powyższym, w przypadku realizacji BESS lub elektrowni fotowoltaicznej nie wystąpi między nimi oddziaływanie skumulowane. W przypadku realizacji obu inwestycji, suma oddziaływań z obu inwestycji będzie równa jednej z tych dwóch inwestycji, a zatem nie wystąpi oddziaływanie skumulowane na krajobraz wykraczające poza oddziaływania opisane dla niniejszej inwestycji lub farmy fotowoltaicznej.

- Aby zmniejszyć widoczność instalacji w krajobrazie wszystkie budynki/kontenery zostaną pomalowane w odcieniach najbardziej zbliżonych do naturalnej kolorystyki terenu.
- Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem sieci Natura 2000 jest zbiornik na Oruni PLH220106 oddalony o ok. 3,6 km na północny zachód.

Zgodnie z opinią RDOŚ, planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. obszar Natura 2000. Z uwagi na usytuowanie przedsięwzięcia oraz charakter i zakres planowanej inwestycji, nie spowoduje ona utraty powierzchni ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt chronionych w granicach ww. obszaru Natura 2000. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również jego wpływ na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszaru Natura 2000, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako całości. Inwestycja nie wpłynie na realizację tymczasowych celów ochrony. Tym samym nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich, w którym obowiązują przepisy uchwały nr 569/XLV/22 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2022 r. poz. 3207). Zgodnie z § 5 ust.2 ww. uchwały zakaz, o których mowa w § 4 pkt 2, a więc dotyczący realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na



środowisko w rozumieniu przepisów ustawy ooś, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć potencjalnie mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których organ ochrony środowiska stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zakres inwestycji wskazuje, że nie będzie oddziaływać na ekosystemy terenów chronionych w Obszarze Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich.

Innym najbliższym obszarem chronionym, objętym ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.) jest zespół przyrodniczo-krajobrazowy Dolina Potoku Oruńskiego, zlokalizowany ok. 3,5 km na północny zachód od przedmiotowej inwestycji.

Przedsięwzięcie położone jest poza granicami korytarzy ekologicznych, nie będzie zatem wpływać na ich drożność i ciągłość. Najbliższy korytarz ekologiczny znajduje się w odległości ok. 14,6 km na południowy zachód od planowanej inwestycji - Lasy Powiśla KPn-16A.

Jednocześnie RDOŚ zaznaczył, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje zezwolenia w trybie art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk, okazów, gniazd, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

- Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 300), planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze:
  - zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o kodzie PL RW20001148699 i nazwie Motława od Dopływu z Lubiszewa do ujścia wraz z Radunią od Kanału Raduńskiego do ujścia i Kłodawą od Styny do ujścia. Stanowi silnie zmienioną część wód o złym stanie ogólnym wód. Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOŚ 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg. klasyfikacji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.): dobry potencjał ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego. Zlewnia jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego zagrożona. Cel środowiskowy dla JCWP: dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Motława w obrębie JCWP (dla troci wędrownej oraz węgorza europejskiego) oraz na dopływie Radunia od ujścia do zapory w Pruszczu Gdańskim (dla troci wędrownej); stan chemiczny: dla złągodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)]



poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

- jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW200015. JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry). JCWPd jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - zagrożona chemicznie. Cele środowiskowe dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego.

W JCWP znajdują się również obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich.

Jak wynika z opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami wodno-błotnymi i siedliskami łęgowymi, w oddaleniu od obszarów objętych strefą ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wód oraz obszarów ochronnych zbiorników wód lądowych. Na podstawie danych z map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego ([www.isok.gov.pl](http://www.isok.gov.pl)) opracowanych w ramach Projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym wynika, że planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960). Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 111 Subniecka Gdańska oraz Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 112 Żuławy Gdańskie.

Z opinii WP wynika, że uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 300).

- Z załączonej karty informacyjnej wynika, że zaproponowane rozwiązania, przy uwzględnieniu rodzaju i skali przedsięwzięcia sprawiają, że zasięg jego oddziaływania zostanie ograniczony do objętej wnioskiem działki, nie powodując przekroczenia standardów jakości środowiska w zakresie czystości powietrza oraz norm akustycznych na terenie chronionym zabudowy przeznaczonej na pobyt stały ludzi.



- Z analizy karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że rodzaj planowanego przedsięwzięcia, jego skala oraz planowana lokalizacja, przy zastosowaniu warunków i ograniczeń nałożonych przez tut. organ, nie przyczyni się do powstania istotnego czy też znaczącego oddziaływania na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi, w tym nie przewiduje się możliwości wywoływania uciążliwości powodowanych przez: hałas, zanieczyszczenia powietrza i gleby.
- W celu zminimalizowania możliwego negatywnego oddziaływania prac budowlanych na warunki gruntowo-wodne panujące na przedmiotowym terenie oraz terenach sąsiednich, jak i na sąsiednie zabudowania nałożono na inwestora warunki dotyczące sposobu prowadzenia prac ziemnych i budowlanych konieczne do uwzględnienia na etapie realizacji przedsięwzięcia.
- Przekształcenie krajobrazu związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia będzie związane przede wszystkim z powstaniem kontenerowej zabudowy. Biorąc pod uwagę położenie inwestycji w na terenach rolnych przewiduje się oddziaływanie przedsięwzięcia na walory krajobrazowe. Aby zmniejszyć widoczność instalacji w krajobrazie wszystkie budynki/kontenery zostaną pomalowane w odcieniach najbardziej zbliżonych do naturalnej kolorystyki terenu.
- Z uwagi na skalę i rodzaj przedsięwzięcia, nie przewiduje się jego znaczącego wpływu na zmiany klimatu. Ocenia się, że przedsięwzięcie na etapie budowy i eksploatacji nie wpłynie negatywnie na zmiany klimatu. Oddziaływanie przedsięwzięcia na zmiany klimatu będzie jedynie miejscowe, w niewielkim stopniu kształtujące uwarunkowania klimatyczne danego regionu. Ponadto nie przewiduje się, aby klimat i jego zmiany miały znaczący wpływ na funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia.
- W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, oddaloną o bezpieczną odległość od granic Państwa, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Nie zachodzą, więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.
- Z uwagi na specyfikę inwestycji nie przewiduje się, aby jej realizacja, czy eksploatacja przyczyniły się do wystąpienia znaczących awarii mogących oddziaływać na zdrowie ludzi, bądź środowisko.
- Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla terenu objętego wnioskiem nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.



Po przeanalizowaniu szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz po zapoznaniu się ze stanowiskami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zdaniem tut. organu wnioskowana zmiana inwestycji nie wpływa na zmiany zakresu, skali ani rodzaju planowanego przedsięwzięcia. Nie stanowi również elementu determinującego zmiany w zakresie oddziaływań planowanego przedsięwzięcia wykazanych we wcześniejszej procedurze uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 24 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2019.1712). Na podstawie wprowadzonych ww. zmian, w przypadku stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, organ prowadzący postępowanie administracyjne nie wydaje postanowienia.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Informacje o wniosku zostały ujęte w publicznie dostępnym wykazie danych Portal EkoGdańsk pod nr 7/2025, informacje o wydanej decyzji (po jej wydaniu) zostaną ujęte w publicznie dostępnym wykazie danych Portal EkoGdańsk (PEG).

Zgodnie z art. 10 k.p.a. tut. organ obwieszczeniem z dnia 24 września 2025 r. powiadomił Strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów (obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz BIP Urzędu Miejskiego w Gdańsku, a także w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia). Uwagi i wnioski nie wpłynęły.

Tut. organ pismem nr WEiE-I.6220.II.39p7.2025.MJ z dnia 8 października 2025 r. przekazał ww. obwieszczenie Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański, z uwagi na fakt, że za Strony uznani zostali również właściciele, zarządcy i użytkownicy terenów położonych w Gminie Pruszcz Gdański. Wójt Gminy Pruszcz Gdański pismem nr GK.6220.1.5.2025.OŚ1/3 z dnia 28.10.2025 r. odesłał ww. obwieszczenie z informacją, że zostało ono upublicznione w siedzibie urzędu, a także na stronie internetowej



Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański. Uwagi i wnioski nie wpłynęły.

Tut. organ po przeanalizowaniu dokumentacji sprawy uznał, że przy zastosowaniu środków technicznych opisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz prowadzeniu robót budowlanych w sposób zaproponowany przez inwestora, oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie jego realizacji oraz eksploatacji zostanie zminimalizowane i nie będzie uciążliwe dla otoczenia inwestycji.

Mając powyższe na uwadze, po przeprowadzeniu postępowania, orzeczono jak w sentencji.

#### **POUCZENIA**

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska (adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Gdańsku - Wydział Ekologii i Energetyki ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk, adres do e-Doręczeń: AE:PL-69589-14466-DIDGS-28 albo adres ePUAP: /UMGDA/SkrytkaESP) w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, zgodnie z art. 127 i 129 kpa.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Za wydanie niniejszej decyzji dokonano opłaty skarbowej w wysokości 205 zł, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz na podstawie części 1.1.45 załącznika do ww. ustawy

#### **Załączniki:**

##### **Nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia**

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

z up.

Dagmara Nagórka-Kmiecik

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU EKOLOGII I ENERGETYKI

KIEROWNIK REFERATU POLITYKI EKOLOGICZNEJ

/-/ dokument podpisany elektronicznie

#### **Otrzymują:**

1. Pełnomocnik spółki Elektrownia PV 61 Sp. z o.o.  
02-566 Warszawa, ul. Puławska 2,
2. Strony przez obwieszczenie
3. aa

#### **Do wiadomości:**

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku