



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku

OHK.9022.1.301.2025.BZ.1

Gdańsk, 31.12.2025r.

AS-PL Sp. z o.o.
ul. Michałki 32
80-716 Gdańsk

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z indywidualnego, podziemnego ujęcia AS-PL Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Michałki 32 w Gdańsku za rok 2025.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 416), art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 757) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej i w ramach kontroli urzędowej z indywidualnego, podziemnego ujęcia AS-PL Sp. z o.o. przy ul. Michałki 32 w Gdańsku, a w szczególności:

- nr 721679/25/GDY z dnia 03.10.2025r. próbki wody pobranej w dniu 19.09.2025r. z kurka czerpalnego w stacji uzdatniania wody (za hydroforem i filtracją);
- nr 721680/25/GDY z dnia 03.10.2025r. próbki wody pobranej w dniu 19.09.2025r. z kurka czerpalnego w części socjalno-biurowej (kuchnia pomieszczenia socjalnego),
- nr 721681/25/GDY z dnia 03.10.2025r. próbki wody pobranej w dniu 19.09.2025r. z kurka czerpalnego w budynku socjalnym, zlokalizowanym po przeciwnej stronie hali magazynowej,
- nr 721682/25/GDY z dnia 31.10.2025r. próbki wody pobranej w dniu 19.09.2025r. z kurka czerpalnego w stacji uzdatniania wody (za hydroforem i filtracją);
- nr 721683/25/GDY z dnia 31.10.2025r. próbki wody pobranej w dniu 19.09.2025r. z kurka czerpalnego w części socjalno-biurowej (kuchnia pomieszczenia socjalnego),
- nr 721684/25/GDY z dnia 31.10.2025r. próbki wody pobranej w dniu 19.09.2025r. z kurka czerpalnego w budynku socjalnym, zlokalizowanym po przeciwnej stronie hali magazynowej,
- nr 873761/25/GDY z dnia 14.11.2025r. próbki wody pobranej w dniu 06.11.2025r. z kurka czerpalnego w stacji uzdatniania wody (za hydroforem i filtracją);



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku
ul. Wałowa 27 | 80-858 Gdańsk
+48 58 320 08 00
psse.gdansk@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-98378-10505-RGJHI-16

- nr 873762/25/GDY z dnia 14.11.2025r. próbki wody pobranej w dniu 06.11.2025r. z kurka czerpalnego w części socjalno-biurowej (kuchnia pomieszczenia socjalnego),
- nr 873763/25/GDY z dnia 14.11.2025r. próbki wody pobranej w dniu 06.11.2025r. z kurka czerpalnego w budynku socjalnym, zlokalizowanym po przeciwnej stronie hali magazynowej,
- nr 873564/25/GDY z dnia 08.12.2025r. próbki wody pobranej w dniu 06.11.2025r. ze studni,
- sprawozdania z badań nr 1417A/521/25 i 1417N/521/25 z dnia 25.11.2025r., próbki wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 19.11.2025r. z kurka czerpalnego w części socjalno-biurowej (kuchnia pomieszczenia socjalnego),

stwierdził, że jakość wody z indywidualnego, podziemnego ujęcia AS-PL Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Michałki 32 w Gdańsku w 2025 roku, spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz w ramach kontroli wewnętrznej zostały pobrane próbki wody z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę z indywidualnego, podziemnego ujęcia AS-PL Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Michałki 32 w Gdańsku, do badań w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane były w ramach kontroli urzędowej w Laboratorium Badań Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Dębinki 4, a w ramach kontroli wewnętrznej w Laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w cyt. wyżej Rozporządzeniu.

Przeprowadzone badania jakości wody wykazały spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Z wyrazami szacunku

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Gdańsku
z up. Alina Hamerska Zastępca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

Jako strona w sprawie (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH):

1. AS-PL Sp. z o. o.
ul. Michałki 32
80-716 Gdańsk

Do wiadomości (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH):

1. Prezydent Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Grunwaldzka 25,
83-000 Pruszcz Gdański
3. aa

BZ