



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku

OHK.9022.1.223.2025.KD.2
Gdańsk, 05.02.2026r.

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
ul. Nowe Ogrody 1-6
80-803 Gdańsk

Ocena stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z indywidualnego, podziemnego, rezerwowego ujęcia wody Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Szpitala im. Mikołaja Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt. 1 oraz ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniach 31.10.2025 r., 11.12.2025 r., 14.01.2026 r. z instalacji wodociągowej w punkcie zgodności - hydrofornia (budynek nr 4) Szpitala im. Mikołaja Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, tj.:

- K/O/10/2025/801/M/1 z dnia 04.11.2025 r.
- K/O/10/2025/801/F/2 z dnia 06.11.2025 r.
- K/O/12/2025/39/FM/1 z dnia 18.12.2025 r.
- K/O/01/2026/297/M/1 z dnia 26.01.2026 r.
- K/O/01/2026/297/F/2 z dnia 29.01.2026 r.

stwierdza warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z indywidualnego, podziemnego, rezerwowego ujęcia wody Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Szpitala im. Mikołaja Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku

UZASADNIENIE

W dniach 04.11.2025 r., 12.11.2025 r., 08.01.2026 r., 02.02.2026 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku otrzymał ww. sprawozdania z badań wody. Próbkę wody zostały pobrane z instalacji wodociągowej w ramach kontroli wewnętrznej w punkcie zgodności - hydrofornia (budynek nr 4) Szpitala im. Mikołaja Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, do badań w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych.

Badania jakości wody pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zostały wykonane w Laboratorium GBA POLSKA Sp. z o.o., ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku
ul. Wałowa 27 | 80-858 Gdańsk
+48 58 320 08 00
psse.gdansk@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-98378-10505-RGJHI-16

odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w cyt. wyżej Rozporządzeniu.

Po przeanalizowaniu sprawozdań z badań nr: K/O/10/2025/801/F/2 z dnia 06.11.2025 r., K/O/01/2026/297/F/2 z dnia 29.01.2026 r., tut. Inspektor Sanitarny stwierdza, że jakość wody nie spełnia wymagań określonych w załączniku Nr 1 lit. C Tabela 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z uwagi **na przekroczenia parametru jonu amonowego (amoniak)** w ilości tj.:

- **0,77 mg/l** (dopuszczalna wartość parametryczna 0,50 mg/l) - próbka wody pobrana w dniu 31.10.2025 r. (sprawozdanie z badań nr K/O/10/2025/801/F/2 z dnia 06.11.2025 r.),
- **1,0 mg/l** (dopuszczalna wartość parametryczna 0,50 mg/l) - próbka wody pobrana w dniu 14.01.2026 r. (sprawozdanie z badań nr K/O/01/2026/297/F/2 z dnia 29.01.2026 r.).

W związku z przekroczeniami jonu amonowego prowadzone były przez spółkę działania naprawcze polegające m.in. na: serwisie systemu uzdatniania wody, zwiększeniu dozowania preparatów chemicznych, zainstalowaniu nowej sprężarki do napowietrzania złoża filtracyjnego. Niemniej jednak ww. działania nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.

Zgodnie ze stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nie określono dawki jonu amonowego, która stanowiłaby zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, ale podwyższona wartość w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest niepożądana z uwagi na niekorzystny wpływ na proces uzdatniania i dezynfekcji wody oraz jej akceptowalność przez konsumentów.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, **stwierdza warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi** z indywidualnego, podziemnego, rezerwowego ujęcia wody Copernicus Podmiot Lecznicy Sp. z o.o. Szpitala im. Mikołaja Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, przypomina, że zgodnie z § 27 ust. 3 i ust. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy przekazać konsumentom informację o braku spełnienia wymagań określonych w § 3 oraz o wszelkich czynnościach, które mogą zostać podjęte w celu ochrony zdrowia.

Z wyrazami szacunku

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Gdańsku
z up. Alina Hamerska Zastępca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymuje (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH):

1. Copernicus Podmiot Lecznicy Sp. z o.o.
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH)
2. OPE w m.
3. aa

KD