



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku

OHK.9022.1.25.2026.KD.1

Gdańsk, 06.02.2026 r.

**Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.**  
**ul. Nowe Ogrody 1-6**  
**80-803 Gdańsk**

**Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z indywidualnego, podziemnego, rezerwowego ujęcia wody Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Szpitala im. Mikołaja Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku za 2025 r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku** po przeanalizowaniu sprawozdań z badań jakości wody, próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z indywidualnego, podziemnego, rezerwowego ujęcia wody Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Szpitala im. Mikołaja Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, a w szczególności:

1. **sprawozdania z badań nr 203125/25/GDY z dnia 31.03.2025 r.**, próbki wody pobranej w dniu 26.03.2025 r. z instalacji wodociągowej w hydroforni w budynku nr 4 Szpitala im. Mikołaja Kopernika,
2. **sprawozdania z badań nr 203127/25/GDY z dnia 04.04.2025 r.**, próbki wody pobranej w dniu 26.03.2025 r. z instalacji wodociągowej w hydroforni w budynku nr 4 Szpitala im. Mikołaja Kopernika,
3. **sprawozdania z badań nr 244745/25/GDY z dnia 10.04.2025 r.**, próbki wody pobranej w dniu 07.04.2025 r. z instalacji wodociągowej w hydroforni w budynku nr 4 Szpitala im. Mikołaja Kopernika,
4. **sprawozdanie z badań nr K/0/05/2025/833/FM/1 z dnia 24.06.2025 r.**, próbki wody pobranej w dniu 05.06.2025 r. z instalacji wodociągowej w hydroforni w budynku nr 4 Szpitala im. Mikołaja Kopernika,
5. **sprawozdanie z badań nr K/0/05/2025/833/F/2 z dnia 18.07.2025 r.**, próbki wody pobranej w dniu 05.06.2025 r. z instalacji wodociągowej w hydroforni w budynku nr 4 Szpitala im. Mikołaja Kopernika,
6. **sprawozdanie z badań nr K/0/08/2025/125/M/1 z dnia 26.08.2025 r.**, próbki wody pobranej w dniu 22.08.2025 r. z instalacji wodociągowej w hydroforni w budynku nr 4 Szpitala im. Mikołaja Kopernika,



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku  
ul. Wałowa 27 | 80-858 Gdańsk  
+48 58 320 08 00  
psse.gdansk@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-98378-10505-RGJHI-16

7.  **sprawozdanie z badań nr K/0/08/2025/125/F/2 z dnia 29.08.2025 r.**, próbki wody pobranej w dniu 22.08.2025 r. z instalacji wodociągowej w hydroforni w budynku nr 4 Szpitala im. Mikołaja Kopernika,
8.  **sprawozdanie z badań nr 732733/25/GDY z dnia 03.10.2025 r.**, próbki wody pobranej w dniu 29.09.2025 r. z instalacji wodociągowej w hydroforni w budynku nr 4 Szpitala im. Mikołaja Kopernika,
9.  **sprawozdanie z badań nr K/0/10/2025/801/M/1 z dnia 04.11.2025 r.**, próbki wody pobranej w dniu 31.10.2025 r. z instalacji wodociągowej w hydroforni w budynku nr 4 Szpitala im. Mikołaja Kopernika,
10.  **sprawozdanie z badań nr K/0/10/2025/801/F/2 z dnia 06.11.2025 r.**, próbki wody pobranej w dniu 31.10.2025 r. z instalacji wodociągowej w hydroforni w budynku nr 4 Szpitala im. Mikołaja Kopernika,
11.  **sprawozdanie z badań nr K/0/12/2025/39/FM/1 z dnia 18.12.2025 r.**, próbki wody pobranej w dniu 11.12.2025 r. z instalacji wodociągowej w hydroforni w budynku nr 4 Szpitala im. Mikołaja Kopernika,
12.  **sprawozdanie z badań nr K/0/01/2026/297/M/1 z dnia 26.01.2026 r.**, próbki wody pobranej w dniu 14.01.2026 r. z instalacji wodociągowej w hydroforni w budynku nr 4 Szpitala im. Mikołaja Kopernika,
13.  **sprawozdanie z badań nr K/0/01/2026/297/F/2 z dnia 29.01.2026 r.**, próbki wody pobranej w dniu 14.01.2026 r. z instalacji wodociągowej w hydroforni w budynku nr 4 Szpitala im. Mikołaja Kopernika,

**stwierdza warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2025 r.** z indywidualnego, podziemnego, rezerwowego ujęcia wody Copernicus Podmiot Lecznicy Sp. z o.o. Szpitala im. Mikołaja Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku.

## **UZASADNIENIE**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku otrzymał ww. sprawozdania z badań wody. Próbkę wody zostały pobrane z instalacji wodociągowej w ramach kontroli wewnętrznej w punkcie zgodności - hydrofornia (budynek nr 4) Szpitala im. Mikołaja Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, do badań w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych.

Badania jakości wody pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zostały wykonane w Laboratorium GBA POLSKA Sp. z o.o., ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa oraz w Laboratorium Badawczym Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w cyt. wyżej Rozporządzeniu.

Tut. Inspektor Sanitarny stwierdził, że jakość wody nie spełniała wymagań określonych w załączniku Nr 1 lit. C Tabela 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z uwagi **na przekroczenia jonu amonowego** (sprawozdania z badań nr: K/0/10/2025/801/F/2 z dnia 06.11.2025 r., K/0/01/2026/297/F/2 z dnia 29.01.2026 r.) w ilości:

- **0,77 mg/l** (dopuszczalna wartość parametryczna 0,50 mg/l) - próbka wody pobrana w dniu 31.10.2025 r. (sprawozdanie z badań nr K/0/10/2025/801/F/2 z dnia 06.11.2025 r.),

- **1,0 mg/l** (dopuszczalna wartość parametryczna 0,50 mg/l) - próbka wody pobrana w dniu 14.01.2026 r. (sprawozdanie z badań nr K/0/01/2026/297/F/2 z dnia 29.01.2026 r.).

W związku z przekroczeniami jonu amonowego prowadzone były przez spółkę działania naprawcze polegające m.in. na: serwisie systemu uzdatniania wody, zwiększeniu dozowania preparatów chemicznych, zainstalowaniu nowej sprężarki do napowietrzania złoża filtracyjnego. Niemniej jednak ww. działania nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.

Zgodnie ze stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nie określono dawki jonu amonowego, która stanowiłaby zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, ale podwyższona wartość w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest niepożądana z uwagi na niekorzystny wpływ na proces uzdatniania i dezynfekcji wody oraz jej akceptowalność przez konsumentów.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, **stwierdza warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2025 r.** z indywidualnego, podziemnego, rezerwowego ujęcia wody Copernicus Podmiot Lecznicy Sp. z o.o. Szpitala im. Mikołaja Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku.

Jednocześnie tut. Inspektor Sanitarny, przypomina, że zgodnie z § 27 ust. 3 i ust. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy przekazać konsumentom informację o braku spełnienia wymagań określonych w § 3 oraz o wszelkich czynnościach, które mogą zostać podjęte w celu ochrony zdrowia.

Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Gdańsku  
z up. Alina Hamerska Zastępca Państwowego  
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektroniczny/

**Otrzymuje** (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH):

1. Copernicus Podmiot Lecznicy Sp. z o.o.  
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk

**Do wiadomości:**

1. Prezydent Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH)
2. OPE w m.
3. aa

KD