



Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni

HK.472.2.16.2026

Gdynia, 25 marca 2026 r.

**Dotyczy: Ocena obszarowa jakości wody strefy zaopatrzenia Wodociągu zakładowego
PSSE Media Operator Sp. z o.o., Gdańsk 80-873, ul. Na Ostrowiu 15/20**

Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r., poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r., poz. 757) oraz § 23 ust. 1, ust 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranymi w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla terenu Stoczni Gdańskiej zaopatrywanego przez wodociąg zakładowy PSSE Media Operator Sp. z o.o. za rok 2025.

Woda dostarczana przez wodociąg zakładowy PSSE Media Operator Sp. z o.o. Gdańsk 80-873, ul. Na Ostrowiu 15/20 wykorzystywana jest do celów spożywczych, bytowych oraz prowadzona jest jej sprzedaż na jednostki pływające.

Wielkość produkcji wody w roku 2025 wyniosła 83 694 m³.

Uzdatnianie wody prowadzone jest poprzez użycie automatycznego aeratora, trzech zbiorników filtrujących oraz urządzenia do procesu odwróconej osmozy. Po procesie uzdatniania woda kierowana jest do zbiornika terenowego o pojemności 500 m³.

Urządzenie posiada możliwość dezynfekcji podchlorynem sodu.

PSSE Media Operator Sp. z o.o. prowadził badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej. Zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Granicznego Inspektora w Gdyni harmonogramem pobrano 5 próbek wody, wyniki badań na bieżąco przekazywano Państwowemu Granicznemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gdyni.

W roku 2025 woda z wodociągu zakładowego PSSE Media Operator Sp. z o.o. Gdańsk 80-873, ul. Na Ostrowiu 15/20, spełniała wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni nie prowadził postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody. Nie zgłaszano reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

Mając na uwadze powyższe, po dokonaniu oceny okresowej na podstawie analizy wyników badań w ramach kontroli urzędowej jak i przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni informuje, że odbiorcy wody z wodociągu PSSE Media Operator Sp. z o.o. 80-873 Gdańsk, ul. Na Ostrowiu 15/20 w roku 2025 korzystali z wody przydatnej do spożycia i bezpiecznej dla zdrowia.

Wioletta Schabowska
Państwowy Graniczny
Inspektor Sanitarny w Gdyni
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Gdańska, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12;
Adres e-Doręczeń: AE:PL-69589-14466-DIDGS-28
2. PSSE Media Operator Sp. z o.o., 80-873 Gdańsk, ul. Na Ostrowiu 15/20.
3. a/a. AR