



HK.472.2.14.2026

Gdynia, 25 marca 2026 r.

Dotyczy: Ocena obszarowa jakości wody strefy zaopatrzenia Wodociągu Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A., Gdańsk 80-958, ul. Na Ostrowiu 1

Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r., poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r., poz. 757) oraz § 23 ust. 1, ust 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranymi w ramach nadzoru sanitarnego oraz wewnętrznej kontroli jakości wody, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla terenu zaopatrywanego przez wodociąg Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A., Gdańsk 80-958, ul. Na Ostrowiu 1 za rok 2025.

Woda dostarczana przez wodociąg zakładowy Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A. wykorzystywana jest na terenie stoczni do celów spożywczych, bytowych oraz prowadzona jest jej sprzedaż na jednostki pływające. Wielkość produkcji wody w roku 2025 wyniosła 537 462 m³.

Uzdatnianie wody prowadzone jest poprzez użycie automatycznych aeratorów, automatycznych filtrów ciśnieniowych. Po procesie filtracji woda kierowana jest do zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej o pojemności 150 m³, z przyłączem pompy dozującej podchloryn sodu.

W ramach nadzoru nad jakością wody sprawowanego przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni, w 2025 r. z wodociągu zakładowego Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A. pobrano 1 próbkę wody. Punkty poboru próbek do

badania wyznaczone są w budynkach administracyjnych, barach na terenie stoczni oraz hydrantach, z których woda podawana jest na jednostki pływające.

Właściciel wodociągu, Gdańska Stocznia „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A., prowadził badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej. Zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Granicznego Inspektora w Gdyni harmonogramem pobrano 14 próbek, wyniki badań na bieżąco przekazywano Państwowemu Granicznemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gdyni.

Podsumowując, w roku 2025 woda z wodociągu zakładowego Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A., spełniała wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni nie prowadził postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody. Nie zgłaszano reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

Mając na uwadze powyższe, po dokonaniu oceny okresowej na podstawie analizy wyników badań w ramach kontroli urzędowej jak i przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni informuje, że odbiorcy wody z wodociągu Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A., 80-958 Gdańsk, ul. Na Ostrowiu 1, w roku 2025 korzystali z wody przydatnej do spożycia i bezpiecznej dla zdrowia.

Wioletta Schabowska

Państwowy Graniczny

Inspektor Sanitarny w Gdyni

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Gdańska, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12;

Adres e-Doręczeń: AE:PL-69589-14466-DIDGS-28

2. Gdańska Stocznia „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A., 80-958 Gdańsk, ul. Na Ostrowiu 1.
3. a/a AR