



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku

OHK.9022.1.86.2026.KD.1
Gdańsk, 21.04.2026 r.

Ocena stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi dla trzech stref zaopatrzenia miasta Gdańska za marzec 2026 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej i urzędowej z punktów zgodności z wodociągu centralnego w niżej wymienionych strefach zaopatrzenia w wodę miasta Gdańska:

I Strefa Zaopatrzenia w Wodę zasilana z ujęć Osowa, Smęgorzyno oraz Matarnia, obejmująca dzielnice Kokoszki, Matarnię, Osową, częściowo Jasień i Piecki - Migowo:

1. sprawozdanie z badań nr SLC/2026/000074 z dnia 08.04.2026 r. próbek wody nr 2026002139, 2026002309 pobranych w dniach 04.03.2026 r. oraz 09.03.2026 r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
2. sprawozdanie z badań nr SLC/2026/000075 z dnia 08.04.2026 r. próbki wody nr 2026002916 pobranej w dniu 24.03.2026 r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku,
3. sprawozdanie z badań nr SLC/2026/000075 z dnia 08.04.2026 r. próbki wody nr 2026002351 pobranej w dniu 10.03.2026 r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw BP przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku,
4. sprawozdania z badań nr 172A/521/26, 172N/521/26 z dnia 23.03.2026 r. próbki wody pobranej w dniu 18.03.2026 r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
5. sprawozdania z badań nr 173A/521/26, 173N/521/26 z dnia 23.03.2026 r. próbki wody pobranej w dniu 18.03.2026 r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw BP przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku,
6. sprawozdania z badań nr 174A/521/26, 174N/521/26 z dnia 24.03.2026 r. oraz załącznika nr 1 do sprawozdań z badań nr 174A/521/26, 174N/521/26 z dnia 23.03.2026 r. próbki wody pobranej w dniu 18.03.2026 r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku,

II Strefa Zaopatrzenia w Wodę zasilana z ujęć Lipce, Pręgowo, Oczyszczalnia Wschód, Świbno, obejmująca dzielnice Wyspę Sobieszewską, Krakowiec - Górki Zachodnie, Rudniki, Stogi, Olszynkę, Orunię - Św. Wojciech - Lipce, Przeróbkę, częściowo Młyniska, Śródmieście, Chełm, Orunię Górną - Gdańsk Południe:



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Gdańsku
ul. Wałowa 27 | 80-858 Gdańsk
+48 58 320 08 00
psse.gdansk@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-98378-10505-RGJHI-16

1. sprawozdanie z badań SLC/2026/000074 z dnia 08.04.2026 r. próbki wody nr 2026002373 pobranej w dniu 10.03.2026 r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Oczyszczalni Wschód przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku (Płonia Wielka),
2. sprawozdanie z badań nr SLC/2026/000076 z dnia 08.04.2026 r. próbki wody nr 2026002174 pobranej w dniu 05.03.2026 r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
3. sprawozdanie z badań nr SLC/2026/000076 z dnia 08.04.2026 r. próbki wody nr 20262694 pobranej w dniu 17.03.2026 r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Świbnieńskiej 32 w Gdańsku,

III Strefa Zaopatrzenia w Wodę zasilana z ujęć Czarny Dwór, Straszyn, Pręgowo, Dolina Radości, Lipce, Zaspą Wodną, Zakoniczyn, Bitwy pod Płowcami, Nowe Sarnie Wzgórze, obejmująca dzielnice Aniołki, Brętowo, Brzeźno, Letnicę, Nowy Port, Oliwę, Przymorze Małe, Przymorze Wielkie, Siedlce, Strzyża, Suchanino, Ujeścisko - Łostowice, VII Dwór, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Wzgórze Mickiewicza, Zaspę Młyniec, Zaspę Rozstaje, Żabiankę - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia, częściowo Śródmieście, Młyniska, Chełm, Orunię Górną-Gdańsk Południe, Orunię - Św. Wojciech - Lipce, Jasień, Piecki - Migowo:

1. sprawozdanie z badań nr SLC/2026/000074 z dnia 08.04.2026 r. próbki wody nr 2026002857 pobranej w dniu 23.03.2026 r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku,
2. sprawozdanie z badań nr SLC/2026/000074 z dnia 08.04.2026 r. próbki wody nr 2026002121 pobranej w dniu 04.03.2026 r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
3. sprawozdanie z badań nr SLC/2026/000074 z dnia 08.04.2026 r. próbki wody nr 2026002738 pobranej w dniu 18.03.2026 r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 w Gdańsku,
4. sprawozdanie z badań nr SLC/2026/000074 z dnia 08.04.2026 r. próbki wody nr 2026002859 pobranej w dniu 23.03.2026 r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Czerwony Dwór (przy nr 20) w Gdańsku,
5. sprawozdania z badań nr SLC/2026/000074 z dnia 08.04.2026 r. próbki wody nr 2026002858 pobranej w dniu 23.03.2026 r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy al. Jana Pawła II przy nr 27 w Gdańsku,
6. sprawozdanie z badań nr SLC/2026/000075 z dnia 08.04.2026 r. próbki wody nr 2026003016 pobranej w dniu 26.03.2026 r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Marina 1 Ergo Hestia przy ul. Jelitkowskiej 51 w Gdańsku,
7. sprawozdanie z badań nr sprawozdanie z badań nr SLC/2026/000075 z dnia 08.04.2026 r. próbki wody nr 2026001997 pobranej w dniu 02.03.2026 r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku,

8. sprawozdanie z badań nr SLC/2026/000075 z dnia 08.04.2026 r. próbki wody nr 2026002634 pobranej w dniu 16.03.2026 r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni Niedźwiednik przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku,
9. sprawozdanie z badań nr SLC/2026/000075 z dnia 08.04.2026 r. próbki wody nr 2026002696 pobranej w dniu 17.03.2026 r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku,
10. sprawozdanie z badań nr SLC/2026/000075 z dnia 08.04.2026 r. próbki wody nr 2026002695 pobranej w dniu 17.03.2026 r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
11. sprawozdanie z badań nr SLC/2026/000076 z dnia 08.04.2026 r. próbek wody nr 2026002499 oraz 2026002714 pobranych w dniach 12.03.2026 r. 17.03.2026 r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
12. sprawozdanie z badań nr SLC/2026/000076 z dnia 08.04.2026 r. próbki wody nr 2026002722 pobranej w dniu 18.03.2026 r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
13. sprawozdanie z badań nr SLC/2026/000076 z dnia 08.04.2026 r. próbki wody nr 2026002205 pobranej w dniu 05.03.2026 r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
14. sprawozdanie z badań nr SLC/2026/000076 z dnia 08.04.2026 r. próbki wody nr 2026002721 pobranej w dniu 18.03.2026 r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Zespole Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2 w Gdańsku,
15. sprawozdanie z badań nr SLC/2026/000076 z dnia 08.04.2026 r. próbki wody nr 2026002206 pobranej w dniu 05.03.2026 r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Witosa 27 w Gdańsku,
16. sprawozdania z badań nr 208A/521/26, 208N/521/26 z dnia 30.03.2026 r. próbki wody pobranej w dniu 24.03.2026 r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Czerwony Dwór (przy nr 20) w Gdańsku,
17. sprawozdania z badań nr 209A/521/26, 209N/521/26 z dnia 30.03.2026 r. próbki wody pobranej w dniu 24.03.2026 r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 w Gdańsku,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w trzech strefach zaopatrzenia w wodę miasta Gdańska z wodociągu centralnego.

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej i urzędowej zostały pobrane próbki wody do badań z instalacji wodociągowej oraz z urządzeń wodociągowych ze stref zaopatrzenia w wodę miasta Gdańska w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zostały wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w laboratorium Gdańskie Wodociągi Sp. z o.o. Wydział Laboratorium, ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk, a w ramach kontroli urzędowej w Laboratorium Badań Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Dębinki 4 posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Przeprowadzone badania jakości wody wykazały spełnienie wymagań określonych w wyżej cyt. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wszystkich trzech stref zaopatrzenia w wodę miasta Gdańska.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Gdańsku
z up. Monika Wojciechowska - Giza
Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymuje (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH):

1. Prezydent Miasta Gdańska
ul. Nowe Ogrody 8 - 12, 80-803 Gdańsk – z prośbą o poinformowanie mieszkańców

Do wiadomości:

1. Gdańskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH)
2. Gdańska Infrastruktura Wodociągowa - Kanalizacyjna Sp. z o. o.
ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH)
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
ul. Grunwaldzka 25, 83-000 Pruszcz Gdański (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH)
4. Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Gdynia
ul. Grudzińskiego 4, 81-103 Gdynia (wyłącznie za pośrednictwem e-PUAP na adres:
/WOMP-GDYNIA/SkrytkaESP)
5. aa

KD