



Komunikat Gdańskich Wodociągów Sp. z o.o.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
wodociąg m. Gdańska – kwiecień 2026 r.

Dzielnica / Osiedla*	Ujęcie wody	Twardość	pH	Wapń	Magnez	Sód	Potas	Chlorki	Fluorki	Siarczany	Wodoro-węglany	Chlor wolny
Jednostka	-	mg/l /°N	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
NDS**	-	60-500	6,5-9,5	-	7-125****	200	-	250	1,5	250	-	0,3
Zakoniczyn	Straszyn Pręgowo	218/12,2	7,7	73,1	8,66	12,9	3,14	21,7	0,17	28,6	218	0,14
Chelm, Wzgórze Mickiewicza	Straszyn Pręgowo Zakoniczyn	233/13,0	7,6	76,8	10	18,6	3,65	19,4	0,22	34,8	267	<0,02
Ujeścisko	Straszyn Pręgowo Zakoniczyn	229/12,8	7,6	75	10,2	22,5	3,94	20,7	0,26	31,9	281	<0,02
Matemblewo, Niedźwiednik	Straszyn Pręgowo Zakoniczyn	233/13,0	7,7	77,5	9,52	15,3	3,28	19,4	0,22	33,4	253	<0,02
Siedlce, Suchanino, Aniołki	Straszyn Pręgowo Zakoniczyn	224/12,6	7,6	73,9	9,46	17,3	3,59	20,2	0,22	32,5	252	<0,02
Stogi, Krakowiec, Górki Zachodnie, Przeróbka, Sobieszewo	Lipce	239/13,4	7,4	74,4	13	42,4	5,78	16,7	0,36	28,3	374	-
Orunia, Olszynka, Rudniki, Śródmieście	Lipce, Pręgowo	241/13,5	7,5	75,4	12,7	43,7	5,69	16	0,39	28,9	366	<0,02
Przymorze, Zaspą	Czarny Dwór	263/14,7	7,5	88,5	10,2	50,8	3,9	45,5	0,35	62,7	323	-
Nowy Port, Letnica	Czarny Dwór, Zaspą	259/14,5	7,5	86,5	10,5	38,6	3,8	39,2	0,29	55,5	299	-

Dzielnica / Osiedla*	Ujęcie wody	Twardość	pH	Wapń	Magnez	Sód	Potas	Chlorki	Fluorki	Siarczany	Wodoro-węglany	Chlor wolny
Jednostka	-	mg/l /°N	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
NDS**	-	60-500	6,5-9,5	-	7-125****	200	-	250	1,5	250	-	0,3
Wrzeszcz Dolny	Czarny Dwór, Lipce, Pręgowo, Straszyn	256/14,4	7,5	85,1	10,6	35,6	3,88	38,2	0,29	51,7	296	<0,02
Żabianka os. Tysiąclecia, Jelitkowo	Czarny Dwór, Bitwy pod Płowcami (Sopot)	275/15,4	7,5	91,8	11,1	22,8	3,78	35,7	0,31	46,7	273	-
Osowa, Kiełpino, Matarnia, Jasień, Morena, Kokoszki	Osowa	183/10,2	7,8	63,4	5,97	4,42	1,45	9,26	0,21	26,5	207	-
Wrzeszcz Górny, Oliwa, VII Dwór	Dolina Radości	216/12,1	7,7	72,8	8,2	7,55	2,2	16,8	0,3	24	239	-
Smęgorzyno	Smęgorzyno	267/15,0	7,7	90,1	10,1	8,26	2,7	27,1	0,21	85,2	275	-
Brzeźno	Zaspa Wodna	291/16,3	7,4	98,4	11	53,1	3,81	49,9	0,36	77,4	334	-
Łostowice	Zakoniczyn	276/15,5	7,4	91,4	11,5	7,39	3,65	12,9	0,29	49,1	278	0,19
Rejon ul. Czyżewskiego-Karpacka	Nowe Samie Wzgórze (Sopot)	194/10,9	7,5	68,2	5,83	11,1	1,43	28,8	0,23	29,7	173	-
Złota Karczma	Matarnia	241/13,5	7,5	81,7	8,88	6,96	3,11	14	0,3	46,7	235	-

Objaśnienia:

* Zasięg oddziaływania ujęć wody często nie pokrywa się z obszarem dzielnicy. Jeśli chcesz być pewien skąd pochodzi dostarczana Tobie woda, sprawdź [Mapa ujęć wody](#)

NDS** - Najwyższe dopuszczalne stężenie

*** - w przeliczeniu na węglan wapnia. Wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest to wartość pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w załączniku przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne.

**** - Nie więcej niż 30 mg/l magnezu, jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg/l. Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartość zalecana ze względów zdrowotnych - oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w załączniku przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne.

Laboratorium GdW, zgodnie z Ustawą z dnia 7.06.2001r. (tekst jednolity na podstawie Dz.U. z 2023 r., poz. 537) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, może wykonywać badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. System jakości zatwierdzony przez PPIS w Gdańsku - Decyzja Nr SZNS.9022.20.1.2026.KM.1 z dnia 30.01.2026. Zamieszczone w tabeli wyniki wykonywane są w Laboratorium Centralnym Gdańskich Wodociągów Sp. z o.o. które posiadają kompetencje techniczne do wykonywania badań jakości wody zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025, poświadczone certyfikatem akredytacji PCA nr AB 216. Posiadany certyfikat potwierdza wiarygodność, rzetelność i obiektywność prowadzonych przez laboratorium badań.

Jakość wody podawanej mieszkańcom z ujęć wglębnych i ujęcia powierzchniowego Straszyn jest zgodna z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017.2294). Zbadano pod względem mikrobiologicznym wodę ze wszystkich ujęć m. Gdańska oraz w sieci wodociągowej [106 prób].

Informacje o awariach oraz planowych pracach i włączeniach wody znajdują się na naszej stronie internetowej: [Awarie, komunikaty](#)