



Komunikat Gdańskich Wodociągów Sp. z o.o.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
wodociąg m. Gdańska – lipiec 2026 r.

Dzielnica / Osiedla*	Ujęcie wody	Twardość ***	pH	Wapń	Magnez	Sód	Potas	Chlorki	Fluorki	Siarczany	Wodoro- węglany	Chlor wolny
Jednostka	-	mg/l /°N	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
NDS**	-	60-500	6,5- 9,5	-	7-125 ****	200	-	250	1,5	250	-	0,3
Zakoniczyn	Straszyn Pręgowo	207/11,6	7,4	68,5	8,61	15,4	3,64	24,6	0,16	26	208	0,07
Chęlm, Wzgórze Mickiewicza	Straszyn Pręgowo Zakoniczyn	223/12,5	7,5	73,8	9,42	14,1	3,49	22,2	0,2	30,8	237	<0,03
Ujeścisko	Straszyn Pręgowo Zakoniczyn	212/11,9	7,5	70,1	8,99	13,4	3,39	22,2	0,19	29	225	0,05
Matemblewo, Niedźwiednik	Straszyn Pręgowo Zakoniczyn	235/13,2	7,5	77,7	9,82	17	3,67	21,2	0,21	30,7	263	<0,02
Siedlce, Suchanino, Aniołki	Straszyn Pręgowo Zakoniczyn	231/13,0	7,5	75,8	10	19	3,82	22	0,21	30,7	271	<0,02
Stogi, Krakowiec, Górki Zachodnie, Przeróbka, Sobieszewo	Lipce	253/14,2	7,4	79,9	13,1	45	5,81	19,9	0,35	33,7	375	-
Orunia, Olszynka, Rudniki, Śródmieście	Lipce, Pręgowo	302/16,9	7,7	101	12	10,1	2,72	11,5	0,22	41,6	322	0,06
Przymorze, Zaspa	Czarny Dwór	272/15,2	7,5	91,6	10,6	54,7	3,93	48,6	0,33	57,2	319	-
Nowy Port, Letnica	Czarny Dwór, Zaspa	266/14,9	7,5	89,7	10,2	48,8	3,93	42,9	0,31	58,6	303	-

Dzielnica / Osiedla*	Ujęcie wody	Twardość ***	pH	Wapń	Magnez	Sód	Potas	Chlorki	Fluorki	Siarczany	Wodoro- węglany	Chlor wolny
Jednostka	-	mg/l /°N	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
NDS**	-	60-500	6,5- 9,5	-	7-125 ****	200	-	250	1,5	250	-	0,3
Wrzeszcz Dolny	Czarny Dwór, Lipce, Pręgowo, Straszyn	266/14,9	7,4	89,9	10,1	47,2	3,85	42,8	0,31	58,2	312	<0,02
Żabianka os. Tysiąclecia, Jelitkowo	Czarny Dwór, Bitwy pod Płowcami (Sopot)	168/9,4	7,6	56,2	6,68	60,5	3,98	23,4	0,55	32,3	291	-
Osowa, Kiełpino, Matarnia, Jasień, Morena, Kokoszki	Osowa	178/10,0	7,8	61,3	6,03	4,36	1,44	9,02	0,21	24,2	184	-
Wrzeszcz Górny, Oliwa, VII Dwór	Dolina Radości	224/12,6	7,7	76,2	8,23	6,68	2,19	13,2	0,3	25,8	237	-
Smęgorzyno	Smęgorzyno	229/12,8	7,6	76	9,46	9,19	2,5	13,6	0,27	44,3	232	-
Brzeźno	Zaspa Wodna	285/16,0	7,5	96,8	10,6	63,2	4	48,7	0,37	74,6	336	-
Łostowice	Zakoniczyn	287/16,1	7,4	95,6	11,7	7,93	3,84	12,4	0,31	47,9	286	0,22
Rejon ul. Czyżewskiego- Karpacza	Dolina Radości	201/11,3	7,7	70,6	6,02	12,1	1,53	29,9	0,22	29,5	187	-
Złota Karczma	Matarnia	277/15,5	7,4	94,5	10	8,49	2,8	16,3	0,24	45,7	280	-

Objaśnienia:

* Zasięg oddziaływania ujęć wody często nie pokrywa się z obszarem dzielnicy. Jeśli chcesz być pewien skąd pochodzi dostarczana Tobie woda, sprawdź [Mapa ujęć wody](#)

** - najwyższe dopuszczalne stężenie

*** - w przeliczeniu na węglan wapnia. Wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest to wartość pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w załączniku przez dostawców wody

**** - Nie więcej niż 30 mg/l magnezu, jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg/l. Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartość zalecana ze względów zdrowotnych - oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości przez dostawców wody

Laboratorium Gdańskich Wodociągów Sp. z o.o. posiada system jakości zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku – Decyzja Nr SZNS.9022.20.1.2026.KM.1 z dnia 30.01.2026. Badania jakości wody wykonywane są. Badania jakości wody w Laboratorium Gdańskich Wodociągów Sp. z o.o., które posiada kompetencje techniczne do wykonywania badań jakości wody zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025, poświadczone certyfikatem akredytacji PCA nr AB 216. Posiadany certyfikat potwierdza wiarygodność, rzetelność i obiektywność prowadzonych przez laboratorium badań.

Jakość wody podawanej mieszkańcom z ujęć wglębnych i ujęcia powierzchniowego Straszyn jest zgodna z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2026.748). Zbadano pod względem mikrobiologicznym wodę ze wszystkich ujęć m. Gdańska oraz w sieci wodociągowej [97 prób].

Informacje o awariach oraz planowych pracach i włączeniach wody znajdują się na naszej stronie internetowej: [Awarie, komunikaty](#)