



Legenda:

- 1-fundament sytuować poza chodnikiem, pomalować abizolem.
- 2-wysokość fundamentu ponad powierzchnię trawnika $h=5\text{cm}$ ($\pm 1\text{cm}$), ponad powierzchnię utwardzoną $h=3\text{cm}$ ($\pm 1\text{cm}$)
- 3-w przypadku lokalizacji słupa przy skarpie należy obłożyć ją płytami ażurowymi
- 4-słupy sytuować poza skrajnią
- 5-wnęki sytuować w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów. Minimalne wymiary wneki 100x300cm. Zapewnić pole obsługi w promieniu 80cm od wneki. Stosować złącza LZK, a w słupach podziałowych tabliczki słupowe podziałowe.
- 6-numerację słupów malować na wysokości 1,8m.
- 7-podać wysokość słupa H1 i zawieszenia oprawy H.
- 8-słupy malować proszkowo fabrycznie.
- 9-podać wysięg W.
- 10-podać kąt nachylenia oprawy α .
- 11-ustawić odbłyśnik zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach fotometrycznych



Gdański
Zarząd Dróg

Data opracowania: styczeń 2026r.
Opracował: Bogusław Nadolny